

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «Нижегородская Энергосетевая
компания»
(наименование сетевой организации) услуг за 2019 год

1. Общая информация о сетевой организации

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства ООО "НЭСК"

Уровень напряжения (кВ)	Объект	Количество (шт, км)	
		на конец 2018г	на конец 2019г
220	ПС	1	1
	ПС	1	1
	РП	24	24
110	ПС	1	1
	ТП	245	245
	ВЛЭП	672,5	672,5
6-10	КЛЭП		
	ВЛЭП		
	КЛЭП		
0,4	ВЛЭП		
	КЛЭП		
	КЛЭП		

1.4. Уровень физического износа объектов ООО «НЭСК»

Уровень напряжения (кВ)	Объект	Количество (шт, км)		Уровень износа (%)
		на конец 2018г	на конец 2019г	
110	ПС	1	1	58%
		1	1	
		1	1	
		1	1	
220	ПС	1	1	89%
		1	1	
		1	1	
		1	1	
6-10	ТН	245	245	76%
		245	245	
		245	245	
		245	245	
0,4	КЛЭП			

2. Информации о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2018	2019	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ($\Pi_{\text{сaдп1}}$)	0,0051	0,2019	0,1968
1.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
1.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
1.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
1.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
2	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии ($\Pi_{\text{сапр1}}$)	0,0040	0,04752	0,04352
2.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
2.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
2.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
2.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
3	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных	-	-	-

	владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAID, план)			
3.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
3.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
3.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
3.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П SAID, план)			
4.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
4.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
4.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
4.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штрафы	-	-	-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штрафы	-	-	-

