

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.				Итого по ГПП "Чайка"
	ПС Чайка вв.1 тр.1	ПС Чайка вв.2 тр.1	ПС Чайка вв.1 тр.2	ПС Чайка вв.2 тр.2	
	1	2	3	4	
0-1	5,781	2,043	1,389	13,551	22,764
1-2	6,02	1,98	1,37	13,45	22,815
2-3	5,57	1,92	1,35	13,26	22,098
3-4	5,70	1,95	1,37	13,21	22,224
4-5	5,63	1,96	1,34	12,98	21,909
5-6	5,87	2,08	1,40	13,12	22,470
6-7	6,66	2,87	2,25	14,75	26,529
7-8	7,98	4,19	3,51	15,82	31,503
8-9	8,66	5,17	3,67	16,19	33,690
9-10	8,22	4,89	3,07	16,08	32,268
10-11	7,19	4,51	2,93	15,53	30,153
11-12	8,37	4,97	3,47	16,06	32,859
12-13	8,68	5,00	3,16	16,11	32,955
13-14	8,03	4,93	2,99	16,38	32,337
14-15	7,84	4,32	2,59	16,49	31,233
15-16	7,16	3,71	2,04	15,42	28,335
16-17	6,85	3,43	2,03	14,61	26,913
17-18	6,64	3,02	1,88	14,57	26,121
18-19	6,46	2,62	1,71	14,48	25,269
19-20	5,75	2,44	1,59	13,83	23,613
20-21	6,27	2,44	1,57	13,45	23,733
21-22	6,25	2,33	1,52	13,26	23,352
22-23	6,23	2,17	1,51	13,28	23,190
23-24	5,82	2,11	1,55	13,38	22,860
Всего за сутки	163,629	77,061	51,261	349,242	641,193

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.

Часы	ПФ-106	ПФ-110	ПФ-112	ПФ-202	ПФ-206	ПФ-212	ПФ-214	ПФ-302	ПФ-306	ПФ-308	ПФ-310	ПФ-312	ПФ-402	ПФ-404	ПФ-406	ПФ-412	ПФ-502	ПФ-506	ПФ-508	ПФ-510	Итого по ГРУ-6
	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	(ГРУ-6)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,662	0,664
1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,609	0,611
2-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,585	0,588
3-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,589	0,591
4-5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,618	0,621
5-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,685	0,687
6-7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,839	0,841
7-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	1,167	1,169
8-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,206	1,209
9-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,089	1,092
10-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	1,111	1,112
11-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,067	1,069
12-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,047	1,051
13-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	1,023	1,025
14-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,013	1,016
15-16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	1,040	1,042
16-17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,213	1,216
17-18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	1,202	1,204
18-19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	1,128	1,131
19-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,950	0,953
20-21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,833	0,834
21-22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,780	0,783
22-23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,738	0,740
23-24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,704	0,707
Всего за сутки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	0,000	21,899	21,956

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчетным приборам учёта, МВт.														Итого по РУ10/6 кВ	Итого ГРУ 6кВ+РУ10/ 6 кВ
	ПФ11 (РУ10/6) ПФ-406 (ГРУ-6)	ПФ12 (РУ10/6) ПФ-206 (ГРУ-6)	ПФ13 (РУ10/6) ПФ-214 (ГРУ-6)	ПФ14 (РУ10/6) ПФ-306 (ГРУ-6)	ПФ15 (РУ10/6) ПФ-508 (ГРУ-6)	ПФ21 (РУ10/6) ПФ-404 (ГРУ-6)	ПФ22 (РУ10/6) ПФ-412 (ГРУ-6)	ПФ23 (РУ10/6) ПФ-112 (ГРУ-6)	ПФ24 (РУ10/6) ПФ-312 (ГРУ-6)	ПФ25 (РУ10/6) ПФ-310 (ГРУ-6)	ПФ31 (РУ10/6) ПФ-110 (ГРУ-6)	ПФ32 (РУ10/6) ПФ-308 (ГРУ-6)	ПФ33 (РУ10/6) ПФ-212 (ГРУ-6)	ПФ34 (РУ10/6) ПФ-202 (ГРУ-6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0-1	2,462	0,200	0,189	1,489	0,774	0,054	0,076	0,127	0,725	0,842	3,604	0,740	0,871	0,746	12,897	13,56
1-2	2,311	0,197	0,367	1,493	0,788	0,053	0,077	0,110	0,738	0,833	3,600	0,806	0,872	0,726	12,969	13,58
2-3	2,298	0,198	0,179	1,479	0,761	0,054	0,076	0,115	0,743	0,842	3,592	0,784	0,871	0,798	12,789	13,38
3-4	2,293	0,193	0,176	1,452	0,782	0,053	0,077	0,103	0,709	0,822	3,602	0,834	0,851	0,719	12,667	13,26
4-5	2,287	0,199	0,202	1,504	0,766	0,054	0,064	0,113	0,713	0,747	3,639	0,992	0,835	0,764	12,880	13,50
5-6	2,433	0,912	0,215	1,536	0,781	0,053	0,053	0,212	0,945	0,745	3,716	1,147	0,945	1,005	14,698	15,39
6-7	2,909	0,517	0,261	1,574	1,061	0,071	0,100	0,350	1,276	0,926	3,898	1,429	1,168	1,472	17,011	17,85
7-8	3,843	1,032	0,353	1,630	1,624	0,194	0,173	0,476	1,415	1,410	4,042	1,544	1,438	1,465	20,639	21,81
8-9	4,334	0,931	0,219	1,643	1,709	0,183	0,152	0,460	1,404	1,453	4,028	1,450	1,836	1,579	21,381	22,59
9-10	4,395	0,978	0,208	1,502	1,504	0,160	0,150	0,369	1,349	1,433	4,022	1,484	2,006	1,925	21,486	22,58
10-11	4,256	0,844	0,207	1,339	1,717	0,129	0,160	0,403	1,226	1,290	4,026	1,418	2,058	2,174	21,246	22,36
11-12	4,594	1,275	0,392	1,396	1,756	0,078	0,180	0,353	1,309	1,405	4,027	1,538	2,114	1,995	22,413	23,48
12-13	4,508	1,037	0,241	1,349	1,599	0,069	0,159	0,343	1,454	1,383	3,994	1,554	2,128	2,026	21,845	22,90
13-14	4,474	1,589	0,221	1,517	1,607	0,069	0,164	0,349	1,498	1,270	4,001	1,533	2,080	1,683	22,055	23,08
14-15	4,121	1,837	0,202	1,773	1,397	0,067	0,150	0,357	1,416	1,133	3,932	1,477	2,034	1,550	21,445	22,46
15-16	3,789	1,506	0,200	1,856	1,293	0,064	0,188	0,426	1,418	1,032	3,925	1,647	2,005	1,397	20,745	21,79
16-17	3,606	1,415	0,384	1,831	1,153	0,149	0,166	0,513	1,420	1,070	3,892	1,603	1,988	1,410	20,600	21,82
17-18	3,420	1,005	0,192	1,847	1,090	0,173	0,175	0,459	1,376	1,068	3,862	1,444	1,819	1,352	19,282	20,49
18-19	3,213	0,648	0,192	1,610	1,011	0,072	0,170	0,445	1,320	0,910	3,827	1,145	1,695	1,386	17,643	18,77
19-20	3,108	1,551	0,189	1,595	0,974	0,057	0,135	0,370	1,317	0,838	3,757	1,245	1,578	1,317	18,031	18,98
20-21	3,038	1,612	0,190	1,600	0,915	0,055	0,127	0,348	1,366	0,770	3,713	1,167	1,477	1,370	17,747	18,58
21-22	2,875	0,853	0,375	1,584	0,862	0,057	0,071	0,339	1,504	0,779	3,708	1,038	1,226	1,310	16,582	17,36
22-23	2,675	1,104	0,192	1,551	0,856	0,055	0,064	0,325	1,385	0,755	3,699	1,041	1,090	1,310	16,102	16,84
23-24	2,444	1,326	0,186	1,578	0,848	0,055	0,049	0,301	1,449	0,800	3,699	0,955	0,936	0,814	15,441	16,15
Всего за сутки	79,689	22,957	5,730	37,729	27,627	2,078	2,955	7,765	29,476	24,554	91,806	30,013	35,919	32,293	430,591	452,547

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчетным приборам учёта, МВт.																						
	ПФ-604 (ГРУ-10)	ПФ-605 (ГРУ-10)	ПФ-608 (ГРУ-10)	ПФ-609 (ГРУ-10)	ПФ-610 (ГРУ-10)	ПФ-612 (ГРУ-10)	ПФ-614 (ГРУ-10)	ПФ-616 (ГРУ-10)	ПФ-618 (ГРУ-10)	ПФ-702 (ГРУ-10)	ПФ-704 (ГРУ-10)	ПФ-705 (ГРУ-10)	ПФ-708 (ГРУ-10)	ПФ-709 (ГРУ-10)	ПФ-711 (ГРУ-10)	ПФ-714 (ГРУ-10)	ПФ-715 (ГРУ-10)	ПФ-717 (ГРУ-10)	ПФ-721 (ГРУ-10)	ПФ-721 отд.(ГРУ- 10)	ПФ-804 (ГРУ-10)	ПФ-806 (ГРУ-10)	ПФ-809 (ГРУ-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0-1	0,885	0,850	1,589	0,274	0,000	1,629	3,746	0,951	3,834	1,580	1,127	0,002	3,361	1,252	0,626	0,394	0,914	0,532	2,698	0,000	1,284	3,274	0,000
1-2	0,881	0,855	1,550	0,270	0,001	1,610	3,513	1,413	3,673	1,280	1,138	0,000	3,949	1,298	0,630	0,506	0,899	3,868	2,722	0,000	1,198	1,610	0,000
2-3	0,866	0,855	1,663	0,282	0,000	1,597	2,937	1,570	3,490	1,366	1,260	0,002	3,934	1,228	0,599	0,659	0,879	4,052	2,670	0,000	1,222	1,234	0,000
3-4	0,974	0,870	1,545	0,454	0,000	1,596	3,230	0,450	3,511	0,898	1,147	0,000	1,749	1,246	0,584	0,647	0,900	0,566	2,650	0,000	1,058	3,208	0,000
4-5	0,974	0,874	1,548	0,950	0,000	1,622	3,612	1,480	3,510	1,732	1,216	0,002	1,291	1,242	0,598	0,366	0,919	0,228	2,926	0,000	1,156	3,294	0,000
5-6	0,970	1,268	1,530	1,026	0,001	1,700	3,685	1,857	3,729	1,544	1,518	0,000	3,069	1,312	0,602	2,943	0,998	0,324	3,092	0,000	1,274	2,362	0,000
6-7	1,019	2,012	1,703	0,460	0,000	1,992	3,973	1,382	4,526	1,606	1,974	0,002	3,654	1,450	0,714	4,102	1,316	0,310	5,680	0,000	1,664	0,398	0,000
7-8	1,242	2,466	2,013	1,070	0,000	2,437	4,586	1,762	5,395	2,354	2,224	0,000	4,486	2,008	0,963	3,170	1,649	0,218	6,082	0,000	1,866	0,814	0,000
8-9	1,250	2,531	2,024	1,600	0,001	2,390	4,974	2,267	5,314	2,594	2,247	0,002	4,331	1,974	1,007	0,377	1,622	5,540	6,100	0,000	2,026	0,288	0,000
9-10	1,224	2,531	2,106	1,578	0,000	2,450	5,112	1,889	5,214	2,134	2,243	0,000	6,622	2,030	0,994	0,419	1,581	0,472	5,902	0,000	2,020	0,264	0,000
10-11	1,177	2,420	2,060	0,692	0,000	2,223	4,448	1,528	5,188	1,774	1,630	0,002	6,814	1,934	0,977	0,010	1,428	0,258	5,044	0,000	2,072	2,000	0,000
11-12	1,249	2,226	2,054	1,450	0,001	2,420	4,618	1,964	5,761	2,746	2,336	0,000	4,963	2,208	1,101	0,816	1,518	0,310	6,006	0,000	2,008	3,090	0,000
12-13	1,265	2,297	2,009	1,166	0,000	2,423	4,950	2,036	5,957	2,346	2,130	0,002	4,000	2,520	0,977	0,268	1,534	5,258	6,058	0,000	2,184	3,168	0,000
13-14	1,259	2,454	1,926	0,882	0,000	2,474	4,885	2,046	5,825	2,024	1,526	0,000	6,566	2,350	0,907	2,545	1,507	0,884	5,724	0,000	2,090	0,952	0,000
14-15	1,299	2,378	1,970	0,828	0,001	2,226	4,466	1,203	5,625	1,420	1,372	0,002	6,480	2,160	0,954	3,766	1,486	5,600	5,758	0,000	2,106	1,118	0,000
15-16	1,165	1,768	1,962	0,378	0,000	1,982	4,477	1,152	4,222	1,282	2,130	0,000	6,884	1,408	0,914	2,807	1,266	1,126	5,686	0,000	1,978	2,700	0,000
16-17	1,093	1,403	1,918	0,404	0,000	1,222	4,060	1,534	3,057	1,896	2,201	0,002	4,610	1,296	0,839	0,350	1,140	5,412	5,534	0,000	2,080	2,714	0,000
17-18	1,063	1,048	1,898	0,362	0,000	1,064	3,857	1,448	2,475	1,388	2,160	0,000	5,910	1,100	0,756	0,710	1,068	0,684	5,430	0,000	1,884	2,394	0,000
18-19	0,986	0,896	1,722	0,258	0,001	1,018	3,567	0,664	2,438	0,878	2,038	0,002	7,208	0,962	0,685	0,397	1,031	0,276	5,168	0,000	1,746	2,512	0,000
19-20	0,884	0,794	1,840	0,626	0,000	0,975	3,548	1,621	2,790	1,294	2,054	0,000	7,431	0,988	0,656	1,147	0,892	4,002	5,332	0,000	1,850	0,774	0,000
20-21	0,886	0,791	1,864	0,830	0,000	0,968	3,614	1,565	3,914	1,450	2,115	0,002	6,482	0,984	0,699	0,490	0,906	2,316	4,204	0,000	1,804	2,076	0,000
21-22	0,999	0,798	1,741	0,496	0,000	1,498	3,428	1,214	3,935	1,330	1,627	0,000	3,818	1,160	0,647	0,401	0,894	5,688	3,186	0,000	1,736	2,868	0,000
22-23	1,082	0,822	1,690	0,424	0,001	1,666	3,224	0,686	4,014	0,984	1,306	0,002	4,999	1,332	0,645	0,489	0,865	0,526	3,012	0,000	1,688	2,154	0,000
23-24	1,093	0,834	1,756	0,756	0,000	1,635	3,353	0,548	3,989	0,886	1,557	0,000	3,870	1,432	0,643	1,539	0,890	3,086	3,046	0,000	1,612	2,146	0,000
Всего за сутки	25,786	36,044	43,683	17,516	0,006	42,819	95,862	34,230	101,387	38,786	42,276	0,024	116,482	36,874	18,718	29,319	28,102	51,536	109,710	0,000	41,606	47,412	0,000

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.														Итого по ГРУ-10	Итого приём в ООО "НЭСК"
	ПФ-809 пр (ГРУ-10)	ПФ-811 (ГРУ-10)	ПФ-812 (ГРУ-10)	ПФ-813 (ГРУ-10)	ПФ-814 (ГРУ-10)	ПФ-815 (ГРУ-10)	ПФ-816 (ГРУ-10)	ПФ-818 (ГРУ-10)	ПФ-820 (ГРУ-10)	ПФ-823 (ГРУ-10)	ПФ-825 (ГРУ-10)	ПФ-826 (ГРУ-10)	ПФ-827 (ГРУ-10)	ПФ-828 (ГРУ-10)		
	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
0-1	0,158	0,002	0,526	1,2072	7,36	0,256	0,608	0,000	0,002	0,666	0,000	2,444	2,22	3,5752	49,828	86,153
1-2	0,160	0,002	0,478	1,1936	0,540	0,252	0,604	0,001	0,002	0,687	0,002	2,454	2,146	3,422	44,807	81,202
2-3	0,158	0,002	0,516	1,1704	0,010	0,244	0,611	0,001	0,002	0,635	0,000	2,491	1,952	3,386	43,546	79,021
3-4	0,160	0,002	0,504	1,2088	0,310	0,262	0,600	0,000	0,002	0,647	0,002	2,405	1,302	3,333	38,023	73,504
4-5	0,158	0,002	0,510	1,2072	0,384	0,296	0,640	0,001	0,004	0,659	0,002	2,453	2,030	3,454	41,341	76,751
5-6	0,166	0,002	0,534	1,2464	0,380	0,446	0,975	0,001	0,002	0,666	0,000	2,686	2,180	3,529	47,617	85,472
6-7	0,348	0,002	0,570	1,392	0,816	0,764	1,212	0,001	0,002	0,809	0,002	3,332	1,102	4,230	54,520	98,901
7-8	3,012	0,002	0,692	1,4632	0,428	1,240	2,230	0,000	0,002	0,958	0,002	4,178	1,438	4,685	67,135	120,445
8-9	2,958	0,002	0,740	1,5808	0,446	1,200	2,094	0,001	0,002	1,021	0,000	4,230	1,392	4,652	70,776	127,056
9-10	2,664	0,003	0,724	1,5768	0,302	0,994	2,255	0,001	0,002	1,123	0,002	4,266	1,336	4,606	66,642	121,488
10-11	2,950	0,002	0,702	1,5552	5,072	1,148	1,507	0,001	0,004	1,150	0,002	3,962	1,158	4,635	67,527	120,039
11-12	3,142	0,002	0,680	1,5648	5,060	1,204	2,940	0,001	0,002	1,097	0,000	4,224	1,616	4,707	75,083	131,424
12-13	2,798	0,002	0,734	1,5424	2,210	1,196	3,970	0,000	0,002	1,058	0,002	4,369	1,616	4,712	76,758	132,608
13-14	2,740	0,003	0,694	1,472	0,936	1,102	2,440	0,001	0,002	1,062	0,002	4,089	1,906	4,696	69,971	125,388
14-15	2,290	0,002	0,590	1,4232	0,010	1,072	1,596	0,001	0,002	0,997	0,000	4,012	1,278	4,556	70,048	123,743
15-16	0,162	0,002	0,656	1,2992	0,010	0,822	1,110	0,001	0,002	0,849	0,002	3,341	1,612	4,081	59,236	109,357
16-17	0,164	0,002	0,578	1,192	0,496	0,732	1,615	0,000	0,004	0,848	0,002	3,287	1,342	3,037	56,065	104,793
17-18	0,156	0,002	0,576	1,1128	0,892	0,610	1,398	0,001	0,002	0,758	0,000	3,162	1,854	2,798	50,019	96,626
18-19	0,158	0,002	0,552	1,0392	4,506	0,538	2,067	0,001	0,002	0,723	0,002	2,932	1,278	2,647	50,902	94,945
19-20	0,160	0,002	0,546	1,092	5,906	0,408	1,287	0,000	0,002	0,666	0,000	2,717	0,804	2,998	56,087	98,684
20-21	0,160	0,002	0,570	1,0768	0,842	0,404	1,322	0,001	0,002	0,636	0,002	2,762	1,696	3,791	51,227	93,541
21-22	0,160	0,002	0,536	1,0688	0,420	0,528	1,331	0,000	0,002	0,645	0,000	2,674	1,872	4,182	50,888	91,604
22-23	0,160	0,002	0,530	1,1944	0,318	0,500	1,010	0,001	0,002	0,618	0,002	2,652	1,280	4,065	43,947	83,978
23-24	0,158	0,002	0,582	1,2328	0,010	0,488	0,708	0,001	0,002	0,593	0,002	2,641	2,086	3,670	46,846	85,854
Всего за сутки	25,300	0,055	14,320	31,112	37,664	16,706	36,130	0,014	0,054	19,572	0,030	77,762	38,496	93,446	1 348,839	2 442,579

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.				Итого по ГПП "Чайка"
	ПС Чайка вв.1 тр.1	ПС Чайка вв.2 тр.1	ПС Чайка вв.1 тр.2	ПС Чайка вв.2 тр.2	
	1	2	3	4	
0-1	1,164	1,16	1,91	1,056	5,289
1-2	1,122	1,047	1,896	1,110	5,175
2-3	1,047	0,924	1,860	1,062	4,893
3-4	1,080	1,134	1,941	1,272	5,427
4-5	1,038	1,107	1,776	1,431	5,352
5-6	0,951	0,984	1,620	1,056	4,611
6-7	1,959	1,722	2,493	1,956	8,130
7-8	4,008	3,390	4,353	2,631	14,382
8-9	4,494	4,455	4,710	3,282	16,941
9-10	3,870	3,876	3,675	2,958	14,379
10-11	3,201	2,835	3,195	2,820	12,051
11-12	3,528	4,095	4,542	2,982	15,147
12-13	4,086	4,230	4,347	3,426	16,089
13-14	3,990	4,152	3,951	3,054	15,147
14-15	3,282	3,108	3,348	2,511	12,249
15-16	2,118	2,055	2,496	2,265	8,934
16-17	2,004	1,887	2,541	2,415	8,847
17-18	1,437	1,569	2,412	1,878	7,296
18-19	0,927	1,254	2,082	1,809	6,072
19-20	1,029	1,083	1,923	1,704	5,739
20-21	1,206	1,125	1,911	1,194	5,436
21-22	1,212	1,092	1,896	0,975	5,175
22-23	1,014	1,089	1,893	1,005	5,001
23-24	1,257	1,122	1,944	1,458	5,781
Всего за сутки	51,024	50,496	64,713	47,310	213,543

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.																			Итого по ГРУ-6	
	ПФ-106 (ГРУ-6)	ПФ-110 (ГРУ-6)	ПФ-112 (ГРУ-6)	ПФ-202 (ГРУ-6)	ПФ-206 (ГРУ-6)	ПФ-212 (ГРУ-6)	ПФ-214 (ГРУ-6)	ПФ-302 (ГРУ-6)	ПФ-306 (ГРУ-6)	ПФ-308 (ГРУ-6)	ПФ-310 (ГРУ-6)	ПФ-312 (ГРУ-6)	ПФ-402 (ГРУ-6)	ПФ-404 (ГРУ-6)	ПФ-406 (ГРУ-6)	ПФ-410 (ГРУ-6)	ПФ-412 (ГРУ-6)	ПФ-502 (ГРУ-6)	ПФ-506 (ГРУ-6)		ПФ-510 (ГРУ-6)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18		19
0-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,16896	0,169
1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,145
2-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,123	0,123
3-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,139	0,139
4-5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,139	0,139
5-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,162	0,162
6-7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,201	0,201
7-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,272	0,272
8-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,288	0,288
9-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,305	0,305
10-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,306	0,306
11-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,263	0,263
12-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,259	0,259
13-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,268	0,268
14-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,252	0,252
15-16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,243	0,243
16-17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,252	0,252
17-18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,254	0,254
18-19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,235	0,235
19-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,171	0,171
20-21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,131	0,131
21-22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,145	0,145
22-23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,149	0,149
23-24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,134	0,134
Всего за сутки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,005	5,005

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.

Часы	ПФ11	ПФ12	ПФ13	ПФ14	ПФ15	ПФ21	ПФ22	ПФ23	ПФ24	ПФ25	ПФ31	ПФ32	ПФ33	ПФ34	Итого РУ 10/6 кВ	Итого 6кВ
	(РУ10/6) ПФ-406 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-206 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-214 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-306 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-508 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-404 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-412 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-112 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-312 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-310 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-110 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-308 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-212 (ГРУ-6)	(РУ10/6) ПФ-202 (ГРУ-6)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15		
0-1	1,513	0,154	0,237	1,194	0,711	0,297	0,000	0,014	0,842	0,905	0,941	0,680	0,289	0,331	8,108	8,277
1-2	1,489	0,151	0,355	1,197	0,718	0,297	0,000	0,004	0,859	0,921	0,939	0,726	0,282	0,329	8,268	8,413
2-3	1,493	0,156	0,213	1,208	0,703	0,299	0,000	0,003	0,827	0,941	0,936	0,688	0,286	0,381	8,133	8,256
3-4	1,459	0,156	0,224	1,202	0,730	0,300	0,000	0,000	0,837	0,937	0,921	0,738	0,287	0,325	8,117	8,256
4-5	1,405	0,155	0,242	1,207	0,701	0,297	0,000	0,006	0,851	0,882	0,906	0,784	0,285	0,335	8,055	8,194
5-6	1,273	0,951	0,242	1,191	0,616	0,285	0,000	0,033	1,134	0,837	0,903	0,825	0,272	0,474	9,035	9,198
6-7	1,414	0,498	0,261	1,183	1,080	0,290	0,063	0,077	1,497	1,016	1,089	1,263	0,295	0,775	10,798	10,999
7-8	2,233	0,966	0,341	1,231	2,410	0,401	0,184	0,121	1,618	1,588	1,203	1,279	0,335	0,742	14,653	14,924
8-9	2,487	0,732	0,243	1,295	2,432	0,401	0,127	0,110	1,647	1,585	1,153	1,229	0,381	0,800	14,621	14,910
9-10	2,533	0,668	0,221	1,234	1,750	0,404	0,118	0,086	1,612	1,599	1,116	1,281	0,393	1,000	14,015	14,320
10-11	2,292	0,682	0,214	1,171	2,305	0,369	0,155	0,095	1,493	1,517	1,193	1,108	0,431	1,270	14,293	14,600
11-12	2,611	1,097	0,355	1,144	2,337	0,310	0,205	0,078	1,612	1,647	1,205	1,314	0,441	1,229	15,585	15,848
12-13	2,308	0,935	0,256	1,125	2,012	0,299	0,163	0,073	1,690	1,622	1,181	1,300	0,407	1,265	14,635	14,894
13-14	2,490	1,438	0,242	1,194	2,054	0,304	0,156	0,078	1,641	1,458	1,236	1,289	0,413	0,920	14,912	15,180
14-15	2,410	1,637	0,229	1,373	1,501	0,310	0,107	0,081	1,657	1,309	1,213	1,307	0,426	0,843	14,403	14,655
15-16	2,100	1,334	0,237	1,434	1,186	0,323	0,121	0,112	1,729	1,092	1,178	1,365	0,441	0,766	13,418	13,661
16-17	1,754	1,237	0,347	1,402	1,080	0,393	0,103	0,142	1,712	1,144	1,191	1,389	0,422	0,742	13,059	13,311
17-18	1,697	0,893	0,221	1,440	1,070	0,410	0,116	0,113	1,649	1,139	1,212	1,319	0,425	0,732	12,436	12,690
18-19	1,605	0,554	0,234	1,274	0,896	0,321	0,102	0,108	1,559	1,046	1,101	1,023	0,391	0,764	10,978	11,214
19-20	1,496	1,355	0,227	1,217	0,815	0,321	0,071	0,086	1,657	0,984	1,076	1,241	0,347	0,709	11,601	11,772
20-21	1,509	1,420	0,224	1,245	0,835	0,321	0,064	0,079	1,702	0,963	1,080	1,269	0,329	0,709	11,751	11,882
21-22	1,520	0,753	0,355	1,247	0,755	0,325	0,008	0,077	1,745	0,939	1,109	1,184	0,297	0,709	11,024	11,169
22-23	1,473	1,005	0,219	1,235	0,717	0,320	0,003	0,078	1,706	0,915	1,089	1,178	0,291	0,723	10,952	11,101
23-24	1,400	1,227	0,219	1,239	0,725	0,321	0,000	0,063	1,695	0,936	1,124	1,178	0,307	0,362	10,796	10,930
Всего за сутки	43,964	20,156	6,159	29,883	30,137	7,918	1,866	1,716	34,968	27,920	26,295	26,956	8,472	17,236	283,646	288,651

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.																
	ПФ-604 (ГРУ-10)	ПФ-605 (ГРУ-10)	ПФ-608 (ГРУ-10)	ПФ-609 (ГРУ-10)	ПФ-610 (ГРУ-10)	ПФ-612 (ГРУ-10)	ПФ-614 (ГРУ-10)	ПФ-616 (ГРУ-10)	ПФ-618 (ГРУ-10)	ПФ-702 (ГРУ-10)	ПФ-704 (ГРУ-10)	ПФ-705 (ГРУ-10)	ПФ-708 (ГРУ-10)	ПФ-709 (ГРУ-10)	ПФ-711 (ГРУ-10)	ПФ-714 (ГРУ-10)	ПФ-715 (ГРУ-10)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0-1	0,677	0,645	1,263	0,136	0,000	0,925	2,589	0,786	2,391	1,194	1,110	0,000	0,000	1,088	0,190	0,000	0,812
1-2	0,684	0,633	1,110	0,142	0,000	0,925	2,496	0,854	2,179	1,152	1,161	0,000	0,000	1,130	0,197	0,000	0,818
2-3	0,599	0,617	1,235	0,132	0,000	0,923	2,105	0,958	1,982	1,156	1,393	0,000	0,000	1,036	0,162	0,000	0,831
3-4	0,666	0,614	1,097	0,106	0,000	0,926	2,284	0,416	1,998	1,006	1,189	0,000	0,000	1,072	0,167	0,000	0,822
4-5	0,663	0,660	0,992	0,302	0,000	0,921	2,438	0,994	2,026	1,216	1,309	0,000	0,000	1,068	0,174	0,000	0,795
5-6	0,648	0,786	0,949	0,332	0,000	0,910	2,498	1,062	2,226	1,084	1,084	0,000	0,000	1,110	0,191	0,000	0,855
6-7	0,731	0,971	1,068	0,096	0,000	1,006	2,711	0,792	3,167	1,130	1,811	0,000	0,000	1,140	0,231	0,000	0,807
7-8	1,090	1,217	1,392	0,580	0,000	1,591	3,679	1,418	4,495	1,844	1,854	0,000	0,000	1,550	0,454	0,000	1,100
8-9	1,050	1,194	1,554	0,998	0,000	1,586	3,778	1,554	4,336	1,910	1,669	0,000	0,000	1,462	0,444	0,000	1,655
9-10	1,017	1,221	1,635	0,984	0,000	1,633	3,653	1,301	3,931	1,724	1,698	0,000	0,000	1,442	0,457	0,000	1,610
10-11	0,940	1,158	1,479	0,428	0,000	1,282	3,453	1,052	3,738	1,442	1,392	0,000	0,000	1,322	0,398	0,000	1,659
11-12	1,037	1,150	1,604	0,640	0,000	1,522	3,785	1,377	4,534	2,168	1,990	0,000	0,000	1,650	0,565	0,000	1,354
12-13	1,038	1,218	1,626	0,678	0,000	1,516	3,842	1,318	4,791	2,010	1,880	0,000	0,000	1,710	0,462	0,000	1,610
13-14	1,042	1,217	1,546	0,346	0,000	1,611	3,679	1,338	4,693	1,832	1,540	0,000	0,000	1,700	0,397	0,000	1,689
14-15	1,034	1,209	1,558	0,348	0,000	1,382	3,301	0,875	4,579	1,216	1,498	0,000	0,000	1,528	0,473	0,000	1,616
15-16	0,830	0,982	1,578	0,178	0,000	1,220	3,098	0,914	3,246	1,256	2,242	0,000	0,000	0,958	0,472	0,000	1,550
16-17	0,737	0,870	1,589	0,286	0,000	0,860	2,768	0,990	2,526	1,772	3,130	0,000	0,000	0,834	0,421	0,000	1,099
17-18	0,700	0,693	1,566	0,206	0,000	0,759	2,672	0,837	2,019	1,378	3,478	0,000	0,000	0,768	0,345	0,000	0,955
18-19	0,626	0,638	1,257	0,026	0,000	0,727	2,516	0,494	1,792	0,992	3,829	0,000	0,000	0,746	0,282	0,000	0,698
19-20	0,585	0,646	1,587	0,162	0,000	0,710	2,430	0,818	2,074	1,332	3,839	0,000	0,000	0,680	0,244	0,000	0,559
20-21	0,582	0,654	1,612	0,250	0,000	0,704	2,447	0,820	2,631	1,488	2,441	0,000	0,000	0,680	0,255	0,000	0,527
21-22	0,719	0,667	1,511	0,144	0,000	0,881	2,530	0,741	2,453	1,402	1,520	0,000	0,000	0,838	0,253	0,000	0,631
22-23	0,761	0,674	1,480	0,026	0,000	0,918	2,478	0,442	2,518	1,096	1,217	0,000	0,000	0,976	0,257	0,000	0,596
23-24	0,767	0,689	1,488	0,346	0,000	0,920	2,462	0,501	2,534	0,996	1,409	0,000	0,000	1,090	0,261	0,000	0,835
Всего за сутки	19,222	21,023	33,776	7,872	0,000	26,358	69,691	22,650	72,859	33,796	45,682	0,000	0,000	27,578	7,750	0,000	25,486

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам приема электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.
ООО "НЭСК"

Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.

Часы	ПФ-717 (ГРУ-10)	ПФ-721 (ГРУ-10)	ПФ-721 отд. (ГРУ- 10)	ПФ-804 (ГРУ-10)	ПФ-806 (ГРУ-10)	ПФ-809 (ГРУ-10)	ПФ-809 отд. (ГРУ- 10)	ПФ-811 (ГРУ-10)	ПФ-812 (ГРУ-10)	ПФ-813 (ГРУ-10)	ПФ-814 (ГРУ-10)	ПФ-815 (ГРУ-10)	ПФ-816 (ГРУ-10)	ПФ-818 (ГРУ-10)	ПФ-820 (ГРУ-10)	ПФ-823 (ГРУ-10)	ПФ-825 (ГРУ-10)	ПФ-826 (ГРУ-10)	ПФ-827 (ГРУ-10)	ПФ-828 (ГРУ-10)	Итого по ГРУ-10	Итого по ГРУ- 6, ГРУ-10	Итого приём в ООО "НЭСК"
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7			
0-1	0,000	0,000	0,000	1,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,164	1,041	0,000	0,192	0,454	0,000	0,000	0,166	0,000	1,972	1,458	1,710	22,144	30,421	35,710
1-2	0,000	0,000	0,000	1,136	0,000	0,000	0,000	0,000	0,154	1,020	0,000	0,200	0,452	0,000	0,000	0,168	0,000	1,972	1,550	1,615	21,748	30,161	35,336
2-3	0,000	0,000	0,000	1,088	0,000	0,000	0,000	0,000	0,160	0,998	0,000	0,194	0,462	0,000	0,000	0,162	0,000	1,963	1,426	1,608	21,190	29,446	34,339
3-4	0,000	0,000	0,000	0,904	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158	1,023	0,000	0,202	0,445	0,000	0,000	0,159	0,000	1,913	0,720	1,564	19,450	27,706	33,133
4-5	0,000	0,000	0,000	1,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,154	1,019	0,000	0,194	0,497	0,000	0,000	0,159	0,000	1,936	1,540	1,662	21,726	29,920	35,272
5-6	0,000	0,000	0,000	1,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,158	0,990	0,000	0,226	0,862	0,000	0,000	0,157	0,000	2,078	1,646	1,634	22,706	31,904	36,515
6-7	0,000	0,000	0,000	1,488	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	1,020	0,000	0,936	0,790	0,000	0,000	0,230	0,000	2,692	0,450	2,426	25,840	36,840	44,970
7-8	0,000	0,000	0,000	1,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	1,106	0,000	2,052	1,444	0,000	0,000	0,346	0,000	3,729	0,466	3,058	36,492	51,416	65,798
8-9	0,000	0,000	0,000	1,906	0,000	0,000	0,000	0,000	0,190	1,116	0,000	2,138	1,708	0,000	0,000	0,386	0,000	3,722	0,520	2,906	37,783	52,693	69,634
9-10	0,000	0,000	0,000	1,922	0,000	0,000	0,000	0,000	0,210	1,118	0,000	1,894	1,693	0,000	0,000	0,464	0,000	3,809	0,508	2,821	36,745	51,065	65,444
10-11	0,000	0,000	0,000	1,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,212	1,098	0,000	2,162	1,308	0,000	0,000	0,486	0,000	3,360	0,392	2,797	33,348	47,948	59,999
11-12	0,000	0,000	0,000	1,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,202	1,093	0,000	2,306	2,529	0,000	0,000	0,407	0,000	3,763	0,446	2,860	38,822	54,670	69,817
12-13	0,000	0,000	0,000	1,998	0,000	0,000	0,000	0,000	0,220	1,123	0,000	2,434	3,150	0,000	0,000	0,431	0,000	3,890	0,768	2,825	40,541	55,435	71,524
13-14	0,000	0,000	0,000	1,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,208	1,139	0,000	2,378	2,090	0,000	0,000	0,436	0,000	3,449	1,684	2,860	38,803	53,983	69,130
14-15	0,000	0,000	0,000	1,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,188	1,091	0,000	2,246	1,326	0,000	0,000	0,355	0,000	3,549	0,770	2,660	34,752	49,407	61,656
15-16	0,000	0,000	0,000	1,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194	0,978	0,000	1,622	0,913	0,000	0,000	0,210	0,000	2,980	1,282	2,383	30,896	44,557	53,491
16-17	0,000	0,000	0,000	1,852	0,000	0,000	0,000	0,000	0,182	0,906	0,000	1,212	1,583	0,000	0,000	0,206	0,000	2,965	1,130	1,843	29,762	43,073	51,920
17-18	0,000	0,000	0,000	1,752	0,000	0,000	0,000	0,000	0,178	0,885	0,000	0,912	1,374	0,000	0,000	0,196	0,000	2,879	1,602	1,542	27,697	40,387	47,683
18-19	0,000	0,000	0,000	1,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,176	0,839	0,000	0,602	2,553	0,000	0,000	0,184	0,000	2,679	0,854	1,289	25,374	36,587	42,659
19-20	0,000	0,000	0,000	1,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,887	0,000	0,316	1,232	0,000	0,000	0,180	0,000	2,256	0,162	1,474	24,079	35,851	41,590
20-21	0,000	0,000	0,000	1,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,186	0,894	0,000	0,410	1,274	0,000	0,000	0,181	0,000	2,206	1,380	1,842	25,246	37,128	42,564
21-22	0,000	0,000	0,000	1,692	0,000	0,000	0,000	0,000	0,180	0,898	0,000	0,542	1,285	0,000	0,000	0,182	0,000	2,111	1,636	2,110	24,926	36,095	41,270
22-23	0,000	0,000	0,000	1,666	0,000	0,000	0,000	0,000	0,172	0,994	0,000	0,310	0,915	0,000	0,000	0,166	0,000	2,076	0,898	1,969	22,605	33,706	38,707
23-24	0,000	0,000	0,000	1,632	0,000	0,000	0,000	0,000	0,186	1,062	0,000	0,290	0,510	0,000	0,000	0,164	0,000	2,064	1,448	1,622	23,274	34,204	39,985
Всего за сутки	0,000	0,000	0,000	38,694	0,000	0,000	0,000	0,000	4,338	24,339	0,000	25,970	30,850	0,000	0,000	6,184	0,000	66,014	24,736	51,079	685,949	974,600	1188,143

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ЦРП-1 2секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.					Всего ЦРП-1 3секция, МВт
	ф. 120 ЦРП-1	ф. 121 ЦРП-1	ф. 122 ЦРП-1	ф. 124 ЦРП-1	ф. 125 ЦРП-1	ф. 126 ЦРП-1	ф. 127 ЦРП-1	Актив. Мощность, МВт	ф. 131 ЦРП-1	ф. 132 ЦРП-1	ф. 133 ЦРП-1	ф. 134 ЦРП-1	ф. 135 ЦРП-1	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7		8	1	2	3	4	
0-1	0,063	0,143	0,000	0,536	0,000	0,000	0,000	0,742	0,000	0,014	0,534	0,190	0,126	0,864
1-2	0,063	0,140	0,000	0,520	0,000	0,000	0,000	0,723	0,000	0,014	0,524	0,193	0,125	0,856
2-3	0,063	0,140	0,000	0,592	0,000	0,000	0,000	0,794	0,000	0,014	0,525	0,199	0,125	0,864
3-4	0,066	0,145	0,000	0,505	0,000	0,000	0,000	0,716	0,000	0,014	0,505	0,199	0,124	0,843
4-5	0,078	0,151	0,000	0,530	0,000	0,000	0,000	0,759	0,000	0,014	0,434	0,196	0,125	0,769
5-6	0,107	0,168	0,000	0,725	0,000	0,000	0,000	1,001	0,000	0,014	0,455	0,167	0,130	0,766
6-7	0,116	0,222	0,000	1,128	0,000	0,000	0,000	1,467	0,000	0,019	0,478	0,212	0,240	0,949
7-8	0,149	0,252	0,000	1,057	0,000	0,000	0,000	1,458	0,000	0,035	0,650	0,246	0,513	1,444
8-9	0,196	0,273	0,000	1,105	0,000	0,000	0,000	1,574	0,000	0,032	0,642	0,323	0,489	1,486
9-10	0,201	0,327	0,000	1,389	0,000	0,000	0,000	1,917	0,000	0,054	0,585	0,407	0,420	1,466
10-11	0,192	0,356	0,000	1,617	0,000	0,000	0,000	2,165	0,000	0,060	0,483	0,414	0,366	1,324
11-12	0,142	0,276	0,000	1,568	0,000	0,000	0,000	1,986	0,000	0,050	0,613	0,360	0,417	1,441
12-13	0,136	0,264	0,000	1,618	0,000	0,000	0,000	2,018	0,000	0,064	0,581	0,314	0,458	1,417
13-14	0,150	0,322	0,000	1,204	0,000	0,000	0,000	1,676	0,000	0,051	0,583	0,388	0,280	1,302
14-15	0,138	0,309	0,000	1,096	0,000	0,000	0,000	1,543	0,000	0,045	0,532	0,352	0,232	1,161
15-16	0,109	0,255	0,000	1,028	0,000	0,000	0,000	1,391	0,000	0,017	0,530	0,334	0,176	1,058
16-17	0,080	0,302	0,000	1,021	0,000	0,000	0,000	1,404	0,000	0,014	0,564	0,342	0,174	1,094
17-18	0,072	0,232	0,000	1,043	0,000	0,000	0,000	1,347	0,000	0,014	0,625	0,258	0,197	1,094
18-19	0,066	0,159	0,000	1,155	0,000	0,000	0,000	1,381	0,000	0,014	0,501	0,240	0,179	0,934
19-20	0,064	0,156	0,000	1,092	0,000	0,000	0,000	1,312	0,000	0,015	0,483	0,210	0,154	0,862
20-21	0,061	0,214	0,000	1,088	0,000	0,000	0,000	1,363	0,000	0,014	0,448	0,202	0,129	0,794
21-22	0,061	0,174	0,000	1,070	0,000	0,000	0,000	1,305	0,000	0,015	0,466	0,194	0,128	0,803
22-23	0,060	0,174	0,000	1,071	0,000	0,000	0,000	1,305	0,000	0,014	0,448	0,186	0,127	0,776
23-24	0,060	0,139	0,000	0,612	0,000	0,000	0,000	0,811	0,000	0,014	0,500	0,181	0,127	0,822
Всего за сутки	2,493	5,291	0,000	24,372	0,000	0,000	0,000	32,155	0,000	0,632	12,691	6,306	5,560	25,189

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ЦРП-1 Бсекция,	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.					Всего ЦРП-1 Бсекция,
	ф. 151 ЦРП-1	ф. 152 ЦРП-1	ф. 153 ЦРП-1	ф. 154 ЦРП-1	ф. 155 ЦРП-1	ф. 156 ЦРП-1	ф. 157 ЦРП-1	Актив. Мощность, МВт	ф. 161 ЦРП-1	ф. 162 ЦРП-1	ф. 163 ЦРП-1	ф. 166 ЦРП-1	ф. 167 ЦРП-1	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7		8	1	2	3	4	
0-1	0,005	0,000	0,044	0,003	0,042	0,101	0,000	0,194	0,506	0,075	0,600	0,000	0,321	1,503
1-2	0,193	0,000	0,043	0,003	0,041	0,095	0,000	0,375	0,486	0,075	0,600	0,000	0,346	1,508
2-3	0,005	0,000	0,043	0,003	0,044	0,089	0,000	0,183	0,477	0,076	0,601	0,000	0,340	1,494
3-4	0,005	0,000	0,043	0,003	0,036	0,095	0,000	0,182	0,474	0,076	0,603	0,000	0,314	1,466
4-5	0,004	0,000	0,042	0,003	0,059	0,097	0,000	0,206	0,499	0,076	0,604	0,000	0,341	1,520
5-6	0,005	0,000	0,044	0,002	0,071	0,098	0,000	0,221	0,573	0,074	0,603	0,000	0,300	1,551
6-7	0,047	0,000	0,046	0,003	0,071	0,100	0,000	0,266	0,616	0,076	0,599	0,000	0,298	1,588
7-8	0,153	0,000	0,051	0,003	0,048	0,104	0,000	0,359	0,620	0,092	0,624	0,000	0,310	1,645
8-9	0,005	0,000	0,045	0,003	0,069	0,103	0,000	0,225	0,516	0,117	0,739	0,000	0,286	1,658
9-10	0,005	0,000	0,040	0,003	0,067	0,097	0,000	0,212	0,438	0,113	0,678	0,000	0,287	1,517
10-11	0,004	0,000	0,040	0,002	0,067	0,096	0,000	0,210	0,330	0,104	0,624	0,000	0,298	1,355
11-12	0,179	0,000	0,042	0,003	0,068	0,107	0,000	0,398	0,328	0,107	0,655	0,000	0,319	1,409
12-13	0,022	0,000	0,039	0,002	0,075	0,107	0,000	0,246	0,327	0,109	0,631	0,000	0,297	1,364
13-14	0,005	0,000	0,038	0,002	0,074	0,106	0,000	0,225	0,514	0,108	0,599	0,000	0,309	1,530
14-15	0,005	0,000	0,039	0,002	0,060	0,100	0,000	0,206	0,577	0,095	0,822	0,000	0,294	1,788
15-16	0,005	0,000	0,045	0,003	0,054	0,098	0,000	0,205	0,593	0,092	0,863	0,000	0,323	1,871
16-17	0,199	0,000	0,050	0,002	0,046	0,094	0,000	0,391	0,590	0,091	0,866	0,000	0,300	1,847
17-18	0,004	0,000	0,047	0,003	0,048	0,094	0,000	0,195	0,593	0,092	0,867	0,000	0,311	1,863
18-19	0,005	0,000	0,047	0,003	0,042	0,100	0,000	0,197	0,585	0,108	0,625	0,000	0,307	1,625
19-20	0,005	0,000	0,044	0,002	0,039	0,103	0,000	0,194	0,607	0,108	0,604	0,000	0,291	1,609
20-21	0,005	0,000	0,042	0,002	0,045	0,100	0,000	0,194	0,608	0,108	0,600	0,000	0,298	1,615
21-22	0,192	0,000	0,040	0,003	0,044	0,104	0,000	0,383	0,587	0,109	0,600	0,000	0,302	1,599
22-23	0,005	0,000	0,040	0,003	0,043	0,104	0,000	0,195	0,551	0,108	0,600	0,000	0,306	1,565
23-24	0,005	0,000	0,039	0,002	0,041	0,104	0,000	0,192	0,564	0,108	0,598	0,000	0,321	1,592
Всего за сутки	1,070	0,000	1,034	0,060	1,294	2,395	0,000	5,853	12,560	2,297	15,809	0,000	7,418	38,084

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ЦРП-2 1секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ЦРП-2 2секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ЦРП-2 3секция, МВт
	ф.211 ЦРП-2	ф.212 ЦРП-2	ф.213 ЦРП-2	ф.214 ЦРП-2	ф.215 ЦРП-2	ф.216 ЦРП-2		Актив. Мощность, МВт	ф.221 ЦРП-2	ф.222 ЦРП-2	ф.223 ЦРП-2	ф.224 ЦРП-2	ф.225 ЦРП-2		ф.226 ЦРП-2	Актив. Мощность, МВт	ф.231 ЦРП-2	ф.232 ЦРП-2	ф.233 ЦРП-2	ф.234 ЦРП-2	ф.235 ЦРП-2	
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	0,000	0,016	0,053	0,058	0,000	0,000	0,128	0,023	0,127	0,000	0,000	0,030	0,021	0,202	0,074	0,000	0,024	0,032	0,048	0,333	0,228	0,740
1-2	0,000	0,022	0,042	0,045	0,000	0,000	0,111	0,024	0,124	0,000	0,000	0,030	0,019	0,198	0,075	0,000	0,024	0,032	0,044	0,328	0,301	0,804
2-3	0,000	0,026	0,042	0,045	0,000	0,000	0,114	0,024	0,123	0,000	0,000	0,030	0,022	0,199	0,074	0,000	0,024	0,033	0,044	0,336	0,272	0,784
3-4	0,000	0,016	0,042	0,045	0,000	0,000	0,105	0,024	0,121	0,000	0,000	0,030	0,019	0,195	0,074	0,000	0,024	0,032	0,044	0,382	0,277	0,833
4-5	0,000	0,025	0,042	0,045	0,000	0,000	0,114	0,024	0,123	0,001	0,000	0,030	0,022	0,200	0,076	0,000	0,024	0,033	0,043	0,525	0,290	0,991
5-6	0,000	0,014	0,096	0,102	0,000	0,000	0,213	0,024	0,123	0,719	0,000	0,030	0,019	0,915	0,117	0,000	0,065	0,032	0,043	0,588	0,299	1,144
6-7	0,000	0,018	0,159	0,170	0,000	0,000	0,348	0,026	0,118	0,222	0,000	0,134	0,022	0,522	0,186	0,000	0,072	0,033	0,045	0,618	0,471	1,426
7-8	0,000	0,046	0,207	0,222	0,000	0,000	0,476	0,029	0,119	0,725	0,000	0,142	0,022	1,037	0,252	0,000	0,072	0,039	0,050	0,664	0,463	1,540
8-9	0,000	0,015	0,214	0,228	0,000	0,000	0,458	0,029	0,126	0,614	0,000	0,141	0,024	0,935	0,278	0,000	0,072	0,041	0,051	0,544	0,462	1,448
9-10	0,000	0,030	0,164	0,175	0,000	0,000	0,370	0,030	0,121	0,654	0,000	0,142	0,037	0,984	0,275	0,000	0,073	0,042	0,050	0,548	0,494	1,481
10-11	0,000	0,036	0,176	0,189	0,000	0,000	0,401	0,031	0,128	0,514	0,000	0,142	0,030	0,845	0,272	0,000	0,073	0,049	0,050	0,574	0,397	1,415
11-12	0,000	0,028	0,156	0,167	0,000	0,000	0,351	0,027	0,133	0,948	0,000	0,144	0,031	1,282	0,261	0,000	0,074	0,044	0,050	0,617	0,490	1,536
12-13	0,000	0,021	0,155	0,166	0,000	0,000	0,342	0,028	0,122	0,719	0,000	0,144	0,030	1,044	0,256	0,000	0,072	0,045	0,049	0,651	0,478	1,550
13-14	0,000	0,025	0,157	0,167	0,000	0,000	0,350	0,029	0,116	1,280	0,000	0,142	0,028	1,596	0,252	0,000	0,074	0,044	0,051	0,648	0,460	1,530
14-15	0,000	0,014	0,164	0,176	0,000	0,000	0,356	0,029	0,116	1,529	0,000	0,141	0,026	1,841	0,243	0,000	0,073	0,044	0,050	0,559	0,506	1,474
15-16	0,000	0,048	0,181	0,194	0,000	0,000	0,424	0,029	0,116	1,194	0,000	0,141	0,035	1,516	0,224	0,000	0,072	0,045	0,052	0,720	0,531	1,644
16-17	0,000	0,031	0,232	0,248	0,000	0,000	0,511	0,028	0,117	1,099	0,000	0,139	0,036	1,420	0,175	0,000	0,073	0,046	0,052	0,713	0,541	1,599
17-18	0,000	0,017	0,212	0,228	0,000	0,000	0,457	0,028	0,123	0,692	0,000	0,138	0,029	1,010	0,129	0,000	0,072	0,050	0,049	0,682	0,459	1,441
18-19	0,000	0,015	0,207	0,222	0,000	0,000	0,444	0,028	0,118	0,347	0,000	0,138	0,020	0,651	0,105	0,000	0,072	0,036	0,047	0,540	0,345	1,144
19-20	0,000	0,015	0,171	0,182	0,000	0,000	0,369	0,023	0,117	1,257	0,000	0,139	0,021	1,557	0,082	0,000	0,027	0,035	0,045	0,670	0,381	1,241
20-21	0,000	0,014	0,161	0,172	0,000	0,000	0,348	0,023	0,123	1,310	0,000	0,139	0,021	1,616	0,075	0,000	0,022	0,035	0,045	0,559	0,430	1,166
21-22	0,000	0,014	0,156	0,166	0,000	0,000	0,337	0,022	0,118	0,559	0,000	0,138	0,021	0,858	0,078	0,000	0,023	0,035	0,050	0,511	0,339	1,036
22-23	0,000	0,035	0,140	0,150	0,000	0,000	0,326	0,023	0,124	0,803	0,000	0,139	0,022	1,111	0,076	0,000	0,022	0,035	0,049	0,457	0,399	1,039
23-24	0,000	0,017	0,136	0,145	0,000	0,000	0,299	0,022	0,138	1,009	0,000	0,140	0,021	1,331	0,075	0,000	0,022	0,036	0,050	0,404	0,369	0,954
Всего за сутки	0,004	0,561	3,470	3,708	0,003	0,008	7,753	0,629	2,937	16,194	0,000	2,706	0,600	23,065	3,783	0,000	1,246	0,924	1,152	13,171	9,684	29,959

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.					Всего ЦРП-3 1секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-3 3секция, МВт
	ф. 311 ЦРП-3	ф. 312 ЦРП-3	ф. 315 ЦРП-3	ф. 318 ЦРП-3	ф. 319 ЦРП-3	Актив. Мощность, МВт	ф. 331 ЦРП-3	ф. 332 ЦРП-3	ф. 333 ЦРП-3	ф. 334 ЦРП-3	ф. 335 ЦРП-3	ф. 336 ЦРП-3	ф. 337 ЦРП-3	ф. 338 ЦРП-3	ф. 339 ЦРП-3	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5		6	1	2	3	4	5	6	7	8	
0-1	0,139	0,237	0,160	0,102	0,000	0,637	0,000	0,022	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,068
1-2	0,138	0,207	0,156	0,101	0,000	0,603	0,000	0,023	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,068
2-3	0,138	0,220	0,153	0,102	0,000	0,612	0,000	0,022	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,068
3-4	0,138	0,217	0,158	0,102	0,000	0,615	0,000	0,023	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,069
4-5	0,148	0,221	0,144	0,076	0,000	0,588	0,000	0,022	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,068
5-6	0,206	0,246	0,156	0,028	0,000	0,637	0,000	0,023	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,068
6-7	0,266	0,268	0,182	0,057	0,000	0,773	0,000	0,040	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,085
7-8	0,448	0,314	0,282	0,182	0,000	1,227	0,000	0,162	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,208
8-9	0,515	0,358	0,272	0,156	0,000	1,301	0,000	0,152	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,197
9-10	0,474	0,321	0,258	0,167	0,000	1,220	0,000	0,129	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,174
10-11	0,540	0,343	0,251	0,108	0,000	1,241	0,000	0,095	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,142
11-12	0,575	0,346	0,264	0,194	0,000	1,379	0,000	0,047	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,093
12-13	0,541	0,335	0,266	0,152	0,000	1,295	0,000	0,039	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,011	0,084
13-14	0,532	0,300	0,267	0,174	0,000	1,273	0,000	0,037	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,083
14-15	0,424	0,305	0,278	0,122	0,000	1,129	0,000	0,035	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,082
15-16	0,264	0,284	0,242	0,083	0,000	0,873	0,000	0,032	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,079
16-17	0,195	0,262	0,211	0,076	0,000	0,744	0,000	0,116	0,004	0,013	0,000	0,006	0,000	0,012	0,012	0,163
17-18	0,177	0,233	0,205	0,076	0,000	0,692	0,000	0,140	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,187
18-19	0,159	0,228	0,192	0,076	0,000	0,655	0,000	0,040	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,087
19-20	0,147	0,239	0,180	0,076	0,000	0,642	0,000	0,024	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,013	0,012	0,072
20-21	0,145	0,250	0,162	0,076	0,000	0,633	0,000	0,024	0,004	0,013	0,000	0,006	0,000	0,012	0,012	0,071
21-22	0,146	0,239	0,150	0,076	0,000	0,611	0,000	0,024	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,013	0,012	0,071
22-23	0,140	0,236	0,146	0,076	0,000	0,598	0,000	0,024	0,004	0,013	0,000	0,005	0,000	0,012	0,012	0,070
23-24	0,134	0,224	0,151	0,076	0,000	0,585	0,000	0,024	0,004	0,013	0,000	0,006	0,000	0,012	0,012	0,071
Всего за сутки	6,727	6,432	4,887	2,515	0,000	20,562	0,000	1,315	0,099	0,316	0,000	0,129	0,000	0,295	0,275	2,428

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка потребите лей, МВт.	Всего ЦРП-3 2секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-4 1секция, МВт
	ф.322 ЦРП-3		Актив. Мощность, МВт	ф.411 ЦРП-4	ф.412 ЦРП-4	ф.413 ЦРП-4	ф.414 ЦРП-4	ф.415 ЦРП-4	ф.416 ЦРП-4	ф.417 ЦРП-4	ф.418 ЦРП-4	
	1	2		1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-1	0,016	0,016	3,111	0,108	0,110	0,000	0,000	0,002	0,171	0,032	0,052	3,587
1-2	0,016	0,016	3,113	0,112	0,109	0,000	0,000	0,002	0,166	0,030	0,052	3,583
2-3	0,017	0,017	3,108	0,113	0,109	0,000	0,000	0,002	0,162	0,030	0,052	3,577
3-4	0,016	0,016	3,096	0,110	0,140	0,000	0,000	0,002	0,157	0,030	0,052	3,586
4-5	0,017	0,017	3,103	0,118	0,162	0,000	0,000	0,002	0,155	0,030	0,051	3,623
5-6	0,016	0,016	3,106	0,117	0,199	0,000	0,000	0,002	0,192	0,030	0,052	3,699
6-7	0,017	0,017	3,106	0,097	0,258	0,000	0,000	0,024	0,269	0,037	0,089	3,881
7-8	0,017	0,017	3,105	0,096	0,317	0,000	0,000	0,040	0,325	0,048	0,095	4,025
8-9	0,007	0,007	3,106	0,091	0,285	0,000	0,000	0,041	0,333	0,059	0,096	4,011
9-10	0,004	0,004	3,110	0,093	0,278	0,000	0,000	0,041	0,323	0,064	0,096	4,005
10-11	0,004	0,004	3,109	0,093	0,296	0,000	0,000	0,041	0,322	0,064	0,084	4,009
11-12	0,003	0,003	3,104	0,093	0,300	0,000	0,000	0,041	0,311	0,065	0,096	4,010
12-13	0,004	0,004	3,103	0,099	0,259	0,000	0,000	0,041	0,316	0,065	0,095	3,978
13-14	0,004	0,004	3,102	0,098	0,276	0,000	0,000	0,042	0,305	0,064	0,095	3,983
14-15	0,004	0,004	3,105	0,097	0,216	0,000	0,000	0,042	0,294	0,063	0,098	3,916
15-16	0,005	0,005	3,106	0,094	0,186	0,000	0,000	0,042	0,315	0,066	0,098	3,907
16-17	0,019	0,019	3,110	0,092	0,175	0,000	0,000	0,042	0,289	0,068	0,098	3,874
17-18	0,019	0,019	3,115	0,091	0,144	0,000	0,000	0,042	0,286	0,067	0,097	3,843
18-19	0,018	0,018	3,114	0,093	0,136	0,000	0,000	0,043	0,275	0,066	0,082	3,809
19-20	0,018	0,018	3,115	0,092	0,112	0,000	0,000	0,043	0,219	0,064	0,093	3,738
20-21	0,017	0,017	3,112	0,092	0,108	0,000	0,000	0,043	0,204	0,042	0,094	3,695
21-22	0,017	0,017	3,116	0,089	0,107	0,000	0,000	0,043	0,202	0,037	0,096	3,691
22-23	0,017	0,017	3,121	0,089	0,106	0,000	0,000	0,043	0,192	0,037	0,092	3,682
23-24	0,018	0,018	3,123	0,089	0,107	0,000	0,000	0,044	0,191	0,034	0,095	3,682
Всего за сутки	0,310	0,310	74,620	2,354	4,499	0,000	0,000	0,752	5,975	1,192	2,000	91,392

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-4 2секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-4 3секция, МВт
	ф.421 ЦРП-4	ф.422 ЦРП-4	ф.423 ЦРП-4	ф.424 ЦРП-4	ф.425 ЦРП-4	ф.426 ЦРП-4	ф.427 ЦРП-4	ф.428 ЦРП-4	Актив. Мощность, МВт	ф.431 ЦРП-4	ф.432 ЦРП-4	ф.433 ЦРП-4	ф.434 ЦРП-4	ф.435 ЦРП-4	ф.436 ЦРП-4	ф.438 ЦРП-4	ф.439 ЦРП-4	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3	4	5	6	7	
0-1	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,068	0,008	0,076	0,000	0,000	0,068	0,000	0,000	0,040	0,047	0,616	0,771
1-2	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,067	0,008	0,076	0,000	0,000	0,070	0,000	0,000	0,040	0,047	0,629	0,785
2-3	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,068	0,008	0,077	0,000	0,000	0,063	0,000	0,000	0,040	0,047	0,608	0,758
3-4	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,067	0,008	0,076	0,000	0,000	0,071	0,000	0,000	0,040	0,047	0,624	0,782
4-5	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,056	0,008	0,064	0,000	0,000	0,064	0,000	0,000	0,040	0,045	0,613	0,762
5-6	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,044	0,008	0,053	0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	0,039	0,068	0,613	0,779
6-7	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,090	0,009	0,099	0,000	0,000	0,156	0,000	0,000	0,039	0,213	0,652	1,060
7-8	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,162	0,010	0,174	0,000	0,000	0,356	0,000	0,000	0,040	0,502	0,721	1,619
8-9	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,142	0,010	0,153	0,000	0,000	0,339	0,000	0,000	0,040	0,477	0,845	1,701
9-10	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,140	0,009	0,150	0,000	0,000	0,281	0,000	0,000	0,039	0,308	0,873	1,500
10-11	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,151	0,009	0,161	0,000	0,000	0,316	0,000	0,000	0,039	0,452	0,904	1,712
11-12	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,171	0,009	0,181	0,000	0,000	0,327	0,000	0,017	0,039	0,463	0,924	1,768
12-13	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,149	0,009	0,158	0,000	0,000	0,303	0,000	0,000	0,039	0,351	0,900	1,593
13-14	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,154	0,009	0,164	0,000	0,000	0,284	0,000	0,000	0,039	0,383	0,898	1,603
14-15	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,141	0,009	0,151	0,000	0,000	0,194	0,000	0,000	0,039	0,265	0,898	1,395
15-16	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,179	0,009	0,189	0,000	0,000	0,139	0,000	0,000	0,039	0,162	0,948	1,289
16-17	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,157	0,009	0,166	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,039	0,158	0,829	1,151
17-18	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,166	0,009	0,176	0,000	0,000	0,126	0,000	0,000	0,039	0,144	0,779	1,088
18-19	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,159	0,010	0,170	0,000	0,000	0,108	0,000	0,000	0,039	0,083	0,778	1,008
19-20	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,126	0,009	0,136	0,000	0,000	0,105	0,000	0,000	0,039	0,070	0,757	0,972
20-21	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,119	0,008	0,127	0,000	0,000	0,102	0,000	0,000	0,040	0,064	0,707	0,912
21-22	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,062	0,007	0,071	0,000	0,000	0,082	0,000	0,000	0,040	0,051	0,685	0,859
22-23	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,055	0,008	0,064	0,000	0,000	0,068	0,000	0,000	0,040	0,049	0,696	0,852
23-24	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,041	0,008	0,049	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	0,040	0,048	0,690	0,845
Всего за сутки	0,000	0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	2,733	0,204	2,958	0,000	0,000	3,870	0,000	0,017	0,945	4,544	18,188	27,565

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-4 секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-5 1секция, МВт
	ф.441 ЦРП-4	ф.442 ЦРП-4	ф.443 ЦРП-4	ф.444 ЦРП-4	ф.445 ЦРП-4	ф.446 ЦРП-4	ф.447 ЦРП-4	ф.448 ЦРП-4	Актив. Мощность, МВт	ф.512 ЦРП-5	ф.513 ЦРП-5	ф.514 ЦРП-5	ф.515 ЦРП-5	ф.516 ЦРП-5	ф.518 ЦРП-5	ф.519 ЦРП-5	ф.5110 ЦРП-5	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3	4	5	6	7	
0-1	0,208	0,000	0,000	0,129	0,000	0,212	0,171	0,001	0,720	0,035	0,000	0,086	0,152	0,294	0,187	0,068	0,022	0,843
1-2	0,228	0,000	0,000	0,128	0,000	0,206	0,171	0,000	0,733	0,037	0,000	0,086	0,164	0,291	0,190	0,059	0,021	0,848
2-3	0,234	0,000	0,000	0,129	0,000	0,203	0,171	0,001	0,738	0,036	0,000	0,088	0,176	0,291	0,178	0,059	0,022	0,850
3-4	0,204	0,000	0,000	0,127	0,000	0,202	0,171	0,001	0,705	0,035	0,000	0,088	0,197	0,291	0,170	0,059	0,021	0,862
4-5	0,186	0,000	0,000	0,135	0,000	0,216	0,171	0,000	0,709	0,037	0,000	0,088	0,170	0,291	0,181	0,079	0,022	0,867
5-6	0,240	0,000	0,000	0,137	0,000	0,391	0,172	0,001	0,940	0,038	0,000	0,101	0,191	0,415	0,221	0,271	0,021	1,257
6-7	0,453	0,000	0,000	0,175	0,000	0,465	0,172	0,000	1,264	0,137	0,000	0,201	0,234	0,765	0,248	0,390	0,022	1,996
7-8	0,511	0,000	0,000	0,212	0,000	0,506	0,172	0,001	1,402	0,254	0,000	0,246	0,265	0,916	0,297	0,445	0,022	2,446
8-9	0,517	0,000	0,000	0,188	0,000	0,515	0,172	0,001	1,392	0,255	0,000	0,241	0,320	0,960	0,257	0,452	0,027	2,512
9-10	0,498	0,000	0,000	0,171	0,000	0,499	0,171	0,000	1,339	0,254	0,000	0,244	0,319	0,921	0,284	0,464	0,025	2,512
10-11	0,443	0,000	0,000	0,150	0,000	0,452	0,171	0,001	1,217	0,259	0,000	0,225	0,317	0,884	0,245	0,448	0,024	2,402
11-12	0,516	0,000	0,000	0,128	0,000	0,482	0,171	0,000	1,298	0,143	0,000	0,207	0,318	0,802	0,256	0,459	0,024	2,208
12-13	0,603	0,000	0,000	0,120	0,000	0,546	0,171	0,001	1,441	0,057	0,000	0,234	0,323	0,934	0,247	0,462	0,023	2,280
13-14	0,702	0,000	0,000	0,126	0,000	0,486	0,171	0,001	1,486	0,254	0,000	0,233	0,318	0,893	0,254	0,461	0,021	2,435
14-15	0,598	0,000	0,000	0,128	0,000	0,507	0,171	0,000	1,404	0,230	0,000	0,248	0,305	0,888	0,253	0,416	0,021	2,361
15-16	0,604	0,000	0,000	0,122	0,000	0,506	0,171	0,001	1,404	0,059	0,000	0,236	0,229	0,781	0,200	0,229	0,019	1,754
16-17	0,576	0,000	0,000	0,145	0,000	0,516	0,171	0,001	1,409	0,062	0,000	0,184	0,136	0,644	0,172	0,176	0,018	1,392
17-18	0,552	0,000	0,000	0,158	0,000	0,481	0,171	0,000	1,362	0,061	0,000	0,149	0,114	0,469	0,158	0,070	0,017	1,039
18-19	0,538	0,000	0,000	0,145	0,000	0,456	0,172	0,001	1,311	0,060	0,000	0,114	0,096	0,387	0,152	0,063	0,018	0,890
19-20	0,502	0,000	0,000	0,151	0,000	0,478	0,172	0,000	1,303	0,049	0,000	0,097	0,090	0,311	0,160	0,063	0,018	0,788
20-21	0,517	0,000	0,000	0,151	0,000	0,514	0,172	0,001	1,355	0,048	0,000	0,096	0,091	0,304	0,161	0,065	0,017	0,783
21-22	0,508	0,000	0,000	0,146	0,000	0,666	0,172	0,001	1,493	0,048	0,000	0,102	0,095	0,296	0,171	0,062	0,018	0,792
22-23	0,428	0,000	0,000	0,113	0,000	0,660	0,172	0,000	1,373	0,048	0,000	0,102	0,105	0,295	0,185	0,063	0,018	0,817
23-24	0,478	0,000	0,000	0,105	0,000	0,682	0,172	0,001	1,437	0,047	0,000	0,102	0,119	0,291	0,190	0,061	0,017	0,826
Всего за сутки	10,842	0,000	0,000	3,421	0,000	10,846	4,116	0,011	29,236	2,543	0,000	3,799	4,844	13,616	5,018	5,442	0,496	35,759

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.				Всего ЦРП-5 2секция.	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.					Всего ЦРП-5 3секция.	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ЦРП-5 4секция.
	ф.522 ЦРП-5	ф.524 ЦРП-5	ф.525 ЦРП-5	ф.526 ЦРП-5		Актив. Мощность, МВт	ф.530 ЦРП-5	ф.532 ЦРП-5	ф.533 ЦРП-5	ф.534 ЦРП-5		ф.536 ЦРП-5	Актив. Мощность, МВт	ф.541 ЦРП-5	ф.542 ЦРП-5	ф.543 ЦРП-5	ф.544 ЦРП-5	ф.545 ЦРП-5	
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
0-1	0,275	0,374	0,004	0,549	1,201	0,774	0,100	0,136	0,003	0,059	1,072	0,264	0,119	0,004	0,043	0,148	1,034	0,041	1,652
1-2	0,269	0,367	0,004	0,549	1,188	0,816	0,096	0,136	0,003	0,060	1,112	0,263	0,099	0,004	0,042	0,149	1,034	0,041	1,632
2-3	0,266	0,342	0,003	0,552	1,163	0,764	0,080	0,136	0,003	0,061	1,045	0,263	0,082	0,004	0,044	0,151	1,034	0,041	1,617
3-4	0,273	0,376	0,004	0,550	1,203	0,797	0,065	0,136	0,003	0,061	1,062	0,264	0,082	0,004	0,039	0,148	1,040	0,040	1,616
4-5	0,274	0,368	0,003	0,555	1,200	0,779	0,064	0,136	0,003	0,065	1,047	0,263	0,094	0,004	0,038	0,147	1,058	0,040	1,644
5-6	0,269	0,404	0,004	0,565	1,241	0,812	0,056	0,136	0,003	0,069	1,077	0,267	0,107	0,004	0,087	0,151	1,057	0,048	1,722
6-7	0,287	0,526	0,005	0,568	1,386	0,741	0,122	0,142	0,003	0,113	1,121	0,372	0,143	0,004	0,143	0,164	1,056	0,137	2,019
7-8	0,328	0,559	0,007	0,562	1,456	0,753	0,204	0,136	0,003	0,192	1,289	0,458	0,130	0,004	0,216	0,226	1,067	0,355	2,455
8-9	0,374	0,622	0,007	0,571	1,574	0,786	0,120	0,130	0,003	0,164	1,204	0,482	0,112	0,004	0,193	0,248	1,055	0,303	2,398
9-10	0,379	0,606	0,006	0,581	1,571	0,722	0,210	0,130	0,003	0,186	1,252	0,499	0,104	0,004	0,217	0,258	1,070	0,306	2,457
10-11	0,377	0,618	0,007	0,548	1,550	0,662	0,170	0,130	0,004	0,167	1,133	0,484	0,102	0,004	0,131	0,255	1,064	0,185	2,225
11-12	0,369	0,642	0,007	0,542	1,560	0,732	0,232	0,130	0,003	0,194	1,291	0,491	0,131	0,004	0,205	0,252	1,041	0,305	2,429
12-13	0,365	0,626	0,007	0,539	1,537	0,757	0,192	0,130	0,004	0,186	1,268	0,518	0,145	0,004	0,173	0,253	1,056	0,282	2,432
13-14	0,337	0,562	0,007	0,560	1,466	0,778	0,203	0,131	0,003	0,200	1,315	0,515	0,147	0,004	0,151	0,253	1,056	0,360	2,485
14-15	0,337	0,538	0,007	0,535	1,417	0,740	0,094	0,130	0,004	0,181	1,148	0,518	0,148	0,004	0,113	0,242	0,965	0,244	2,234
15-16	0,311	0,501	0,007	0,475	1,293	0,412	0,078	0,127	0,003	0,093	0,714	0,467	0,127	0,004	0,077	0,252	0,952	0,103	1,980
16-17	0,278	0,475	0,007	0,428	1,187	0,359	0,083	0,126	0,004	0,061	0,632	0,353	0,114	0,004	0,068	0,235	0,324	0,102	1,199
17-18	0,269	0,419	0,006	0,413	1,107	0,325	0,070	0,125	0,004	0,053	0,576	0,300	0,092	0,004	0,074	0,197	0,280	0,099	1,046
18-19	0,269	0,381	0,003	0,381	1,035	0,322	0,064	0,137	0,003	0,047	0,572	0,280	0,092	0,004	0,072	0,185	0,280	0,090	1,003
19-20	0,269	0,370	0,003	0,443	1,086	0,380	0,068	0,136	0,004	0,045	0,634	0,271	0,094	0,004	0,069	0,153	0,280	0,098	0,968
20-21	0,267	0,361	0,003	0,440	1,071	0,376	0,068	0,137	0,004	0,046	0,631	0,270	0,100	0,004	0,064	0,152	0,280	0,092	0,962
21-22	0,258	0,390	0,003	0,412	1,064	0,506	0,091	0,136	0,003	0,045	0,782	0,271	0,116	0,004	0,060	0,147	0,837	0,079	1,514
22-23	0,268	0,383	0,003	0,535	1,189	0,667	0,100	0,136	0,004	0,045	0,952	0,271	0,131	0,004	0,055	0,145	1,026	0,059	1,691
23-24	0,281	0,379	0,003	0,563	1,226	0,766	0,100	0,136	0,003	0,047	1,052	0,271	0,130	0,004	0,047	0,141	1,038	0,031	1,661
Всего за сутки	7,247	11,190	0,118	12,414	30,969	15,528	2,729	3,200	0,081	2,442	23,980	8,674	2,740	0,092	2,420	4,653	20,983	3,479	43,040

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-6 1секция, МВт
	ф.611 ЦРП-6	ф.612 ЦРП-6	ф.613 ЦРП-6	ф.614 ЦРП-6	ф.615 ЦРП-6	ф.616 ЦРП-6	ф.617 ЦРП-6	ф.618 ЦРП-6	ф.619 ЦРП-6	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0-1	0,074	0,285	0,010	0,026	0,000	0,089	0,231	0,677	0,191	1,583
1-2	0,079	0,218	0,010	0,025	0,000	0,094	0,233	0,696	0,191	1,545
2-3	0,076	0,302	0,010	0,035	0,000	0,092	0,234	0,718	0,192	1,658
3-4	0,074	0,217	0,010	0,035	0,000	0,086	0,227	0,699	0,192	1,540
4-5	0,076	0,159	0,010	0,035	0,000	0,088	0,225	0,757	0,193	1,543
5-6	0,074	0,168	0,010	0,031	0,000	0,104	0,226	0,718	0,195	1,526
6-7	0,107	0,188	0,010	0,095	0,000	0,108	0,236	0,756	0,197	1,697
7-8	0,126	0,276	0,010	0,131	0,000	0,126	0,242	0,886	0,206	2,004
8-9	0,130	0,346	0,010	0,130	0,000	0,132	0,247	0,813	0,204	2,012
9-10	0,139	0,358	0,010	0,135	0,000	0,128	0,290	0,830	0,203	2,094
10-11	0,144	0,316	0,010	0,080	0,000	0,134	0,300	0,864	0,203	2,051
11-12	0,155	0,337	0,010	0,114	0,000	0,139	0,304	0,778	0,203	2,040
12-13	0,149	0,382	0,010	0,121	0,000	0,140	0,303	0,686	0,203	1,994
13-14	0,151	0,328	0,010	0,119	0,000	0,134	0,304	0,663	0,203	1,912
14-15	0,150	0,340	0,010	0,114	0,000	0,138	0,296	0,708	0,203	1,959
15-16	0,142	0,340	0,010	0,120	0,000	0,141	0,296	0,704	0,198	1,950
16-17	0,136	0,318	0,010	0,132	0,000	0,120	0,307	0,693	0,193	1,908
17-18	0,137	0,359	0,010	0,107	0,000	0,113	0,305	0,665	0,193	1,888
18-19	0,140	0,201	0,010	0,041	0,000	0,106	0,303	0,724	0,193	1,719
19-20	0,138	0,299	0,010	0,148	0,000	0,098	0,304	0,643	0,192	1,831
20-21	0,132	0,352	0,010	0,118	0,000	0,095	0,302	0,657	0,191	1,856
21-22	0,133	0,274	0,010	0,097	0,000	0,091	0,302	0,634	0,193	1,734
22-23	0,133	0,235	0,010	0,116	0,000	0,094	0,304	0,599	0,193	1,684
23-24	0,130	0,266	0,010	0,095	0,000	0,096	0,314	0,642	0,195	1,748
Всего за сутки	2,924	6,864	0,234	2,201	0,000	2,686	6,636	17,211	4,719	43,475

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-6 2секция, МВт
	ф. 621 ЦРП-6	ф. 622 ЦРП-6	ф. 623 ЦРП-6	ф. 624 ЦРП-6	ф. 625 ЦРП-6	ф. 626 ЦРП-6	ф. 627 ЦРП-6	ф. 628 ЦРП-6	ф. 629 ЦРП-6	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0-1	0,269	0,149	0,018	0,374	0,131	0,084	0,004	0,101	0,002	1,132
1-2	0,273	0,152	0,018	0,374	0,122	0,086	0,004	0,113	0,002	1,145
2-3	0,272	0,255	0,017	0,374	0,123	0,086	0,004	0,128	0,002	1,262
3-4	0,272	0,176	0,018	0,374	0,123	0,086	0,004	0,099	0,002	1,154
4-5	0,269	0,210	0,017	0,374	0,127	0,093	0,004	0,123	0,002	1,219
5-6	0,247	0,556	0,018	0,376	0,123	0,088	0,004	0,105	0,002	1,519
6-7	0,379	0,859	0,018	0,372	0,123	0,086	0,004	0,125	0,002	1,969
7-8	0,443	1,049	0,018	0,370	0,117	0,084	0,004	0,123	0,002	2,211
8-9	0,456	1,051	0,024	0,372	0,120	0,086	0,004	0,121	0,002	2,236
9-10	0,458	1,004	0,066	0,373	0,117	0,089	0,004	0,117	0,002	2,231
10-11	0,437	0,430	0,068	0,372	0,115	0,088	0,004	0,112	0,002	1,628
11-12	0,451	1,083	0,070	0,380	0,116	0,088	0,004	0,127	0,002	2,321
12-13	0,466	0,863	0,066	0,385	0,118	0,088	0,004	0,125	0,002	2,118
13-14	0,447	0,258	0,067	0,385	0,148	0,093	0,004	0,122	0,002	1,526
14-15	0,425	0,156	0,050	0,384	0,130	0,100	0,004	0,121	0,002	1,373
15-16	0,431	0,937	0,025	0,375	0,116	0,102	0,004	0,125	0,002	2,117
16-17	0,439	0,996	0,020	0,374	0,130	0,092	0,004	0,124	0,002	2,183
17-18	0,433	0,974	0,017	0,374	0,127	0,095	0,004	0,113	0,002	2,139
18-19	0,380	0,900	0,018	0,375	0,118	0,093	0,004	0,125	0,002	2,015
19-20	0,419	0,869	0,016	0,375	0,131	0,086	0,004	0,125	0,002	2,028
20-21	0,435	0,926	0,017	0,375	0,131	0,088	0,004	0,125	0,002	2,104
21-22	0,414	0,478	0,018	0,376	0,123	0,087	0,004	0,125	0,002	1,628
22-23	0,332	0,249	0,017	0,375	0,116	0,088	0,004	0,126	0,002	1,309
23-24	0,347	0,469	0,018	0,376	0,132	0,084	0,004	0,125	0,002	1,556
Всего за сутки	9,198	15,049	0,719	9,015	2,977	2,138	0,094	2,876	0,053	42,120

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-6 3секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ЦРП-6 4секция, МВт
	ф.631 ЦРП-6	ф.632 ЦРП-6	ф.633 ЦРП-6	ф.635 ЦРП-6	ф.636 ЦРП-6	ф.637 ЦРП-6	ф.639 ЦРП-6	ф.6310 ЦРП-6	Актив. Мощность, МВт	ф.642 ЦРП-6	ф.643 ЦРП-6	ф.645 ЦРП-6	ф.646 ЦРП-6	ф.647 ЦРП-6	ф.648 ЦРП-6	ф.649 ЦРП-6	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3	4	5	6	
0-1	0,000	0,085	0,021	0,000	0,406	0,049	0,000	0,000	0,561	0,252	0,000	0,260	0,088	0,000	0,070	0,000	0,670
1-2	0,000	0,081	0,037	0,000	0,360	0,040	0,000	0,000	0,517	0,243	0,000	0,233	0,088	0,000	0,069	0,000	0,634
2-3	0,000	0,086	0,037	0,000	0,392	0,028	0,000	0,000	0,543	0,248	0,000	0,225	0,090	0,000	0,069	0,000	0,632
3-4	0,000	0,099	0,038	0,000	0,314	0,026	0,000	0,000	0,478	0,242	0,000	0,143	0,091	0,000	0,066	0,000	0,542
4-5	0,000	0,101	0,039	0,000	0,380	0,064	0,000	0,000	0,584	0,241	0,000	0,135	0,087	0,000	0,065	0,000	0,528
5-6	0,000	0,093	0,039	0,000	0,412	0,148	0,000	0,000	0,691	0,240	0,000	0,138	0,088	0,000	0,064	0,000	0,530
6-7	0,000	0,118	0,039	0,000	0,525	0,165	0,000	0,000	0,847	0,240	0,000	0,154	0,099	0,000	0,260	0,000	0,753
7-8	0,000	0,177	0,040	0,000	0,457	0,188	0,000	0,000	0,863	0,256	0,000	0,284	0,107	0,000	0,272	0,000	0,919
8-9	0,000	0,333	0,039	0,000	0,453	0,179	0,000	0,000	1,004	0,250	0,000	0,297	0,114	0,000	0,273	0,000	0,934
9-10	0,000	0,277	0,039	0,000	0,468	0,181	0,000	0,000	0,965	0,250	0,000	0,328	0,122	0,000	0,273	0,000	0,973
10-11	0,000	0,364	0,040	0,000	0,529	0,125	0,000	0,000	1,058	0,246	0,000	0,296	0,117	0,000	0,273	0,000	0,931
11-12	0,000	0,271	0,041	0,000	0,502	0,178	0,000	0,000	0,993	0,251	0,000	0,299	0,106	0,000	0,273	0,000	0,929
12-13	0,000	0,356	0,050	0,000	0,492	0,173	0,000	0,000	1,072	0,252	0,000	0,390	0,104	0,000	0,272	0,000	1,018
13-14	0,000	0,339	0,044	0,000	0,484	0,173	0,000	0,000	1,039	0,249	0,000	0,324	0,119	0,000	0,270	0,000	0,962
14-15	0,000	0,267	0,038	0,000	0,542	0,169	0,000	0,000	1,016	0,248	0,000	0,378	0,107	0,000	0,269	0,000	1,002
15-16	0,000	0,279	0,040	0,000	0,496	0,175	0,000	0,000	0,989	0,246	0,000	0,290	0,100	0,000	0,273	0,000	0,910
16-17	0,000	0,308	0,041	0,000	0,512	0,172	0,000	0,000	1,032	0,254	0,000	0,336	0,104	0,000	0,269	0,000	0,963
17-18	0,000	0,236	0,040	0,000	0,480	0,127	0,000	0,000	0,883	0,258	0,000	0,316	0,099	0,000	0,252	0,000	0,925
18-19	0,000	0,213	0,040	0,000	0,498	0,163	0,000	0,000	0,914	0,250	0,000	0,187	0,101	0,000	0,224	0,000	0,762
19-20	0,000	0,198	0,040	0,000	0,457	0,174	0,000	0,000	0,870	0,258	0,000	0,283	0,101	0,000	0,265	0,000	0,906
20-21	0,000	0,203	0,040	0,000	0,402	0,126	0,000	0,000	0,771	0,254	0,000	0,338	0,099	0,000	0,269	0,000	0,960
21-22	0,000	0,148	0,038	0,000	0,448	0,106	0,000	0,000	0,741	0,246	0,000	0,318	0,094	0,000	0,266	0,000	0,925
22-23	0,000	0,103	0,038	0,000	0,449	0,116	0,000	0,000	0,706	0,246	0,000	0,305	0,096	0,000	0,267	0,000	0,914
23-24	0,000	0,096	0,044	0,000	0,432	0,126	0,000	0,000	0,699	0,244	0,000	0,237	0,097	0,000	0,269	0,000	0,846
Всего за сутки	0,000	4,830	0,941	0,000	10,890	3,173	0,000	0,000	19,834	5,962	0,000	6,495	2,417	0,000	5,194	0,000	20,069

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.								Всего ЦРП-7 1секция.	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-7 2секция, МВт
	ф.710 ЦРП-7	ф.712 ЦРП-7	ф.714 ЦРП-7	ф.715 ЦРП-7	ф.716 ЦРП-7	ф.717 ЦРП-8	ф.718 ЦРП-7	ф.719 ЦРП-7	Актив. Мощность, МВт	ф.721 ЦРП-7	ф.722 ЦРП-7	ф.723 ЦРП-7	ф.724 ЦРП-7	ф.725 ЦРП-7	ф.726 ЦРП-7	ф.727 ЦРП-7	ф.728 ЦРП-7	ф.729 ЦРП-7	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3	4	5	6	7	8	
0-1	0,169	0,012	0,000	0,054	0,039	0,000	0,046	0,019	0,338	0,080	0,023	0,176	0,034	0,004	0,000	0,035	0,248	0,022	0,621
1-2	0,187	0,012	0,000	0,053	0,038	0,000	0,046	0,018	0,354	0,079	0,023	0,177	0,034	0,005	0,000	0,036	0,252	0,021	0,627
2-3	0,137	0,012	0,000	0,052	0,038	0,000	0,046	0,018	0,304	0,075	0,023	0,161	0,034	0,004	0,000	0,036	0,241	0,020	0,594
3-4	0,148	0,014	0,000	0,052	0,039	0,000	0,046	0,018	0,317	0,072	0,023	0,164	0,034	0,005	0,000	0,035	0,227	0,020	0,580
4-5	0,152	0,014	0,000	0,053	0,038	0,000	0,046	0,018	0,322	0,072	0,024	0,170	0,034	0,004	0,000	0,035	0,235	0,020	0,593
5-6	0,140	0,012	0,000	0,070	0,038	0,000	0,046	0,018	0,324	0,070	0,024	0,177	0,036	0,005	0,000	0,037	0,226	0,024	0,599
6-7	0,196	0,027	0,000	0,116	0,035	0,000	0,048	0,015	0,436	0,075	0,023	0,175	0,061	0,005	0,000	0,041	0,273	0,057	0,709
7-8	0,241	0,040	0,000	0,133	0,032	0,000	0,056	0,015	0,517	0,076	0,023	0,249	0,052	0,009	0,000	0,044	0,407	0,100	0,959
8-9	0,275	0,041	0,000	0,104	0,041	0,000	0,056	0,013	0,530	0,074	0,022	0,253	0,049	0,009	0,000	0,052	0,467	0,077	1,002
9-10	0,312	0,037	0,000	0,095	0,059	0,000	0,060	0,014	0,577	0,074	0,022	0,239	0,048	0,008	0,000	0,050	0,452	0,095	0,988
10-11	0,306	0,034	0,000	0,108	0,069	0,000	0,070	0,015	0,602	0,074	0,022	0,207	0,048	0,008	0,000	0,050	0,464	0,100	0,973
11-12	0,313	0,032	0,000	0,102	0,039	0,000	0,055	0,014	0,555	0,072	0,021	0,237	0,051	0,009	0,000	0,052	0,490	0,164	1,097
12-13	0,308	0,031	0,000	0,080	0,033	0,000	0,056	0,014	0,522	0,072	0,022	0,218	0,060	0,010	0,000	0,050	0,434	0,106	0,972
13-14	0,326	0,030	0,000	0,066	0,052	0,000	0,054	0,014	0,542	0,071	0,023	0,207	0,059	0,010	0,000	0,050	0,398	0,084	0,903
14-15	0,274	0,022	0,000	0,062	0,051	0,000	0,048	0,015	0,471	0,069	0,022	0,211	0,061	0,010	0,000	0,049	0,400	0,128	0,949
15-16	0,161	0,019	0,000	0,062	0,033	0,000	0,048	0,015	0,338	0,078	0,020	0,205	0,061	0,006	0,000	0,050	0,367	0,121	0,908
16-17	0,173	0,014	0,000	0,077	0,035	0,000	0,046	0,014	0,360	0,147	0,020	0,167	0,061	0,006	0,000	0,049	0,241	0,142	0,834
17-18	0,137	0,012	0,000	0,075	0,032	0,000	0,046	0,013	0,316	0,144	0,021	0,132	0,061	0,005	0,000	0,047	0,216	0,125	0,751
18-19	0,145	0,011	0,000	0,073	0,029	0,000	0,046	0,015	0,318	0,132	0,021	0,132	0,061	0,005	0,000	0,043	0,207	0,079	0,681
19-20	0,136	0,010	0,000	0,068	0,029	0,000	0,046	0,013	0,302	0,121	0,021	0,132	0,061	0,005	0,000	0,036	0,229	0,047	0,651
20-21	0,132	0,010	0,000	0,065	0,029	0,000	0,046	0,014	0,295	0,112	0,021	0,135	0,061	0,004	0,000	0,036	0,278	0,047	0,695
21-22	0,154	0,010	0,000	0,062	0,029	0,000	0,046	0,017	0,318	0,102	0,022	0,155	0,061	0,005	0,000	0,036	0,215	0,047	0,643
22-23	0,146	0,010	0,000	0,059	0,029	0,000	0,046	0,016	0,305	0,088	0,022	0,174	0,061	0,004	0,000	0,036	0,209	0,047	0,641
23-24	0,133	0,012	0,000	0,056	0,028	0,000	0,046	0,015	0,290	0,082	0,022	0,176	0,061	0,005	0,000	0,035	0,213	0,045	0,639
Всего за сутки	4,799	0,476	0,000	1,796	0,917	0,001	1,195	0,371	9,554	2,111	0,529	4,426	1,244	0,150	0,000	1,019	7,389	1,737	18,606

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтм ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

**Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)
Дата: 20.12.2023г.**

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ЦРП-7 Зсекция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.										Всего ЦРП-7 4секция, МВт		
	ф.732 ЦРП-7	ф.733 ЦРП-7	ф.734 ЦРП-7	ф.735 ЦРП-7	ф.736 ЦРП-7	ф.737 ЦРП-7	ф.738 ЦРП-7	ф.739 ЦРП-7	ф.7310 ЦРП-7		Актив. Мощность, МВт	ф.740 ЦРП-7	ф.741 ЦРП-7	ф.742 ЦРП-7	ф.743 ЦРП-7	ф.744 ЦРП-7	ф.745 ЦРП-7	ф.746 ЦРП-7	ф.747 ЦРП-7	ф.748 ЦРП-7		ф.749 ЦРП-7	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	1	2	3	4	5	6	7	8		9	
0-1	0,008	0,063	0,004	0,020	0,011	0,018	0,356	0,010	0,003	0,494	0,446	0,226	0,011	0,004	0,000	0,095	0,089	0,000	0,000	0,000	0,872		
1-2	0,008	0,064	0,005	0,020	0,011	0,018	0,310	0,010	0,003	0,451	0,445	0,224	0,011	0,005	0,000	0,095	0,089	0,000	0,000	0,000	0,868		
2-3	0,008	0,064	0,004	0,022	0,011	0,019	0,345	0,010	0,002	0,487	0,513	0,142	0,012	0,004	0,000	0,095	0,089	0,000	0,000	0,000	0,855		
3-4	0,008	0,064	0,005	0,021	0,011	0,018	0,334	0,010	0,002	0,473	0,576	0,185	0,011	0,005	0,000	0,096	0,089	0,000	0,000	0,000	0,962		
4-5	0,008	0,064	0,004	0,020	0,012	0,018	0,339	0,011	0,002	0,479	0,575	0,187	0,011	0,004	0,000	0,094	0,089	0,000	0,000	0,000	0,961		
5-6	0,008	0,060	0,005	0,021	0,011	0,019	0,360	0,011	0,002	0,497	0,582	0,180	0,011	0,004	0,000	0,093	0,088	0,000	0,000	0,000	0,958		
6-7	0,008	0,060	0,004	0,026	0,036	0,025	0,348	0,012	0,002	0,521	0,585	0,159	0,011	0,005	0,000	0,093	0,153	0,000	0,000	0,000	1,006		
7-8	0,008	0,094	0,004	0,022	0,051	0,028	0,420	0,011	0,002	0,640	0,615	0,306	0,011	0,004	0,000	0,100	0,184	0,000	0,000	0,001	1,221		
8-9	0,008	0,104	0,005	0,021	0,059	0,029	0,430	0,010	0,002	0,668	0,617	0,313	0,012	0,005	0,000	0,114	0,170	0,000	0,000	0,001	1,232		
9-10	0,008	0,068	0,004	0,022	0,060	0,042	0,430	0,010	0,002	0,648	0,611	0,294	0,012	0,004	0,000	0,119	0,163	0,000	0,000	0,001	1,205		
10-11	0,008	0,070	0,005	0,023	0,058	0,054	0,400	0,010	0,002	0,630	0,664	0,193	0,012	0,005	0,000	0,122	0,164	0,000	0,000	0,001	1,161		
11-12	0,008	0,066	0,004	0,021	0,059	0,054	0,374	0,010	0,002	0,600	0,665	0,270	0,011	0,005	0,000	0,103	0,174	0,000	0,000	0,001	1,230		
12-13	0,008	0,067	0,004	0,023	0,058	0,055	0,436	0,010	0,002	0,663	0,670	0,286	0,012	0,004	0,000	0,100	0,172	0,000	0,000	0,001	1,245		
13-14	0,008	0,068	0,004	0,020	0,058	0,055	0,396	0,012	0,002	0,624	0,679	0,266	0,011	0,005	0,000	0,098	0,181	0,000	0,000	0,000	1,242		
14-15	0,008	0,068	0,005	0,019	0,052	0,044	0,307	0,012	0,002	0,518	0,729	0,291	0,012	0,005	0,000	0,094	0,150	0,000	0,000	0,001	1,281		
15-16	0,008	0,072	0,004	0,020	0,059	0,037	0,368	0,012	0,002	0,582	0,726	0,229	0,012	0,004	0,000	0,094	0,082	0,000	0,000	0,002	1,150		
16-17	0,008	0,066	0,005	0,021	0,029	0,036	0,328	0,011	0,002	0,507	0,728	0,159	0,012	0,005	0,000	0,094	0,080	0,000	0,000	0,003	1,080		
17-18	0,008	0,066	0,004	0,020	0,028	0,036	0,336	0,011	0,002	0,512	0,727	0,135	0,011	0,005	0,000	0,093	0,076	0,000	0,000	0,001	1,049		
18-19	0,008	0,066	0,005	0,020	0,019	0,036	0,332	0,011	0,002	0,498	0,695	0,109	0,012	0,004	0,000	0,092	0,061	0,000	0,000	0,002	0,974		
19-20	0,008	0,065	0,005	0,021	0,012	0,035	0,330	0,010	0,002	0,490	0,607	0,103	0,012	0,005	0,000	0,092	0,053	0,000	0,000	0,002	0,873		
20-21	0,008	0,066	0,004	0,022	0,012	0,035	0,368	0,010	0,002	0,527	0,610	0,102	0,012	0,005	0,000	0,095	0,051	0,000	0,000	0,002	0,877		
21-22	0,008	0,066	0,005	0,020	0,012	0,036	0,335	0,011	0,002	0,496	0,607	0,214	0,011	0,004	0,000	0,095	0,052	0,000	0,000	0,001	0,985		
22-23	0,008	0,065	0,005	0,022	0,012	0,035	0,336	0,012	0,002	0,498	0,661	0,242	0,012	0,005	0,000	0,095	0,052	0,000	0,000	0,001	1,068		
23-24	0,008	0,065	0,004	0,022	0,012	0,036	0,385	0,013	0,002	0,548	0,671	0,243	0,012	0,005	0,000	0,095	0,053	0,000	0,000	0,001	1,080		
Всего за сутки	0,193	1,641	0,107	0,509	0,755	0,822	8,704	0,265	0,051	13,048	15,005	5,060	0,278	0,109	0,000	2,359	2,603	0,000	0,000	0,022	25,436		

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.											Всего ЦРП-8 1секция, МВт
	ф.811 ЦРП-8	ф.812 ЦРП-8	ф.813 ЦРП-8	ф.814 ЦРП-8	ф.815 ЦРП-8	ф.816 ЦРП-8	ф.817 ЦРП-8	ф.818 ЦРП-8	ф.819 ЦРП-8	ф.8110 ЦРП-8	ф.8112 ЦРП-8	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0-1	0,000	0,002	0,000	0,000	0,054	0,167	0,000	0,014	0,004	0,000	0,009	0,250
1-2	0,000	0,003	0,000	0,000	0,055	0,163	0,000	0,016	0,004	0,000	0,009	0,249
2-3	0,000	0,002	0,000	0,000	0,055	0,156	0,000	0,015	0,004	0,000	0,009	0,241
3-4	0,000	0,003	0,000	0,000	0,055	0,171	0,000	0,016	0,004	0,000	0,009	0,257
4-5	0,000	0,002	0,000	0,000	0,058	0,203	0,000	0,016	0,004	0,000	0,009	0,291
5-6	0,000	0,002	0,000	0,000	0,136	0,271	0,000	0,018	0,004	0,000	0,009	0,440
6-7	0,000	0,002	0,000	0,000	0,259	0,448	0,000	0,032	0,004	0,000	0,008	0,754
7-8	0,000	0,002	0,000	0,000	0,337	0,791	0,000	0,081	0,004	0,000	0,009	1,224
8-9	0,000	0,002	0,000	0,000	0,332	0,778	0,000	0,059	0,004	0,000	0,008	1,184
9-10	0,000	0,002	0,000	0,000	0,258	0,665	0,000	0,044	0,004	0,000	0,008	0,981
10-11	0,000	0,002	0,000	0,000	0,331	0,718	0,000	0,071	0,004	0,000	0,009	1,135
11-12	0,000	0,002	0,000	0,000	0,361	0,663	0,000	0,152	0,003	0,000	0,008	1,190
12-13	0,000	0,002	0,000	0,000	0,327	0,719	0,000	0,121	0,004	0,000	0,008	1,181
13-14	0,000	0,002	0,000	0,000	0,295	0,660	0,000	0,120	0,004	0,000	0,008	1,090
14-15	0,000	0,002	0,000	0,000	0,269	0,698	0,000	0,078	0,003	0,000	0,008	1,058
15-16	0,000	0,003	0,000	0,000	0,249	0,463	0,000	0,085	0,004	0,000	0,008	0,812
16-17	0,000	0,002	0,000	0,000	0,251	0,401	0,000	0,059	0,004	0,000	0,009	0,727
17-18	0,000	0,002	0,000	0,000	0,224	0,310	0,000	0,055	0,004	0,000	0,009	0,605
18-19	0,000	0,002	0,000	0,000	0,188	0,315	0,000	0,018	0,004	0,000	0,009	0,535
19-20	0,000	0,003	0,000	0,000	0,187	0,185	0,000	0,019	0,004	0,000	0,009	0,407
20-21	0,000	0,002	0,000	0,000	0,184	0,167	0,000	0,034	0,004	0,000	0,009	0,401
21-22	0,000	0,003	0,000	0,000	0,185	0,168	0,000	0,086	0,004	0,000	0,009	0,454
22-23	0,000	0,002	0,000	0,000	0,150	0,145	0,000	0,023	0,004	0,000	0,009	0,333
23-24	0,000	0,002	0,000	0,000	0,094	0,210	0,000	0,015	0,004	0,000	0,009	0,334
Всего за сутки	0,000	0,060	0,000	0,000	4,894	9,634	0,000	1,247	0,088	0,000	0,209	16,132

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.											Всего ЦРП-8 2секция, МВт
	ф. 821 ЦРП-8	ф. 822 ЦРП-8	ф. 826 ЦРП-8	ф. 827 ЦРП-8	ф. 828 ЦРП-8	ф. 829 ЦРП-8	ф. 8210 ЦРП-8	ф. 8211 ЦРП-8	ф. 8212 ЦРП-8	ф. 8213 ЦРП-8	ф. 8215 ЦРП-8	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-1	0,000	0,521	0,076	0,700	0,356	0,326	0,339	0,000	0,134	0,020	0,716	3,186
1-2	0,000	0,508	0,065	0,558	0,355	0,298	0,318	0,000	0,134	0,020	0,694	2,949
2-3	0,000	0,162	0,065	0,414	0,356	0,250	0,328	0,000	0,131	0,020	0,670	2,397
3-4	0,000	0,164	0,065	0,655	0,355	0,280	0,307	0,000	0,131	0,020	0,724	2,701
4-5	0,000	0,319	0,065	0,704	0,356	0,284	0,299	0,000	0,131	0,020	0,866	3,045
5-6	0,000	0,535	0,075	0,540	0,356	0,286	0,326	0,000	0,140	0,020	0,822	3,099
6-7	0,000	0,539	0,101	0,474	0,358	0,360	0,404	0,000	0,266	0,022	0,716	3,240
7-8	0,000	0,537	0,157	0,445	0,364	0,439	0,418	0,000	0,562	0,024	0,718	3,665
8-9	0,000	0,535	0,142	0,566	0,366	0,481	0,440	0,000	0,527	0,023	0,785	3,864
9-10	0,000	0,533	0,112	0,690	0,367	0,468	0,402	0,000	0,492	0,022	0,853	3,941
10-11	0,000	0,535	0,160	0,499	0,364	0,362	0,382	0,000	0,398	0,022	0,583	3,305
11-12	0,000	0,540	0,159	0,400	0,363	0,410	0,361	0,000	0,574	0,025	0,679	3,511
12-13	0,000	0,535	0,149	0,572	0,362	0,414	0,450	0,000	0,523	0,023	0,824	3,851
13-14	0,000	0,541	0,161	0,566	0,364	0,425	0,402	0,000	0,470	0,022	0,800	3,751
14-15	0,000	0,540	0,125	0,462	0,360	0,431	0,442	0,000	0,515	0,023	0,425	3,325
15-16	0,000	0,539	0,109	0,600	0,362	0,337	0,391	0,000	0,256	0,022	0,754	3,370
16-17	0,000	0,535	0,109	0,460	0,361	0,265	0,393	0,000	0,205	0,022	0,739	3,088
17-18	0,000	0,540	0,103	0,453	0,360	0,241	0,368	0,000	0,239	0,020	0,725	3,049
18-19	0,000	0,540	0,071	0,432	0,362	0,267	0,374	0,000	0,215	0,020	0,638	2,920
19-20	0,000	0,540	0,085	0,556	0,360	0,269	0,373	0,000	0,128	0,019	0,661	2,991
20-21	0,000	0,531	0,096	0,656	0,359	0,254	0,377	0,000	0,113	0,019	0,679	3,084
21-22	0,000	0,532	0,105	0,543	0,359	0,319	0,378	0,000	0,114	0,019	0,633	3,002
22-23	0,000	0,534	0,094	0,506	0,360	0,343	0,368	0,000	0,112	0,018	0,625	2,960
23-24	0,000	0,535	0,093	0,631	0,359	0,340	0,363	0,000	0,104	0,018	0,649	3,093
Всего за сутки	0,000	11,869	2,540	13,082	8,644	8,148	9,003	0,000	6,616	0,503	16,980	77,385

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.											Всего ЦРП-9 1секция, МВт
	ф.911 ЦРП-9	ф.912 ЦРП-9	ф.913 ЦРП-9	ф.914 ЦРП-9	ф.915 ЦРП-9	ф.916 ЦРП-9	ф.917 ЦРП-9	ф.919 ЦРП-9	ф.9110 ЦРП-9	ф.9111 ЦРП-9	ф.9112 ЦРП-9	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-1	0,325	0,002	0,052	0,063	0,325	0,016	0,520	0,403	0,000	0,039	0,670	2,416
1-2	0,330	0,002	0,047	0,065	0,329	0,016	0,543	0,406	0,000	0,027	0,663	2,427
2-3	0,325	0,002	0,047	0,064	0,330	0,016	0,552	0,454	0,000	0,028	0,647	2,465
3-4	0,320	0,002	0,046	0,066	0,328	0,016	0,504	0,423	0,000	0,026	0,649	2,380
4-5	0,330	0,002	0,048	0,064	0,325	0,016	0,532	0,412	0,000	0,039	0,658	2,426
5-6	0,515	0,002	0,065	0,068	0,308	0,016	0,524	0,441	0,000	0,046	0,666	2,652
6-7	0,781	0,002	0,168	0,207	0,311	0,015	0,502	0,425	0,000	0,042	0,823	3,277
7-8	0,975	0,002	0,308	0,384	0,336	0,017	0,646	0,412	0,000	0,041	0,968	4,090
8-9	1,044	0,002	0,304	0,258	0,365	0,016	0,721	0,404	0,000	0,040	0,984	4,138
9-10	1,015	0,002	0,286	0,423	0,368	0,016	0,669	0,367	0,000	0,052	0,981	4,179
10-11	0,940	0,002	0,232	0,238	0,367	0,016	0,712	0,390	0,000	0,043	0,946	3,886
11-12	1,042	0,002	0,347	0,351	0,368	0,016	0,606	0,397	0,000	0,034	0,974	4,136
12-13	1,039	0,002	0,340	0,416	0,368	0,016	0,689	0,396	0,000	0,044	0,965	4,274
13-14	0,996	0,002	0,280	0,262	0,367	0,015	0,668	0,380	0,000	0,043	0,991	4,003
14-15	1,010	0,002	0,299	0,282	0,364	0,016	0,659	0,362	0,000	0,040	0,900	3,933
15-16	0,882	0,002	0,245	0,179	0,362	0,016	0,442	0,337	0,000	0,032	0,786	3,284
16-17	0,899	0,002	0,272	0,101	0,354	0,016	0,479	0,320	0,000	0,028	0,762	3,232
17-18	0,826	0,002	0,251	0,112	0,328	0,016	0,466	0,322	0,000	0,039	0,744	3,108
18-19	0,783	0,002	0,165	0,067	0,315	0,016	0,464	0,328	0,000	0,034	0,715	2,889
19-20	0,688	0,002	0,091	0,065	0,309	0,016	0,427	0,337	0,000	0,034	0,714	2,682
20-21	0,695	0,002	0,103	0,065	0,306	0,016	0,431	0,363	0,000	0,039	0,704	2,724
21-22	0,687	0,002	0,055	0,065	0,302	0,016	0,445	0,362	0,000	0,032	0,674	2,639
22-23	0,688	0,002	0,051	0,066	0,325	0,016	0,406	0,376	0,000	0,034	0,655	2,619
23-24	0,691	0,002	0,051	0,065	0,329	0,016	0,388	0,363	0,000	0,026	0,679	2,609
Всего за сутки	17,826	0,047	4,153	3,995	8,091	0,379	12,997	9,178	0,000	0,882	18,918	76,465

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.														Всего ЦРП-9 2секция, МВт
	ф. 921 ЦРП-9	ф. 922 ЦРП-9	ф. 923 ЦРП-9	ф. 924 ЦРП-9	ф. 925 ЦРП-9	ф. 927 ЦРП-9	ф. 928 ЦРП-9	ф. 929 ЦРП-9	ф. 9210 ЦРП-9	ф. 9211 ЦРП-9	ф. 9212 ЦРП-9	ф. 9213 ЦРП-9	ф. 9214 ЦРП-9	ф. 9215 ЦРП-9	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0-1	0,005	0,000	0,043	0,000	0,062	0,011	0,000	0,197	0,032	0,000	0,000	0,549	0,000	0,000	0,900
1-2	0,005	0,000	0,041	0,000	0,062	0,012	0,000	0,192	0,032	0,000	0,000	0,542	0,000	0,000	0,886
2-3	0,006	0,000	0,042	0,000	0,062	0,011	0,000	0,176	0,032	0,000	0,000	0,536	0,000	0,000	0,865
3-4	0,005	0,000	0,041	0,000	0,062	0,012	0,000	0,198	0,031	0,000	0,000	0,538	0,000	0,000	0,887
4-5	0,006	0,000	0,041	0,000	0,062	0,012	0,000	0,187	0,031	0,000	0,000	0,568	0,000	0,000	0,906
5-6	0,006	0,000	0,043	0,000	0,060	0,026	0,000	0,199	0,032	0,000	0,000	0,621	0,000	0,000	0,986
6-7	0,006	0,000	0,050	0,000	0,103	0,138	0,000	0,237	0,045	0,000	0,000	0,715	0,000	0,000	1,292
7-8	0,006	0,000	0,073	0,000	0,170	0,226	0,000	0,351	0,046	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	1,623
8-9	0,005	0,000	0,097	0,000	0,174	0,208	0,000	0,382	0,045	0,000	0,000	0,689	0,000	0,000	1,599
9-10	0,005	0,000	0,104	0,000	0,180	0,198	0,000	0,378	0,046	0,000	0,000	0,647	0,000	0,000	1,558
10-11	0,005	0,000	0,106	0,000	0,134	0,165	0,000	0,341	0,037	0,000	0,000	0,623	0,000	0,000	1,411
11-12	0,004	0,000	0,097	0,000	0,161	0,192	0,000	0,342	0,045	0,000	0,000	0,652	0,000	0,000	1,494
12-13	0,004	0,000	0,103	0,000	0,157	0,177	0,000	0,387	0,048	0,000	0,000	0,634	0,000	0,000	1,510
13-14	0,004	0,000	0,099	0,000	0,147	0,195	0,000	0,373	0,049	0,000	0,000	0,615	0,000	0,000	1,484
14-15	0,004	0,000	0,093	0,000	0,134	0,201	0,000	0,358	0,049	0,000	0,000	0,624	0,000	0,000	1,462
15-16	0,004	0,000	0,098	0,000	0,082	0,102	0,000	0,359	0,046	0,000	0,000	0,553	0,000	0,000	1,245
16-17	0,005	0,000	0,094	0,000	0,080	0,095	0,000	0,263	0,044	0,000	0,000	0,537	0,000	0,000	1,119
17-18	0,005	0,000	0,071	0,000	0,078	0,085	0,000	0,241	0,043	0,000	0,000	0,524	0,000	0,000	1,047
18-19	0,005	0,000	0,062	0,000	0,064	0,066	0,000	0,252	0,042	0,000	0,000	0,519	0,000	0,000	1,011
19-20	0,005	0,000	0,049	0,000	0,061	0,024	0,000	0,193	0,031	0,000	0,000	0,518	0,000	0,000	0,880
20-21	0,005	0,000	0,045	0,000	0,061	0,022	0,000	0,204	0,029	0,000	0,000	0,529	0,000	0,000	0,896
21-22	0,005	0,000	0,045	0,000	0,060	0,013	0,000	0,207	0,029	0,000	0,000	0,526	0,000	0,000	0,883
22-23	0,005	0,000	0,041	0,000	0,060	0,012	0,000	0,181	0,028	0,000	0,000	0,526	0,000	0,000	0,854
23-24	0,005	0,000	0,042	0,000	0,059	0,013	0,000	0,189	0,028	0,000	0,000	0,541	0,000	0,000	0,878
Всего за сутки	0,120	0,000	1,621	0,000	2,334	2,217	0,000	6,389	0,919	0,000	0,000	14,075	0,000	0,000	27,676

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.												Всего ЦРП-10 1секция, МВт
	ф.1 ЦРП-10	ф.2 ЦРП-10	ф.3 ЦРП-10	ф.4 ЦРП-10	ф.5 ЦРП-10	ф.6 ЦРП-10	ф.7 ЦРП-10	ф.8 ЦРП-10	ф.11 ЦРП-10	ф.13 ЦРП-10	ф.14 ЦРП-10	ф.15 ЦРП-10	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0-1	0,054	0,041	0,014	0,076	0,426	0,128	0,012	0,003	0,000	0,024	0,698	0,081	1,556
1-2	0,056	0,040	0,014	0,068	0,442	0,116	0,012	0,003	0,000	0,023	0,410	0,076	1,259
2-3	0,056	0,040	0,014	0,052	0,373	0,116	0,012	0,002	0,000	0,023	0,570	0,086	1,344
3-4	0,054	0,041	0,014	0,047	0,345	0,110	0,012	0,003	0,000	0,023	0,164	0,071	0,884
4-5	0,054	0,040	0,014	0,052	0,366	0,102	0,012	0,003	0,000	0,023	0,964	0,080	1,710
5-6	0,054	0,040	0,015	0,098	0,346	0,105	0,014	0,036	0,000	0,024	0,686	0,104	1,522
6-7	0,070	0,040	0,018	0,140	0,416	0,204	0,022	0,213	0,000	0,048	0,298	0,111	1,581
7-8	0,119	0,040	0,033	0,158	0,482	0,349	0,026	0,224	0,000	0,064	0,658	0,162	2,315
8-9	0,146	0,040	0,043	0,170	0,349	0,357	0,179	0,160	0,000	0,066	0,878	0,164	2,552
9-10	0,154	0,041	0,045	0,156	0,434	0,275	0,219	0,050	0,000	0,065	0,518	0,143	2,099
10-11	0,163	0,041	0,044	0,159	0,318	0,334	0,173	0,178	0,000	0,065	0,156	0,114	1,746
11-12	0,148	0,040	0,044	0,152	0,379	0,289	0,240	0,270	0,000	0,062	0,894	0,188	2,707
12-13	0,132	0,040	0,045	0,148	0,397	0,307	0,093	0,328	0,000	0,061	0,570	0,186	2,308
13-14	0,142	0,041	0,040	0,140	0,437	0,247	0,125	0,225	0,000	0,059	0,400	0,139	1,994
14-15	0,145	0,041	0,037	0,133	0,340	0,190	0,224	0,101	0,000	0,052	0,046	0,090	1,399
15-16	0,126	0,040	0,037	0,121	0,328	0,172	0,232	0,003	0,000	0,042	0,066	0,094	1,262
16-17	0,098	0,041	0,036	0,119	0,354	0,162	0,209	0,003	0,000	0,040	0,660	0,146	1,868
17-18	0,090	0,040	0,036	0,108	0,345	0,143	0,052	0,003	0,000	0,038	0,400	0,114	1,368
18-19	0,087	0,041	0,031	0,076	0,313	0,121	0,046	0,003	0,000	0,038	0,044	0,064	0,865
19-20	0,068	0,041	0,029	0,054	0,337	0,104	0,036	0,003	0,000	0,036	0,456	0,108	1,272
20-21	0,049	0,041	0,027	0,054	0,351	0,089	0,024	0,003	0,000	0,034	0,628	0,128	1,429
21-22	0,046	0,040	0,017	0,063	0,336	0,089	0,019	0,003	0,000	0,034	0,544	0,120	1,312
22-23	0,047	0,041	0,014	0,059	0,316	0,122	0,017	0,003	0,000	0,026	0,238	0,086	0,968
23-24	0,048	0,040	0,014	0,058	0,389	0,122	0,017	0,003	0,000	0,026	0,080	0,073	0,870
Всего за сутки	2,206	0,972	0,675	2,460	8,918	4,351	2,029	1,826	0,000	0,999	11,026	2,728	38,190

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.													Всего ЦРП-10 2секция, МВт
	ф.19 ЦРП-10	ф.20 ЦРП-10	ф.21 ЦРП-10	ф.22 ЦРП-10	ф.23 ЦРП-10	ф.26 ЦРП-10	ф.27 ЦРП-10	ф.28 ЦРП-10	ф.29 ЦРП-10	ф.30 ЦРП-10	ф.31 ЦРП-10	ф.32 ЦРП-10	ф.33 ЦРП-10	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0-1	0,171	0,162	0,015	0,322	0,026	0,030	0,045	0,029	0,038	0,000	0,007	0,009	0,082	0,936
1-2	0,197	0,140	0,016	0,787	0,026	0,030	0,037	0,030	0,039	0,000	0,007	0,009	0,078	1,397
2-3	0,199	0,126	0,015	0,920	0,026	0,030	0,049	0,029	0,040	0,000	0,007	0,009	0,098	1,550
3-4	0,057	0,107	0,016	0,027	0,026	0,030	0,026	0,030	0,039	0,000	0,008	0,009	0,071	0,447
4-5	0,219	0,105	0,015	0,805	0,026	0,030	0,069	0,030	0,037	0,000	0,007	0,009	0,108	1,460
5-6	0,233	0,116	0,072	1,046	0,030	0,038	0,124	0,036	0,055	0,000	0,007	0,009	0,066	1,833
6-7	0,135	0,138	0,291	0,349	0,090	0,052	0,086	0,052	0,091	0,000	0,007	0,009	0,067	1,366
7-8	0,082	0,198	0,331	0,408	0,135	0,063	0,122	0,059	0,189	0,000	0,007	0,009	0,129	1,733
8-9	0,095	0,257	0,300	0,774	0,139	0,071	0,150	0,077	0,197	0,000	0,008	0,009	0,156	2,234
9-10	0,077	0,269	0,190	0,552	0,132	0,071	0,162	0,078	0,192	0,000	0,007	0,009	0,122	1,861
10-11	0,092	0,263	0,328	0,218	0,120	0,068	0,075	0,082	0,188	0,000	0,007	0,009	0,054	1,504
11-12	0,149	0,250	0,291	0,510	0,110	0,066	0,151	0,081	0,212	0,000	0,007	0,009	0,100	1,935
12-13	0,185	0,242	0,165	0,722	0,127	0,061	0,179	0,080	0,164	0,000	0,008	0,010	0,060	2,003
13-14	0,192	0,245	0,164	0,752	0,120	0,060	0,154	0,072	0,171	0,000	0,007	0,009	0,069	2,016
14-15	0,103	0,244	0,159	0,107	0,114	0,059	0,126	0,072	0,118	0,000	0,007	0,009	0,067	1,186
15-16	0,124	0,235	0,071	0,261	0,100	0,052	0,042	0,064	0,103	0,000	0,008	0,009	0,068	1,136
16-17	0,172	0,223	0,052	0,683	0,053	0,048	0,042	0,059	0,100	0,000	0,007	0,010	0,063	1,513
17-18	0,171	0,210	0,018	0,699	0,033	0,047	0,046	0,047	0,072	0,000	0,007	0,009	0,072	1,431
18-19	0,070	0,156	0,016	0,099	0,033	0,047	0,046	0,046	0,048	0,000	0,008	0,009	0,078	0,656
19-20	0,138	0,126	0,015	1,014	0,032	0,040	0,034	0,036	0,038	0,000	0,007	0,009	0,110	1,601
20-21	0,159	0,122	0,010	0,989	0,028	0,025	0,034	0,029	0,031	0,000	0,007	0,010	0,102	1,546
21-22	0,136	0,147	0,010	0,654	0,028	0,025	0,034	0,029	0,031	0,000	0,008	0,009	0,089	1,200
22-23	0,052	0,158	0,010	0,205	0,028	0,025	0,032	0,030	0,035	0,000	0,007	0,009	0,088	0,679
23-24	0,054	0,142	0,010	0,048	0,039	0,025	0,044	0,030	0,035	0,000	0,007	0,009	0,098	0,541
Всего за сутки	3,263	4,380	2,584	12,952	1,618	1,093	1,907	1,208	2,264	0,000	0,175	0,222	2,094	33,760

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.											Всего ЦРП-11 1секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.										Всего ЦРП-11 2секция, МВт
	ф.2 ЦРП-11	ф.3 ЦРП-11	ф.4 ЦРП-11	ф.5 ЦРП-11	ф.6 ЦРП-11	ф.7 ЦРП-11	ф.8 ЦРП-11	ф.9 ЦРП-11	ф.10 ЦРП-11	ф.11 ЦРП-11	ф.13 ЦРП-11	Актив. Мощность, МВт	ф.20 ЦРП-11	ф.21 ЦРП-11	ф.22 ЦРП-11	ф.23 ЦРП-11	ф.24 ЦРП-11	ф.25 ЦРП-11	ф.26 ЦРП-11	ф.28 ЦРП-11	ф.29 ЦРП-11	Актив. Мощность, МВт	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	1	2	3	4	5	6	7	8		9
0-1	0,097	0,000	0,048	0,019	0,004	0,099	0,013	0,004	0,317	0,005	0,005	0,611	0,024	0,004	0,000	0,000	0,008	0,022	0,004	0,104	0,015	0,180	
1-2	0,095	0,000	0,050	0,019	0,004	0,094	0,013	0,004	0,318	0,004	0,005	0,606	0,027	0,004	0,000	0,000	0,008	0,022	0,004	0,106	0,015	0,186	
2-3	0,096	0,000	0,050	0,019	0,004	0,100	0,013	0,004	0,319	0,005	0,005	0,613	0,023	0,004	0,000	0,000	0,009	0,023	0,004	0,105	0,015	0,183	
3-4	0,096	0,000	0,050	0,019	0,004	0,089	0,013	0,004	0,319	0,005	0,005	0,603	0,028	0,004	0,000	0,000	0,008	0,022	0,004	0,105	0,015	0,186	
4-5	0,098	0,000	0,070	0,021	0,004	0,103	0,013	0,006	0,319	0,004	0,005	0,642	0,024	0,004	0,000	0,000	0,020	0,022	0,007	0,103	0,015	0,196	
5-6	0,176	0,000	0,126	0,030	0,004	0,118	0,013	0,181	0,317	0,004	0,005	0,974	0,029	0,004	0,000	0,000	0,008	0,055	0,007	0,116	0,017	0,236	
6-7	0,200	0,000	0,518	0,054	0,004	0,090	0,013	0,004	0,316	0,004	0,005	1,207	0,066	0,004	0,000	0,000	0,009	0,035	0,007	0,191	0,018	0,328	
7-8	0,214	0,000	1,239	0,085	0,004	0,117	0,111	0,004	0,315	0,004	0,116	2,210	0,262	0,004	0,000	0,000	0,017	0,089	0,007	0,326	0,020	0,724	
8-9	0,216	0,000	0,927	0,082	0,004	0,138	0,056	0,281	0,314	0,004	0,053	2,076	0,285	0,003	0,000	0,000	0,013	0,107	0,007	0,337	0,022	0,775	
9-10	0,230	0,000	1,094	0,076	0,004	0,166	0,012	0,334	0,314	0,004	0,005	2,238	0,276	0,003	0,000	0,000	0,009	0,135	0,007	0,328	0,023	0,781	
10-11	0,231	0,000	0,451	0,072	0,004	0,149	0,013	0,258	0,313	0,004	0,004	1,501	0,266	0,003	0,000	0,000	0,008	0,130	0,016	0,360	0,022	0,805	
11-12	0,234	0,000	0,418	0,164	0,003	0,153	0,742	0,209	0,312	0,004	0,672	2,913	0,286	0,003	0,000	0,000	0,042	0,126	0,141	0,304	0,020	0,922	
12-13	0,226	0,000	0,421	0,547	0,004	0,156	1,050	0,246	0,313	0,004	0,964	3,930	0,296	0,003	0,000	0,000	0,053	0,093	0,473	0,317	0,021	1,255	
13-14	0,199	0,000	0,416	0,355	0,004	0,191	0,286	0,397	0,315	0,004	0,252	2,420	0,232	0,003	0,000	0,000	0,022	0,138	0,299	0,325	0,021	1,040	
14-15	0,191	0,000	0,346	0,345	0,004	0,140	0,012	0,225	0,316	0,004	0,004	1,587	0,209	0,003	0,000	0,000	0,008	0,167	0,296	0,316	0,020	1,018	
15-16	0,189	0,000	0,313	0,060	0,004	0,111	0,013	0,091	0,317	0,004	0,005	1,106	0,221	0,003	0,000	0,000	0,008	0,132	0,008	0,310	0,018	0,700	
16-17	0,191	0,000	0,315	0,061	0,004	0,183	0,062	0,415	0,317	0,005	0,054	1,607	0,258	0,003	0,000	0,000	0,013	0,115	0,004	0,260	0,015	0,667	
17-18	0,172	0,000	0,290	0,056	0,004	0,148	0,119	0,166	0,317	0,004	0,116	1,393	0,213	0,004	0,000	0,000	0,019	0,050	0,004	0,225	0,015	0,530	
18-19	0,155	0,000	0,181	0,042	0,004	0,122	0,667	0,034	0,316	0,004	0,532	2,058	0,136	0,004	0,000	0,000	0,056	0,035	0,004	0,143	0,014	0,392	
19-20	0,155	0,000	0,187	0,053	0,004	0,164	0,013	0,384	0,315	0,004	0,005	1,284	0,163	0,004	0,000	0,000	0,008	0,029	0,004	0,136	0,014	0,357	
20-21	0,152	0,000	0,168	0,057	0,004	0,186	0,013	0,416	0,315	0,005	0,005	1,319	0,171	0,004	0,000	0,000	0,008	0,028	0,004	0,128	0,014	0,357	
21-22	0,162	0,000	0,172	0,055	0,004	0,182	0,012	0,416	0,314	0,005	0,004	1,326	0,197	0,004	0,000	0,000	0,008	0,027	0,004	0,125	0,014	0,379	
22-23	0,166	0,000	0,102	0,022	0,004	0,152	0,013	0,227	0,314	0,004	0,005	1,010	0,207	0,004	0,000	0,000	0,008	0,027	0,004	0,119	0,013	0,383	
23-24	0,157	0,000	0,101	0,019	0,004	0,089	0,013	0,004	0,314	0,005	0,005	0,710	0,205	0,004	0,000	0,000	0,008	0,027	0,004	0,122	0,013	0,382	
Всего за сутки	4,098	0,000	8,053	2,334	0,089	3,240	3,294	4,316	7,577	0,108	2,835	35,944	4,103	0,089	0,000	0,000	0,379	1,652	1,323	5,008	0,408	12,963	

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.															Всего ЦРП-12 1секция.
	ф.12'102 ЦРП-12	ф.12'103 ЦРП-12	ф.12'104 ЦРП-12	ф.12'105 ЦРП-12	ф.12'106 ЦРП-12	ф.12'108 ЦРП-12	ф.12'109 ЦРП-12	ф.12'110 ЦРП-12	ф.12'111 ЦРП-12	ф.12'112 ЦРП-12	ф.12'113 ЦРП-12	ф.12'114 ЦРП-12	ф.12'115 ЦРП-12	ф.12'116 ЦРП-12	ф.12'117 ЦРП-12	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0-1	0,251	0,000	0,067	0,033	0,551	0,008	0,421	0,026	0,005	0,099	0,053	1,191	0,115	0,922	0,045	3,787
1-2	0,234	0,000	0,065	0,033	0,574	0,008	0,273	0,026	0,005	0,099	0,053	1,192	0,114	0,909	0,046	3,630
2-3	0,222	0,000	0,066	0,033	0,521	0,008	0,166	0,026	0,005	0,099	0,053	1,189	0,114	0,904	0,045	3,451
3-4	0,214	0,000	0,065	0,033	0,511	0,008	0,207	0,026	0,005	0,099	0,053	1,193	0,114	0,898	0,046	3,472
4-5	0,218	0,000	0,065	0,033	0,473	0,008	0,203	0,026	0,018	0,098	0,053	1,195	0,117	0,918	0,045	3,471
5-6	0,240	0,000	0,067	0,040	0,478	0,008	0,189	0,027	0,075	0,100	0,053	1,200	0,241	0,920	0,046	3,683
6-7	0,298	0,000	0,136	0,101	0,496	0,060	0,385	0,133	0,075	0,101	0,053	1,203	0,464	0,912	0,045	4,462
7-8	0,339	0,000	0,361	0,204	0,544	0,080	0,586	0,264	0,102	0,100	0,053	1,204	0,506	0,917	0,045	5,304
8-9	0,357	0,000	0,436	0,173	0,571	0,084	0,365	0,282	0,107	0,103	0,053	1,205	0,525	0,921	0,044	5,227
9-10	0,422	0,000	0,288	0,217	0,607	0,048	0,283	0,268	0,098	0,068	0,053	1,208	0,608	0,922	0,044	5,133
10-11	0,413	0,000	0,424	0,127	0,650	0,090	0,216	0,202	0,110	0,065	0,055	1,202	0,603	0,909	0,044	5,111
11-12	0,396	0,000	0,443	0,207	0,715	0,138	0,512	0,243	0,103	0,065	0,053	1,278	0,566	0,903	0,044	5,666
12-13	0,404	0,000	0,450	0,182	0,682	0,154	0,654	0,274	0,106	0,065	0,053	1,271	0,597	0,921	0,044	5,856
13-14	0,418	0,000	0,394	0,174	0,677	0,108	0,609	0,287	0,106	0,065	0,053	1,271	0,592	0,927	0,044	5,726
14-15	0,402	0,000	0,279	0,141	0,643	0,126	0,636	0,344	0,101	0,064	0,053	1,263	0,582	0,856	0,044	5,533
15-16	0,407	0,000	0,357	0,162	0,478	0,075	0,344	0,108	0,100	0,065	0,053	0,811	0,478	0,685	0,044	4,166
16-17	0,446	0,000	0,354	0,171	0,332	0,078	0,282	0,087	0,106	0,064	0,054	0,205	0,379	0,420	0,046	3,021
17-18	0,457	0,000	0,227	0,169	0,253	0,072	0,195	0,134	0,094	0,064	0,053	0,154	0,214	0,321	0,046	2,451
18-19	0,455	0,000	0,397	0,154	0,231	0,052	0,173	0,066	0,082	0,064	0,053	0,151	0,167	0,326	0,046	2,417
19-20	0,438	0,000	0,333	0,182	0,227	0,056	0,176	0,026	0,083	0,070	0,053	0,429	0,166	0,472	0,046	2,759
20-21	0,424	0,000	0,380	0,124	0,222	0,078	0,181	0,026	0,082	0,104	0,053	1,169	0,152	0,826	0,047	3,869
21-22	0,374	0,000	0,080	0,096	0,337	0,097	0,388	0,026	0,082	0,104	0,053	1,189	0,146	0,870	0,046	3,887
22-23	0,298	0,000	0,074	0,061	0,467	0,053	0,475	0,026	0,082	0,104	0,053	1,192	0,124	0,912	0,047	3,965
23-24	0,257	0,000	0,070	0,034	0,493	0,007	0,547	0,026	0,082	0,101	0,053	1,198	0,120	0,906	0,047	3,940
Всего за сутки	8,386	0,000	5,878	2,884	11,732	1,502	8,465	2,976	1,812	2,028	1,276	24,764	7,803	19,396	1,082	99,985

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)
Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.															Всего ЦРП-12 2секция, МВт
	ф.1.12201 ЦРП-12	ф.1.12202 ЦРП-12	ф.1.12203 ЦРП-12	ф.1.12204 ЦРП-12	ф.1.12205 ЦРП-12	ф.1.12206 ЦРП-12	ф.1.12207 ЦРП-12	ф.1.12208 ЦРП-12	ф.1.12209 ЦРП-12	ф.1.12210 ЦРП-12	ф.1.12212 ЦРП-12	ф.1.12213 ЦРП-12	ф.1.12214 ЦРП-12	ф.1.12215 ЦРП-12	ф.1.12216 ЦРП-12	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0-1	0,625	0,268	0,122	0,000	0,018	0,000	0,190	0,634	0,702	0,005	0,861	0,054	0,053	0,000	0,010	3,542
1-2	0,625	0,268	0,120	0,000	0,012	0,000	0,186	0,633	0,622	0,004	0,799	0,057	0,053	0,000	0,010	3,389
2-3	0,622	0,269	0,120	0,000	0,014	0,000	0,146	0,630	0,583	0,005	0,844	0,058	0,053	0,000	0,010	3,354
3-4	0,625	0,269	0,120	0,000	0,015	0,000	0,169	0,634	0,565	0,004	0,788	0,054	0,053	0,000	0,010	3,305
4-5	0,628	0,269	0,120	0,000	0,014	0,000	0,166	0,633	0,590	0,004	0,872	0,061	0,053	0,000	0,010	3,421
5-6	0,646	0,269	0,133	0,000	0,016	0,000	0,163	0,634	0,681	0,004	0,833	0,053	0,053	0,000	0,010	3,497
6-7	0,677	0,269	0,423	0,000	0,015	0,000	0,166	0,656	0,858	0,004	0,812	0,054	0,053	0,000	0,194	4,183
7-8	0,670	0,269	0,526	0,000	0,016	0,000	0,305	0,676	0,913	0,004	0,864	0,061	0,053	0,000	0,268	4,624
8-9	0,661	0,269	0,518	0,000	0,018	0,000	0,283	0,673	0,960	0,004	0,829	0,053	0,053	0,000	0,268	4,590
9-10	0,653	0,269	0,477	0,000	0,013	0,000	0,265	0,672	1,005	0,004	0,865	0,060	0,053	0,000	0,216	4,551
10-11	0,643	0,269	0,530	0,000	0,011	0,000	0,184	0,664	1,069	0,004	0,835	0,055	0,053	0,000	0,264	4,579
11-12	0,645	0,269	0,542	0,000	0,011	0,000	0,296	0,668	1,070	0,004	0,778	0,053	0,053	0,000	0,258	4,646
12-13	0,643	0,269	0,550	0,000	0,009	0,000	0,260	0,664	1,064	0,004	0,830	0,061	0,053	0,000	0,244	4,651
13-14	0,635	0,269	0,530	0,000	0,010	0,000	0,262	0,666	1,058	0,004	0,871	0,053	0,053	0,000	0,224	4,633
14-15	0,636	0,268	0,490	0,000	0,009	0,000	0,245	0,670	1,082	0,004	0,756	0,053	0,053	0,000	0,231	4,499
15-16	0,625	0,268	0,470	0,000	0,011	0,000	0,231	0,405	1,114	0,004	0,586	0,061	0,053	0,000	0,208	4,037
16-17	0,115	0,268	0,470	0,000	0,012	0,000	0,173	0,070	1,202	0,004	0,373	0,054	0,053	0,000	0,214	3,008
17-18	0,091	0,269	0,341	0,000	0,011	0,000	0,129	0,065	1,276	0,005	0,263	0,059	0,053	0,000	0,209	2,770
18-19	0,079	0,269	0,182	0,000	0,011	0,000	0,130	0,068	1,348	0,004	0,263	0,056	0,053	0,000	0,164	2,626
19-20	0,079	0,268	0,179	0,000	0,011	0,000	0,131	0,215	1,387	0,005	0,398	0,055	0,054	0,000	0,190	2,972
20-21	0,080	0,268	0,174	0,000	0,011	0,000	0,135	0,648	1,356	0,004	0,748	0,061	0,054	0,000	0,211	3,751
21-22	0,505	0,268	0,176	0,000	0,011	0,000	0,181	0,658	1,234	0,004	0,775	0,054	0,054	0,000	0,218	4,138
22-23	0,626	0,268	0,178	0,000	0,011	0,000	0,174	0,635	1,043	0,004	0,869	0,054	0,053	0,000	0,110	4,026
23-24	0,628	0,268	0,137	0,000	0,011	0,000	0,183	0,638	0,865	0,005	0,778	0,061	0,054	0,000	0,009	3,637
Всего за сутки	12,457	6,446	7,628	0,000	0,303	0,000	4,754	13,207	23,646	0,103	17,489	1,357	1,282	0,000	3,756	92,428

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего РП-ОУЦ, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.														Всего РП-УКЭР, МВт				
	ф.1 РП ОУЦ	ф.2 РП ОУЦ	ф.3 РП ОУЦ	ф.7 РП ОУЦ	ф.8 РП ОУЦ	ф.9 РП ОУЦ		Актив. Мощность, МВт	ф.3 РП УКЭР	ф.4 РП УКЭР	ф.5 РП УКЭР	ф.6 РП УКЭР	ф.7 РП УКЭР	ф.8 РП УКЭР	ф.9 РП УКЭР	ф.10 РП УКЭР	ф.15 РП УКЭР	ф.16 РП УКЭР	ф.17 РП УКЭР	ф.18 РП УКЭР	ф.19 РП УКЭР		ф.20 РП УКЭР	ф.21 РП УКЭР	ф.22 РП УКЭР	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6			7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	
0-1	0,048	0,068	0,102	0,138	0,000	0,159	0,514	0,050	0,105	0,110	0,093	0,461	0,127	0,015	0,551	0,452	0,117	0,003	0,208	0,030	0,015	0,015	0,013	2,364		
1-2	0,049	0,069	0,110	0,129	0,000	0,160	0,516	0,052	0,104	0,109	0,095	0,406	0,125	0,015	0,505	0,456	0,117	0,002	0,203	0,030	0,015	0,015	0,013	2,265		
2-3	0,048	0,069	0,097	0,130	0,000	0,160	0,504	0,048	0,106	0,113	0,093	0,406	0,126	0,015	0,486	0,456	0,121	0,003	0,199	0,030	0,016	0,015	0,013	2,244		
3-4	0,045	0,068	0,084	0,131	0,000	0,157	0,485	0,049	0,105	0,112	0,098	0,398	0,123	0,015	0,499	0,442	0,119	0,002	0,195	0,030	0,015	0,015	0,013	2,231		
4-5	0,046	0,070	0,096	0,131	0,000	0,178	0,521	0,049	0,101	0,109	0,093	0,404	0,123	0,015	0,512	0,453	0,119	0,002	0,169	0,030	0,016	0,014	0,013	2,223		
5-6	0,047	0,081	0,083	0,133	0,000	0,190	0,535	0,048	0,100	0,147	0,085	0,403	0,153	0,015	0,545	0,520	0,149	0,002	0,167	0,042	0,015	0,016	0,013	2,420		
6-7	0,071	0,130	0,094	0,135	0,000	0,250	0,680	0,049	0,114	0,198	0,090	0,595	0,172	0,015	0,590	0,599	0,199	0,002	0,210	0,079	0,024	0,019	0,014	2,968		
7-8	0,100	0,188	0,084	0,146	0,000	0,332	0,851	0,059	0,208	0,215	0,143	0,787	0,192	0,016	0,634	0,705	0,209	0,002	0,281	0,129	0,040	0,032	0,013	3,665		
8-9	0,139	0,298	0,083	0,120	0,000	0,393	1,033	0,066	0,430	0,237	0,094	0,847	0,249	0,021	0,734	0,833	0,245	0,002	0,461	0,164	0,057	0,039	0,014	4,492		
9-10	0,154	0,363	0,096	0,085	0,000	0,397	1,094	0,052	0,446	0,258	0,042	0,901	0,265	0,028	0,811	0,951	0,270	0,002	0,489	0,167	0,057	0,035	0,015	4,790		
10-11	0,146	0,356	0,098	0,086	0,000	0,396	1,082	0,051	0,232	0,293	0,001	0,973	0,262	0,034	0,831	0,977	0,266	0,002	0,531	0,163	0,051	0,033	0,016	4,717		
11-12	0,144	0,323	0,093	0,090	0,000	0,388	1,038	0,051	0,349	0,275	0,103	0,881	0,255	0,030	0,827	1,014	0,282	0,003	0,534	0,161	0,051	0,036	0,015	4,865		
12-13	0,141	0,328	0,095	0,086	0,000	0,375	1,025	0,055	0,434	0,230	0,132	0,886	0,260	0,031	0,800	1,040	0,269	0,002	0,549	0,160	0,045	0,027	0,015	4,934		
13-14	0,143	0,355	0,103	0,084	0,000	0,376	1,061	0,052	0,378	0,201	0,081	0,937	0,251	0,037	0,811	1,039	0,258	0,002	0,517	0,165	0,040	0,025	0,017	4,811		
14-15	0,144	0,391	0,098	0,082	0,000	0,362	1,078	0,052	0,428	0,181	0,012	0,836	0,253	0,036	0,808	1,005	0,274	0,003	0,485	0,162	0,044	0,026	0,017	4,622		
15-16	0,143	0,353	0,099	0,083	0,000	0,369	1,046	0,060	0,340	0,167	0,003	0,862	0,260	0,036	0,820	0,995	0,259	0,003	0,475	0,162	0,048	0,026	0,016	4,533		
16-17	0,106	0,278	0,099	0,095	0,000	0,342	0,919	0,077	0,153	0,141	0,101	0,907	0,274	0,032	0,842	0,998	0,260	0,003	0,462	0,155	0,041	0,021	0,016	4,482		
17-18	0,079	0,189	0,102	0,092	0,000	0,297	0,759	0,058	0,129	0,120	0,108	0,828	0,267	0,023	0,824	0,993	0,247	0,003	0,396	0,084	0,032	0,021	0,015	4,145		
18-19	0,060	0,103	0,115	0,073	0,000	0,252	0,604	0,054	0,129	0,114	0,105	0,787	0,258	0,020	0,796	0,986	0,248	0,003	0,318	0,052	0,029	0,018	0,014	3,930		
19-20	0,052	0,090	0,104	0,071	0,000	0,193	0,509	0,052	0,128	0,114	0,101	0,687	0,262	0,020	0,753	0,939	0,239	0,003	0,277	0,044	0,022	0,015	0,014	3,669		
20-21	0,050	0,087	0,104	0,068	0,000	0,172	0,482	0,052	0,128	0,116	0,113	0,657	0,242	0,016	0,743	0,891	0,214	0,002	0,252	0,039	0,022	0,017	0,013	3,519		
21-22	0,048	0,084	0,116	0,058	0,000	0,148	0,453	0,052	0,126	0,114	0,109	0,650	0,177	0,015	0,702	0,749	0,148	0,003	0,222	0,031	0,022	0,016	0,013	3,149		
22-23	0,047	0,069	0,104	0,047	0,000	0,119	0,387	0,049	0,123	0,114	0,105	0,602	0,146	0,015	0,632	0,639	0,140	0,003	0,209	0,029	0,020	0,017	0,013	2,854		
23-24	0,047	0,070	0,097	0,038	0,000	0,115	0,368	0,049	0,114	0,111	0,094	0,504	0,130	0,015	0,558	0,512	0,125	0,003	0,202	0,030	0,017	0,016	0,013	2,492		
Всего за сутки	2,095	4,480	2,354	2,332	0,000	6,279	17,540	1,288	5,008	3,900	2,094	16,604	4,951	0,527	16,618	18,645	4,893	0,059	8,011	2,166	0,754	0,527	0,339	86,385		

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.										Всего РП-Литейного 6, МВт
	ф.1 РП Литейного- 6	ф.2 РП Литейного- 6	ф.3 РП Литейного- 6	ф.5 РП Литейного- 6	ф.7 РП Литейного- 6	ф.8 РП Литейного- 6	ф.9 РП Литейного- 6	ф.10 РП Литейного- 6	ф.11 РП Литейного- 6	ф.12 РП Литейного- 6	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0-1	0,000	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,044
1-2	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
2-3	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
3-4	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
4-5	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051
5-6	0,000	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051
6-7	0,000	0,076	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,076
7-8	0,000	0,128	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128
8-9	0,000	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146
9-10	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155
10-11	0,000	0,155	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,155
11-12	0,000	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140
12-13	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,150
13-14	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142
14-15	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,142
15-16	0,000	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,130
16-17	0,000	0,116	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,116
17-18	0,000	0,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,099
18-19	0,000	0,082	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,082
19-20	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075
20-21	0,000	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,070
21-22	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064
22-23	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,057
23-24	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049
Всего за сутки	0,000	2,257	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,257

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.																	Всего ПС Чайка 1секция, МВт
	ф.1 ПС Чайка	ф.3 ПС Чайка	ф.5 ПС Чайка	ф.7 ПС Чайка	ф.9 ПС Чайка	ф.11 ПС Чайка	ф.13 ПС Чайка	ф.15 ПС Чайка	ф.17 ПС Чайка	ф.19 ПС Чайка	ф.21 ПС Чайка	ф.25 ПС Чайка	ф.31 ПС Чайка	ф.33 ПС Чайка	ф.35 ПС Чайка	ф.37 ПС Чайка	ф."А" ПС Чайка	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0-1	0,000	2,199	0,009	0,004	0,032	1,651	0,129	0,237	0,273	0,111	0,244	0,026	0,096	0,168	0,033	0,283	0,286	5,780
1-2	0,000	2,475	0,009	0,005	0,031	1,658	0,124	0,239	0,269	0,114	0,230	0,025	0,093	0,155	0,023	0,275	0,282	6,006
2-3	0,000	2,052	0,006	0,005	0,031	1,657	0,122	0,239	0,280	0,114	0,230	0,025	0,094	0,146	0,023	0,248	0,294	5,565
3-4	0,000	2,202	0,009	0,006	0,029	1,660	0,121	0,231	0,283	0,115	0,215	0,025	0,093	0,133	0,024	0,252	0,304	5,701
4-5	0,000	2,109	0,009	0,005	0,029	1,657	0,120	0,224	0,276	0,108	0,219	0,025	0,095	0,158	0,023	0,260	0,302	5,622
5-6	0,003	2,391	0,006	0,005	0,029	1,660	0,128	0,225	0,265	0,116	0,221	0,025	0,098	0,132	0,023	0,241	0,296	5,866
6-7	0,000	2,709	0,009	0,013	0,033	1,656	0,186	0,280	0,312	0,179	0,336	0,025	0,184	0,129	0,043	0,282	0,281	6,657
7-8	0,000	3,015	0,009	0,020	0,035	1,670	0,262	0,355	0,397	0,416	0,569	0,025	0,173	0,134	0,047	0,519	0,322	7,968
8-9	0,000	3,267	0,009	0,017	0,031	1,669	0,271	0,405	0,422	0,485	0,741	0,025	0,175	0,158	0,059	0,608	0,316	8,660
9-10	0,000	3,123	0,015	0,014	0,024	1,664	0,242	0,416	0,405	0,331	0,802	0,025	0,158	0,161	0,030	0,484	0,322	8,216
10-11	0,000	2,946	0,021	0,014	0,025	1,368	0,221	0,389	0,357	0,293	0,461	0,025	0,186	0,149	0,043	0,371	0,307	7,178
11-12	0,000	3,411	0,018	0,016	0,022	1,672	0,226	0,366	0,368	0,426	0,724	0,025	0,166	0,161	0,040	0,421	0,298	8,360
12-13	0,003	3,354	0,021	0,022	0,022	1,681	0,226	0,438	0,442	0,453	0,808	0,025	0,178	0,162	0,053	0,466	0,329	8,682
13-14	0,000	2,910	0,021	0,023	0,026	1,687	0,230	0,398	0,427	0,347	0,769	0,025	0,167	0,173	0,044	0,462	0,311	8,022
14-15	0,000	3,108	0,018	0,022	0,023	1,691	0,196	0,364	0,382	0,236	0,603	0,025	0,240	0,193	0,042	0,365	0,319	7,828
15-16	0,000	2,913	0,024	0,022	0,029	1,687	0,125	0,295	0,289	0,209	0,517	0,025	0,172	0,163	0,066	0,309	0,314	7,158
16-17	0,000	2,487	0,021	0,022	0,038	1,690	0,125	0,281	0,287	0,193	0,661	0,025	0,170	0,157	0,056	0,331	0,302	6,846
17-18	0,000	2,541	0,018	0,019	0,040	1,685	0,134	0,302	0,283	0,152	0,407	0,025	0,140	0,152	0,031	0,403	0,305	6,637
18-19	0,000	2,661	0,012	0,020	0,039	1,674	0,127	0,274	0,266	0,111	0,262	0,026	0,105	0,131	0,030	0,419	0,304	6,462
19-20	0,000	2,106	0,009	0,017	0,041	1,675	0,122	0,207	0,261	0,086	0,235	0,025	0,101	0,133	0,031	0,377	0,317	5,745
20-21	0,003	2,529	0,009	0,017	0,037	1,679	0,127	0,221	0,269	0,105	0,270	0,022	0,103	0,148	0,030	0,397	0,301	6,267
21-22	0,000	2,595	0,009	0,016	0,036	1,669	0,121	0,222	0,282	0,095	0,266	0,022	0,098	0,158	0,030	0,353	0,266	6,239
22-23	0,000	2,664	0,006	0,016	0,034	1,661	0,127	0,217	0,286	0,114	0,244	0,022	0,094	0,173	0,022	0,235	0,308	6,221
23-24	0,000	2,259	0,009	0,019	0,032	1,648	0,120	0,223	0,280	0,105	0,247	0,022	0,094	0,163	0,022	0,280	0,292	5,813
Всего за сутки	0,009	64,026	0,306	0,361	0,746	39,769	3,932	7,050	7,661	5,015	10,280	0,591	3,272	3,692	0,870	8,641	7,277	163,498

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.														Всего ПС Чайка 2секция, МВт
	ф.4 ПС Чайка	ф.8 ПС Чайка	ф.10 ПС Чайка	ф.12 ПС Чайка	ф.14 ПС Чайка	ф.16 ПС Чайка	ф.18 ПС Чайка	ф.20 ПС Чайка	ф.22 ПС Чайка	ф.24 ПС Чайка	ф.26 ПС Чайка	ф.28 ПС Чайка	ф.36 ПС Чайка	ф.38 ПС Чайка	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0-1	0,008	0,140	0,122	0,670	0,085	0,000	0,041	0,133	0,164	0,037	0,052	0,056	0,004	0,286	1,798
1-2	0,008	0,128	0,122	0,682	0,075	0,000	0,046	0,133	0,154	0,037	0,044	0,050	0,003	0,286	1,767
2-3	0,008	0,100	0,121	0,667	0,068	0,000	0,044	0,121	0,151	0,035	0,047	0,048	0,004	0,301	1,714
3-4	0,008	0,136	0,132	0,642	0,076	0,000	0,043	0,116	0,131	0,033	0,084	0,056	0,004	0,290	1,750
4-5	0,008	0,131	0,154	0,664	0,072	0,000	0,041	0,114	0,118	0,034	0,077	0,052	0,003	0,285	1,755
5-6	0,008	0,135	0,254	0,644	0,042	0,000	0,091	0,125	0,123	0,034	0,052	0,038	0,004	0,307	1,858
6-7	0,008	0,156	0,377	0,833	0,112	0,000	0,106	0,145	0,212	0,030	0,091	0,146	0,003	0,400	2,618
7-8	0,008	0,182	0,514	1,261	0,221	0,000	0,167	0,163	0,352	0,144	0,170	0,230	0,003	0,472	3,888
8-9	0,007	0,201	0,523	1,756	0,412	0,000	0,208	0,161	0,334	0,274	0,215	0,271	0,003	0,453	4,818
9-10	0,007	0,151	0,527	1,813	0,308	0,000	0,131	0,158	0,328	0,306	0,180	0,226	0,003	0,400	4,537
10-11	0,007	0,168	0,490	2,031	0,181	0,000	0,086	0,129	0,307	0,070	0,157	0,142	0,003	0,388	4,158
11-12	0,007	0,176	0,440	1,853	0,501	0,000	0,118	0,167	0,340	0,136	0,179	0,281	0,003	0,434	4,636
12-13	0,007	0,190	0,438	1,766	0,398	0,000	0,140	0,160	0,347	0,275	0,199	0,287	0,003	0,418	4,628
13-14	0,006	0,169	0,442	1,760	0,464	0,000	0,094	0,154	0,307	0,294	0,188	0,220	0,003	0,449	4,550
14-15	0,007	0,166	0,445	1,730	0,217	0,000	0,110	0,134	0,287	0,154	0,112	0,106	0,003	0,461	3,932
15-16	0,007	0,146	0,423	1,681	0,089	0,000	0,069	0,119	0,220	0,035	0,067	0,085	0,003	0,375	3,320
16-17	0,008	0,148	0,373	1,501	0,091	0,000	0,071	0,118	0,140	0,034	0,062	0,073	0,004	0,398	3,021
17-18	0,008	0,131	0,349	1,215	0,079	0,000	0,072	0,118	0,139	0,029	0,041	0,041	0,003	0,385	2,608
18-19	0,008	0,134	0,152	1,056	0,056	0,000	0,043	0,111	0,126	0,032	0,039	0,049	0,004	0,380	2,190
19-20	0,008	0,124	0,127	0,982	0,048	0,000	0,039	0,115	0,114	0,038	0,036	0,049	0,003	0,329	2,012
20-21	0,008	0,124	0,122	0,974	0,049	0,000	0,041	0,116	0,127	0,039	0,045	0,054	0,004	0,311	2,014
21-22	0,008	0,126	0,122	0,896	0,050	0,000	0,041	0,112	0,147	0,038	0,049	0,033	0,004	0,303	1,928
22-23	0,008	0,128	0,122	0,830	0,053	0,000	0,041	0,112	0,133	0,036	0,043	0,029	0,003	0,293	1,832
23-24	0,008	0,129	0,122	0,801	0,051	0,000	0,040	0,113	0,146	0,038	0,049	0,039	0,004	0,294	1,835
Всего за сутки	0,183	3,520	7,013	28,711	3,795	0,000	1,923	3,146	4,946	2,210	2,281	2,662	0,077	8,699	69,166

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.														Всего ПС Чайка Зсекция, МВт
	ф.43 ПС Чайка	ф.53 ПС Чайка	ф.56 ПС Чайка	ф.57 ПС Чайка	ф.59 ПС Чайка	ф.61 ПС Чайка	ф.63 ПС Чайка	ф.66 ПС Чайка	ф.67 ПС Чайка	ф.69 ПС Чайка	ф.71 ПС Чайка	ф.73 ПС Чайка	ф.75 ПС Чайка	ф.81 ПС Чайка	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0-1	0,067	0,227	0,024	0,016	0,039	0,045	0,049	0,000	0,173	0,000	0,363	0,246	0,013	0,126	1,388
1-2	0,067	0,228	0,025	0,016	0,047	0,042	0,047	0,000	0,173	0,000	0,360	0,244	0,013	0,106	1,369
2-3	0,067	0,227	0,026	0,015	0,047	0,038	0,049	0,000	0,172	0,000	0,354	0,235	0,013	0,104	1,346
3-4	0,066	0,221	0,032	0,016	0,059	0,035	0,049	0,000	0,172	0,000	0,348	0,242	0,013	0,106	1,360
4-5	0,067	0,222	0,032	0,015	0,035	0,035	0,049	0,000	0,169	0,000	0,354	0,242	0,013	0,110	1,343
5-6	0,071	0,226	0,028	0,015	0,026	0,044	0,049	0,000	0,160	0,000	0,345	0,312	0,013	0,114	1,402
6-7	0,161	0,270	0,034	0,029	0,128	0,144	0,050	0,000	0,260	0,000	0,453	0,529	0,013	0,185	2,255
7-8	0,265	0,371	0,077	0,064	0,259	0,227	0,095	0,000	0,536	0,000	0,546	0,718	0,014	0,337	3,509
8-9	0,289	0,410	0,096	0,071	0,296	0,231	0,118	0,000	0,471	0,001	0,603	0,658	0,011	0,414	3,669
9-10	0,146	0,361	0,076	0,050	0,237	0,218	0,127	0,000	0,319	0,000	0,588	0,512	0,009	0,430	3,072
10-11	0,176	0,348	0,065	0,042	0,150	0,127	0,083	0,000	0,292	0,000	0,609	0,524	0,009	0,504	2,930
11-12	0,262	0,407	0,077	0,067	0,226	0,231	0,130	0,000	0,499	0,000	0,606	0,479	0,008	0,472	3,465
12-13	0,272	0,381	0,080	0,070	0,268	0,203	0,107	0,000	0,414	0,000	0,531	0,422	0,007	0,405	3,161
13-14	0,172	0,355	0,081	0,062	0,205	0,168	0,094	0,000	0,358	0,000	0,588	0,475	0,007	0,426	2,991
14-15	0,173	0,337	0,067	0,043	0,149	0,100	0,080	0,000	0,265	0,000	0,540	0,386	0,010	0,433	2,583
15-16	0,109	0,220	0,032	0,015	0,076	0,056	0,076	0,000	0,189	0,000	0,429	0,274	0,139	0,427	2,041
16-17	0,118	0,218	0,040	0,015	0,078	0,052	0,068	0,000	0,220	0,000	0,375	0,268	0,197	0,378	2,026
17-18	0,117	0,223	0,040	0,014	0,063	0,045	0,050	0,000	0,208	0,000	0,345	0,274	0,198	0,300	1,876
18-19	0,107	0,217	0,022	0,016	0,028	0,044	0,049	0,000	0,172	0,000	0,348	0,252	0,211	0,238	1,704
19-20	0,069	0,211	0,023	0,015	0,041	0,045	0,046	0,000	0,170	0,000	0,351	0,245	0,159	0,218	1,593
20-21	0,069	0,210	0,023	0,015	0,053	0,045	0,049	0,000	0,161	0,000	0,348	0,252	0,149	0,186	1,562
21-22	0,068	0,211	0,023	0,016	0,054	0,047	0,048	0,000	0,155	0,000	0,354	0,255	0,155	0,136	1,523
22-23	0,069	0,211	0,023	0,015	0,047	0,048	0,049	0,000	0,153	0,000	0,348	0,259	0,147	0,130	1,500
23-24	0,069	0,211	0,023	0,016	0,047	0,046	0,049	0,000	0,186	0,000	0,354	0,254	0,167	0,128	1,550
Всего за сутки	3,116	6,523	1,068	0,732	2,660	2,315	1,658	0,000	6,047	0,001	10,440	8,558	1,688	6,411	51,218

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.																				Всего ПС Чайка 4секция, МВт
	ф.44 ПС Чайка	ф.46 ПС Чайка	ф.48 ПС Чайка	ф.56 ПС Чайка	ф.58 ПС Чайка	ф.60 ПС Чайка	ф.62 ПС Чайка	ф.64 ПС Чайка	ф.66 ПС Чайка	ф.68 ПС Чайка	ф.70 ПС Чайка	ф.72 ПС Чайка	ф.74 ПС Чайка	ф.76 ПС Чайка	ф.78 ПС Чайка	ф.80 ПС Чайка	ф.82 ПС Чайка	ф.84 ПС Чайка	ф.86 ПС Чайка	ф.88 ПС Чайка	Актив. Мощность , МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0-1	1,894	0,015	0,150	0,000	0,273	0,032	0,151	0,335	0,075	2,295	0,235	0,445	6,237	0,149	0,066	0,198	0,018	0,742	0,243	0,244	13,796
1-2	1,901	0,014	0,142	0,000	0,273	0,031	0,196	0,331	0,074	2,214	0,215	0,448	6,213	0,149	0,067	0,195	0,018	0,740	0,224	0,213	13,660
2-3	1,936	0,014	0,131	0,000	0,274	0,034	0,195	0,313	0,072	2,064	0,231	0,414	6,195	0,144	0,064	0,195	0,026	0,754	0,212	0,202	13,468
3-4	1,934	0,015	0,124	0,000	0,273	0,034	0,200	0,317	0,073	1,998	0,248	0,446	6,174	0,142	0,067	0,190	0,019	0,750	0,201	0,196	13,403
4-5	1,931	0,014	0,117	0,000	0,271	0,035	0,202	0,331	0,074	1,797	0,218	0,448	6,162	0,142	0,068	0,191	0,018	0,752	0,211	0,200	13,180
5-6	1,932	0,014	0,130	0,000	0,280	0,040	0,104	0,343	0,074	1,917	0,203	0,424	6,249	0,171	0,066	0,196	0,019	0,734	0,224	0,219	13,340
6-7	1,930	0,026	0,183	0,000	0,316	0,116	0,163	0,401	0,068	2,829	0,222	0,428	6,342	0,182	0,107	0,453	0,021	0,712	0,245	0,244	14,988
7-8	1,942	0,042	0,289	0,000	0,337	0,289	0,245	0,515	0,071	2,862	0,219	0,520	6,354	0,238	0,144	0,638	0,084	0,738	0,284	0,296	16,107
8-9	1,934	0,048	0,323	0,000	0,430	0,233	0,235	0,500	0,071	3,033	0,242	0,531	6,363	0,253	0,155	0,731	0,075	0,749	0,274	0,340	16,521
9-10	1,939	0,038	0,253	0,000	0,358	0,233	0,169	0,498	0,070	3,006	0,242	0,537	6,381	0,253	0,166	0,758	0,118	0,757	0,293	0,346	16,415
10-11	1,595	0,042	0,237	0,000	0,358	0,103	0,165	0,489	0,071	2,997	0,238	0,471	6,384	0,258	0,178	0,786	0,094	0,764	0,290	0,343	15,864
11-12	1,936	0,074	0,285	0,000	0,410	0,101	0,181	0,420	0,067	3,207	0,219	0,514	6,378	0,266	0,171	0,728	0,070	0,737	0,285	0,317	16,366
12-13	1,934	0,075	0,308	0,000	0,386	0,134	0,244	0,517	0,066	2,970	0,229	0,524	6,384	0,254	0,168	0,752	0,101	0,754	0,306	0,363	16,468
13-14	1,950	0,058	0,316	0,000	0,409	0,104	0,220	0,514	0,067	3,276	0,213	0,507	6,387	0,221	0,171	0,796	0,114	0,760	0,296	0,369	16,748
14-15	1,946	0,088	0,247	0,000	0,445	0,088	0,232	0,502	0,067	3,507	0,213	0,442	6,393	0,196	0,170	0,771	0,111	0,758	0,306	0,381	16,862
15-16	1,948	0,018	0,175	0,000	0,365	0,085	0,135	0,480	0,068	2,808	0,227	0,416	6,399	0,181	0,136	0,757	0,115	0,788	0,315	0,383	15,800
16-17	1,946	0,014	0,169	0,000	0,413	0,056	0,109	0,459	0,071	2,193	0,279	0,413	6,411	0,155	0,104	0,672	0,085	0,732	0,323	0,400	15,007
17-18	1,943	0,014	0,170	0,000	0,333	0,032	0,109	0,325	0,073	2,469	0,278	0,401	6,423	0,137	0,102	0,642	0,046	0,737	0,339	0,415	14,989
18-19	1,951	0,014	0,149	0,000	0,323	0,026	0,110	0,299	0,077	2,559	0,242	0,386	6,426	0,133	0,100	0,521	0,038	0,737	0,383	0,427	14,902
19-20	1,951	0,015	0,152	0,000	0,263	0,025	0,110	0,305	0,100	2,418	0,231	0,411	6,183	0,130	0,094	0,276	0,026	0,749	0,397	0,430	14,265
20-21	1,938	0,014	0,142	0,000	0,263	0,025	0,108	0,325	0,084	2,259	0,241	0,418	6,030	0,123	0,078	0,240	0,020	0,746	0,399	0,424	13,877
21-22	1,933	0,014	0,138	0,000	0,263	0,026	0,110	0,329	0,082	2,211	0,212	0,412	6,000	0,122	0,070	0,223	0,019	0,721	0,365	0,394	13,646
22-23	1,931	0,015	0,145	0,000	0,263	0,028	0,107	0,320	0,080	2,295	0,238	0,385	5,982	0,121	0,069	0,217	0,018	0,754	0,318	0,341	13,627
23-24	1,910	0,014	0,151	0,000	0,263	0,023	0,108	0,316	0,072	2,493	0,221	0,397	5,964	0,132	0,072	0,214	0,018	0,744	0,264	0,270	13,647
Всего за сутки	46,085	0,714	4,625	0,000	7,841	1,934	3,907	9,485	1,768	61,677	5,556	10,738	150,414	4,252	2,653	11,341	1,291	17,909	6,999	7,757	356,946

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.							Всего ПС Дизель 1секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ПС Дизель 2секция, МВт
	ф. 3 ПС Дизель	ф. 11 ПС Дизель	ф. 16 ПС Дизель	ф. 18 ПС Дизель	ф. 20 ПС Дизель	ф. 24 ПС Дизель	ф. 26 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт	ф. 119 ПС Дизель	ф. 126 ПС Дизель	ф. 127 ПС Дизель	ф. 130 ПС Дизель	ф. 132 ПС Дизель	ф. 134 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7		8	1	2	3	4	5	
0-1	1,926	0,001	0,032	0,006	0,140	0,016	0,013	2,134	0,115	0,000	1,760	0,026	0,018	0,179	2,099
1-2	1,872	0,002	0,034	0,007	0,128	0,017	0,012	2,072	0,101	0,000	2,056	0,026	0,0176	0,173	2,373
2-3	1,740	0,001	0,033	0,007	0,120	0,016	0,012	1,929	0,095	0,000	1,656	0,027	0,018	0,161	1,957
3-4	1,656	0,002	0,034	0,007	0,119	0,024	0,012	1,854	0,091	0,000	1,804	0,027	0,0176	0,157	2,097
4-5	1,374	0,001	0,037	0,007	0,120	0,100	0,012	1,652	0,090	0,000	1,720	0,023	0,018	0,160	2,011
5-6	1,524	0,002	0,037	0,007	0,135	0,051	0,015	1,772	0,102	0,001	1,972	0,028	0,0176	0,168	2,289
6-7	2,328	0,001	0,041	0,007	0,160	0,091	0,019	2,648	0,126	0,000	2,248	0,028	0,0176	0,195	2,615
7-8	2,064	0,002	0,120	0,006	0,184	0,228	0,027	2,631	0,140	0,000	2,312	0,034	0,0176	0,382	2,886
8-9	2,040	0,001	0,265	0,007	0,194	0,223	0,029	2,760	0,146	0,000	2,432	0,049	0,0164	0,420	3,064
9-10	2,094	0,002	0,193	0,007	0,210	0,182	0,031	2,719	0,145	0,000	2,268	0,048	0,0124	0,441	2,915
10-11	1,974	0,001	0,248	0,006	0,237	0,201	0,031	2,697	0,143	0,000	2,092	0,047	0,0124	0,450	2,744
11-12	2,322	0,002	0,153	0,006	0,239	0,152	0,027	2,901	0,146	0,000	2,584	0,044	0,0128	0,431	3,218
12-13	2,178	0,001	0,124	0,007	0,248	0,090	0,032	2,681	0,145	0,000	2,512	0,039	0,0124	0,444	3,153
13-14	2,364	0,002	0,199	0,006	0,252	0,132	0,032	2,986	0,145	0,000	2,108	0,039	0,0124	0,422	2,726
14-15	2,640	0,001	0,194	0,006	0,238	0,107	0,028	3,215	0,154	0,000	2,260	0,043	0,0128	0,461	2,930
15-16	2,106	0,002	0,105	0,007	0,241	0,036	0,021	2,519	0,174	0,000	2,224	0,047	0,0156	0,273	2,733
16-17	1,560	0,001	0,061	0,007	0,245	0,015	0,015	1,904	0,181	0,000	1,880	0,044	0,018	0,196	2,319
17-18	1,854	0,002	0,049	0,007	0,252	0,014	0,012	2,190	0,185	0,000	2,008	0,031	0,0176	0,164	2,405
18-19	1,950	0,001	0,046	0,007	0,268	0,012	0,010	2,294	0,216	0,000	2,116	0,033	0,018	0,150	2,532
19-20	1,842	0,002	0,036	0,007	0,264	0,013	0,010	2,174	0,232	0,000	1,568	0,034	0,0176	0,142	1,993
20-21	1,716	0,001	0,035	0,007	0,252	0,013	0,009	2,033	0,222	0,000	1,976	0,028	0,018	0,195	2,439
21-22	1,734	0,002	0,033	0,007	0,226	0,014	0,010	2,027	0,199	0,001	2,048	0,026	0,018	0,217	2,510
22-23	1,890	0,001	0,033	0,008	0,183	0,012	0,009	2,138	0,163	0,000	2,196	0,032	0,0176	0,179	2,588
23-24	2,112	0,002	0,033	0,006	0,162	0,012	0,009	2,337	0,137	0,000	1,812	0,032	0,018	0,181	2,179
Всего за сутки	46,860	0,043	2,174	0,166	4,815	1,771	0,436	56,265	3,594	0,002	49,612	0,836	0,392	6,340	60,776

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)
Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.									Всего ПС Дизель 3секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ПС Дизель 4секция, МВт
	ф.29 ПС Дизель	ф.35 ПС Дизель	ф.37 ПС Дизель	ф.41 ПС Дизель	ф.51 ПС Дизель	ф.53 ПС Дизель	ф.55 ПС Дизель	ф.57 ПС Дизель	ф.59 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт	ф.67 ПС Дизель	ф.69 ПС Дизель	ф.77 ПС Дизель	ф.79 ПС Дизель	ф.81 ПС Дизель	ф.83 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	1	2	3	4	5	
0-1	0,006	0,000	0,037	0,000	0,040	0,021	0,000	0,053	0,000	0,157	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,043	0,091
1-2	0,006	0,000	0,034	0,000	0,038	0,022	0,000	0,042	0,000	0,142	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,043	0,091
2-3	0,007	0,000	0,034	0,000	0,037	0,019	0,000	0,041	0,000	0,138	0,000	0,000	0,047	0,000	0,000	0,036	0,083
3-4	0,006	0,000	0,031	0,000	0,039	0,020	0,000	0,047	0,000	0,143	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	0,043	0,093
4-5	0,006	0,000	0,032	0,000	0,039	0,020	0,000	0,048	0,000	0,146	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	0,040	0,089
5-6	0,006	0,000	0,034	0,000	0,040	0,021	0,000	0,046	0,000	0,147	0,000	0,000	0,048	0,000	0,000	0,044	0,092
6-7	0,008	0,000	0,047	0,000	0,054	0,021	0,000	0,050	0,000	0,180	0,000	0,000	0,049	0,000	0,000	0,033	0,082
7-8	0,007	0,000	0,071	0,000	0,072	0,021	0,000	0,065	0,000	0,235	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,032	0,113
8-9	0,006	0,000	0,086	0,000	0,103	0,016	0,000	0,064	0,000	0,274	0,000	0,000	0,133	0,000	0,000	0,049	0,182
9-10	0,003	0,000	0,090	0,000	0,128	0,013	0,000	0,061	0,000	0,295	0,000	0,000	0,138	0,000	0,000	0,052	0,190
10-11	0,002	0,000	0,100	0,000	0,125	0,014	0,000	0,064	0,000	0,304	0,000	0,000	0,137	0,000	0,000	0,052	0,189
11-12	0,002	0,000	0,102	0,000	0,122	0,012	0,000	0,068	0,000	0,306	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,052	0,177
12-13	0,002	0,000	0,099	0,000	0,122	0,016	0,000	0,054	0,000	0,294	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,055	0,180
13-14	0,002	0,000	0,098	0,000	0,118	0,021	0,000	0,052	0,000	0,291	0,000	0,000	0,110	0,000	0,000	0,057	0,167
14-15	0,002	0,000	0,100	0,000	0,114	0,019	0,000	0,056	0,000	0,290	0,000	0,000	0,107	0,000	0,000	0,055	0,162
15-16	0,004	0,000	0,106	0,000	0,107	0,021	0,000	0,052	0,000	0,291	0,000	0,000	0,112	0,000	0,000	0,053	0,166
16-17	0,008	0,000	0,107	0,000	0,096	0,022	0,000	0,053	0,000	0,285	0,000	0,000	0,106	0,000	0,000	0,051	0,157
17-18	0,006	0,000	0,110	0,000	0,075	0,021	0,000	0,060	0,000	0,274	0,000	0,000	0,072	0,000	0,000	0,050	0,123
18-19	0,006	0,000	0,113	0,000	0,072	0,022	0,000	0,050	0,000	0,264	0,000	0,000	0,067	0,000	0,000	0,048	0,115
19-20	0,007	0,000	0,104	0,000	0,069	0,021	0,000	0,044	0,000	0,245	0,000	0,000	0,075	0,000	0,000	0,027	0,101
20-21	0,007	0,000	0,077	0,000	0,062	0,022	0,000	0,048	0,000	0,216	0,000	0,000	0,065	0,000	0,000	0,015	0,080
21-22	0,006	0,000	0,066	0,000	0,041	0,022	0,000	0,052	0,000	0,187	0,000	0,000	0,063	0,000	0,000	0,012	0,074
22-23	0,007	0,000	0,054	0,000	0,035	0,022	0,000	0,041	0,000	0,159	0,000	0,000	0,053	0,000	0,000	0,012	0,065
23-24	0,007	0,000	0,046	0,000	0,035	0,021	0,000	0,041	0,000	0,150	0,000	0,000	0,054	0,000	0,000	0,012	0,066
Всего за сутки	0,130	0,000	1,776	0,000	1,783	0,470	0,000	1,250	0,000	5,409	0,000	0,000	1,960	0,000	0,000	0,967	2,928

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ПС Дизель 5секция, МВт	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВт.						Всего ПС Дизель 6секция, МВт	
	ф.44 ПС Дизель	ф.46 ПС Дизель	ф.48 ПС Дизель	ф.50 ПС Дизель	ф.54 ПС Дизель	ф.62 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт	ф.70 ПС Дизель	ф.72 ПС Дизель	ф.76 ПС Дизель	ф.80 ПС Дизель	ф.82 ПС Дизель	ф.84 ПС Дизель	Актив. Мощность, МВт	
	1	2	3	4	5	6		7	1	2	3	4	5		6
0-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4-5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6-7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15-16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16-17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17-18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18-19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20-21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21-22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22-23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23-24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего за сутки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.							Всего ЦРП-1 2секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.					Всего ЦРП-1 3секция, МВар
	ф.120 ЦРП-1	ф.121 ЦРП-1	ф.122 ЦРП-1	ф.124 ЦРП-1	ф.125 ЦРП-1	ф.126 ЦРП-1	ф.127 ЦРП-1	Реакт. Мощность, МВар	ф.131 ЦРП-1	ф.132 ЦРП-1	ф.133 ЦРП-1	ф.134 ЦРП-1	ф.135 ЦРП-1	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
0-1	0,027	0,019	0,000	0,305	0,000	0,000	0,000	0,351	0,000	0,067	0,441	0,187	0,193	0,887
1-2	0,027	0,020	0,000	0,301	0,000	0,000	0,000	0,349	0,000	0,067	0,455	0,192	0,193	0,906
2-3	0,027	0,014	0,000	0,357	0,000	0,000	0,000	0,398	0,000	0,068	0,464	0,199	0,193	0,924
3-4	0,027	0,022	0,000	0,296	0,000	0,000	0,000	0,344	0,000	0,067	0,458	0,203	0,193	0,921
4-5	0,033	0,019	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,353	0,000	0,067	0,407	0,202	0,192	0,867
5-6	0,043	0,020	0,000	0,426	0,000	0,000	0,000	0,489	0,000	0,065	0,395	0,174	0,187	0,821
6-7	0,048	0,030	0,000	0,715	0,000	0,000	0,000	0,792	0,000	0,070	0,417	0,203	0,310	0,999
7-8	0,063	0,042	0,000	0,652	0,000	0,000	0,000	0,757	0,000	0,102	0,610	0,211	0,636	1,560
8-9	0,085	0,063	0,000	0,667	0,000	0,000	0,000	0,814	0,000	0,104	0,578	0,271	0,606	1,559
9-10	0,091	0,060	0,000	0,861	0,000	0,000	0,000	1,013	0,000	0,163	0,562	0,311	0,537	1,573
10-11	0,087	0,061	0,000	1,137	0,000	0,000	0,000	1,285	0,000	0,199	0,493	0,310	0,493	1,495
11-12	0,058	0,056	0,000	1,133	0,000	0,000	0,000	1,247	0,000	0,197	0,606	0,282	0,537	1,621
12-13	0,063	0,044	0,000	1,176	0,000	0,000	0,000	1,283	0,000	0,197	0,564	0,253	0,582	1,596
13-14	0,073	0,055	0,000	0,806	0,000	0,000	0,000	0,935	0,000	0,197	0,562	0,283	0,394	1,436
14-15	0,071	0,055	0,000	0,731	0,000	0,000	0,000	0,857	0,000	0,180	0,508	0,281	0,321	1,290
15-16	0,059	0,048	0,000	0,676	0,000	0,000	0,000	0,784	0,000	0,071	0,501	0,282	0,221	1,075
16-17	0,035	0,050	0,000	0,676	0,000	0,000	0,000	0,762	0,000	0,071	0,556	0,284	0,215	1,127
17-18	0,031	0,037	0,000	0,686	0,000	0,000	0,000	0,754	0,000	0,069	0,552	0,251	0,248	1,120
18-19	0,027	0,024	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,786	0,000	0,072	0,481	0,247	0,230	1,030
19-20	0,027	0,026	0,000	0,677	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,072	0,463	0,227	0,208	0,969
20-21	0,027	0,024	0,000	0,678	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,071	0,464	0,228	0,184	0,947
21-22	0,027	0,025	0,000	0,677	0,000	0,000	0,000	0,729	0,000	0,072	0,451	0,216	0,185	0,925
22-23	0,026	0,012	0,000	0,706	0,000	0,000	0,000	0,744	0,000	0,072	0,436	0,209	0,184	0,901
23-24	0,027	0,017	0,000	0,337	0,000	0,000	0,000	0,380	0,000	0,071	0,459	0,205	0,184	0,920
Всего за сутки	1,110	0,845	0,000	15,712	0,000	0,000	0,000	17,667	0,000	2,452	11,881	5,711	7,425	27,469

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.							Всего ЦРП-1 5секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.					Всего ЦРП-1 6секция, МВар
	ф.151 ЦРП-1	ф.152 ЦРП-1	ф.153 ЦРП-1	ф.154 ЦРП-1	ф.155 ЦРП-1	ф.156 ЦРП-1	ф.157 ЦРП-1	Реакт. Мощность, МВар	ф.161 ЦРП-1	ф.162 ЦРП-1	ф.163 ЦРП-1	ф.166 ЦРП-1	ф.167 ЦРП-1	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6
0-1	0,000	0,000	0,088	0,018	0,000	0,154	0,000	0,260	0,269	0,182	0,503	0,000	0,249	1,202
1-2	0,125	0,000	0,087	0,018	0,000	0,140	0,000	0,372	0,262	0,181	0,502	0,000	0,260	1,205
2-3	0,000	0,000	0,089	0,019	0,000	0,127	0,000	0,234	0,261	0,183	0,505	0,000	0,267	1,215
3-4	0,000	0,000	0,089	0,019	0,000	0,140	0,000	0,248	0,261	0,184	0,506	0,000	0,258	1,209
4-5	0,000	0,000	0,088	0,019	0,010	0,145	0,000	0,262	0,267	0,183	0,504	0,000	0,263	1,217
5-6	0,000	0,000	0,084	0,018	0,015	0,143	0,000	0,259	0,288	0,174	0,493	0,000	0,248	1,202
6-7	0,029	0,000	0,082	0,017	0,012	0,138	0,000	0,278	0,300	0,172	0,487	0,000	0,237	1,194
7-8	0,096	0,000	0,089	0,018	0,000	0,155	0,000	0,359	0,307	0,199	0,503	0,000	0,232	1,242
8-9	0,000	0,000	0,086	0,019	0,003	0,151	0,000	0,259	0,276	0,205	0,569	0,000	0,251	1,301
9-10	0,000	0,000	0,081	0,018	0,001	0,142	0,000	0,241	0,245	0,195	0,545	0,000	0,251	1,236
10-11	0,000	0,000	0,080	0,018	0,001	0,133	0,000	0,232	0,210	0,194	0,508	0,000	0,256	1,167
11-12	0,117	0,000	0,077	0,017	0,004	0,155	0,000	0,370	0,206	0,190	0,503	0,000	0,242	1,141
12-13	0,012	0,000	0,078	0,017	0,009	0,156	0,000	0,273	0,207	0,192	0,492	0,000	0,230	1,122
13-14	0,000	0,000	0,076	0,017	0,019	0,148	0,000	0,260	0,272	0,190	0,487	0,000	0,253	1,202
14-15	0,000	0,000	0,078	0,017	0,013	0,142	0,000	0,250	0,292	0,190	0,666	0,000	0,236	1,385
15-16	0,000	0,000	0,085	0,018	0,004	0,150	0,000	0,257	0,296	0,193	0,706	0,000	0,249	1,444
16-17	0,127	0,000	0,084	0,017	0,000	0,136	0,000	0,363	0,290	0,188	0,699	0,000	0,238	1,415
17-18	0,000	0,000	0,086	0,018	0,000	0,137	0,000	0,241	0,294	0,194	0,708	0,000	0,256	1,452
18-19	0,000	0,000	0,091	0,018	0,001	0,146	0,000	0,256	0,295	0,213	0,515	0,000	0,260	1,283
19-20	0,000	0,000	0,083	0,017	0,000	0,151	0,000	0,252	0,299	0,206	0,490	0,000	0,234	1,228
20-21	0,000	0,000	0,082	0,018	0,001	0,144	0,000	0,245	0,302	0,209	0,493	0,000	0,252	1,256
21-22	0,124	0,000	0,084	0,018	0,000	0,146	0,000	0,372	0,296	0,213	0,499	0,000	0,249	1,257
22-23	0,000	0,000	0,082	0,018	0,000	0,142	0,000	0,242	0,282	0,211	0,495	0,000	0,257	1,245
23-24	0,000	0,000	0,082	0,018	0,000	0,143	0,000	0,243	0,286	0,210	0,494	0,000	0,258	1,248
Всего за сутки	0,630	0,000	2,013	0,427	0,093	3,463	0,000	6,627	6,564	4,651	12,869	0,000	5,985	30,069

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ЦРП-2 1секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ЦРП-2 2секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ЦРП-2 3секция, МВар	
	ф.211 ЦРП-2	ф.212 ЦРП-2	ф.213 ЦРП-2	ф.214 ЦРП-2	ф.215 ЦРП-2	ф.216 ЦРП-2		Реакт. Мощность, МВар	ф.221 ЦРП-2	ф.222 ЦРП-2	ф.223 ЦРП-2	ф.224 ЦРП-2	ф.225 ЦРП-2		ф.226 ЦРП-2	Реакт. Мощность, МВар	ф.231 ЦРП-2	ф.232 ЦРП-2	ф.233 ЦРП-2	ф.234 ЦРП-2		ф.235 ЦРП-2
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	0,000	0,016	0,018	0,021	0,000	0,000	0,055	0,033	0,097	0,000	0,000	0,033	0,012	0,175	0,054	0,000	0,013	0,038	0,048	0,286	0,253	0,693
1-2	0,000	0,019	0,009	0,010	0,000	0,000	0,038	0,032	0,095	0,000	0,000	0,032	0,011	0,170	0,054	0,000	0,012	0,038	0,049	0,287	0,299	0,739
2-3	0,000	0,020	0,006	0,008	0,000	0,000	0,034	0,032	0,096	0,000	0,000	0,033	0,013	0,174	0,054	0,000	0,012	0,038	0,048	0,286	0,262	0,701
3-4	0,000	0,016	0,006	0,009	0,000	0,000	0,031	0,033	0,099	0,000	0,000	0,033	0,011	0,176	0,054	0,000	0,013	0,038	0,049	0,323	0,274	0,751
4-5	0,000	0,023	0,007	0,009	0,000	0,000	0,039	0,032	0,097	0,000	0,000	0,033	0,013	0,174	0,053	0,000	0,012	0,038	0,048	0,378	0,266	0,795
5-6	0,000	0,015	0,025	0,030	0,000	0,000	0,070	0,031	0,090	0,806	0,000	0,031	0,010	0,969	0,059	0,000	0,003	0,037	0,046	0,387	0,305	0,837
6-7	0,000	0,016	0,045	0,053	0,000	0,000	0,113	0,030	0,087	0,261	0,000	0,129	0,012	0,519	0,071	0,000	0,002	0,037	0,047	0,421	0,696	1,274
7-8	0,000	0,031	0,058	0,068	0,000	0,000	0,156	0,032	0,095	0,711	0,000	0,135	0,012	0,986	0,087	0,000	0,002	0,040	0,048	0,437	0,676	1,290
8-9	0,000	0,015	0,059	0,070	0,000	0,000	0,144	0,032	0,096	0,476	0,000	0,135	0,012	0,750	0,090	0,000	0,002	0,036	0,047	0,414	0,650	1,240
9-10	0,000	0,024	0,045	0,053	0,000	0,000	0,121	0,031	0,091	0,419	0,000	0,131	0,014	0,686	0,100	0,000	0,002	0,038	0,046	0,434	0,672	1,292
10-11	0,000	0,026	0,049	0,058	0,000	0,000	0,134	0,032	0,086	0,436	0,000	0,131	0,013	0,698	0,103	0,000	0,001	0,046	0,049	0,425	0,493	1,118
11-12	0,000	0,020	0,044	0,051	0,000	0,000	0,115	0,031	0,083	0,850	0,000	0,140	0,013	1,116	0,102	0,000	0,002	0,040	0,048	0,447	0,685	1,325
12-13	0,000	0,016	0,042	0,050	0,000	0,000	0,109	0,032	0,084	0,678	0,000	0,148	0,012	0,954	0,099	0,000	0,002	0,042	0,049	0,450	0,669	1,311
13-14	0,000	0,021	0,043	0,051	0,000	0,000	0,115	0,031	0,081	1,192	0,000	0,136	0,012	1,452	0,103	0,000	0,003	0,045	0,051	0,447	0,651	1,300
14-15	0,000	0,016	0,046	0,055	0,000	0,000	0,117	0,031	0,081	1,397	0,000	0,129	0,012	1,650	0,104	0,000	0,003	0,047	0,052	0,446	0,665	1,318
15-16	0,000	0,042	0,050	0,059	0,000	0,000	0,152	0,032	0,084	1,091	0,000	0,131	0,014	1,352	0,098	0,000	0,003	0,047	0,055	0,473	0,702	1,377
16-17	0,000	0,040	0,064	0,076	0,000	0,000	0,180	0,032	0,080	1,003	0,000	0,127	0,012	1,254	0,083	0,000	0,003	0,050	0,055	0,468	0,741	1,401
17-18	0,000	0,021	0,059	0,069	0,000	0,000	0,149	0,032	0,089	0,647	0,000	0,130	0,012	0,910	0,076	0,000	0,004	0,053	0,054	0,458	0,683	1,329
18-19	0,000	0,017	0,058	0,068	0,000	0,000	0,144	0,033	0,092	0,305	0,000	0,132	0,010	0,572	0,072	0,000	0,003	0,043	0,051	0,420	0,446	1,035
19-20	0,000	0,018	0,048	0,056	0,000	0,000	0,122	0,033	0,086	1,111	0,000	0,128	0,011	1,369	0,064	0,000	0,012	0,042	0,049	0,456	0,631	1,253
20-21	0,000	0,017	0,045	0,054	0,000	0,000	0,117	0,033	0,089	1,169	0,000	0,129	0,011	1,431	0,061	0,000	0,013	0,042	0,049	0,441	0,673	1,279
21-22	0,000	0,018	0,044	0,051	0,000	0,000	0,113	0,034	0,092	0,501	0,000	0,132	0,012	0,770	0,061	0,000	0,013	0,042	0,051	0,422	0,606	1,195
22-23	0,000	0,031	0,040	0,047	0,000	0,000	0,117	0,033	0,090	0,760	0,000	0,130	0,012	1,025	0,058	0,000	0,013	0,042	0,049	0,355	0,674	1,191
23-24	0,000	0,018	0,039	0,046	0,000	0,000	0,103	0,034	0,090	0,981	0,000	0,130	0,011	1,246	0,060	0,000	0,013	0,043	0,052	0,358	0,662	1,189
Всего за сутки	0,000	0,515	0,950	1,121	0,000	0,000	2,586	0,770	2,149	14,793	0,000	2,577	0,289	20,579	1,820	0,000	0,165	1,003	1,189	9,719	13,336	27,232

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.					Всего ЦРП-3 1секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.									Всего ЦРП-3 3секция, МВар
	ф.311 ЦРП-3	ф.312 ЦРП-3	ф.315 ЦРП-3	ф.318 ЦРП-3	ф.319 ЦРП-3	Реакт. Мощность, МВар	ф.331 ЦРП-3	ф.332 ЦРП-3	ф.333 ЦРП-3	ф.334 ЦРП-3	ф.335 ЦРП-3	ф.336 ЦРП-3	ф.337 ЦРП-3	ф.338 ЦРП-3	ф.339 ЦРП-3	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5		6	1	2	3	4	5	6	7	8	
0-1	0,181	0,175	0,150	0,132	0,000	0,638	0,000	0,042	0,033	0,032	0,000	0,022	0,000	0,106	0,102	0,338
1-2	0,177	0,169	0,134	0,132	0,000	0,613	0,000	0,042	0,033	0,033	0,000	0,022	0,000	0,106	0,102	0,339
2-3	0,179	0,171	0,136	0,133	0,000	0,619	0,000	0,042	0,033	0,033	0,000	0,022	0,000	0,106	0,102	0,339
3-4	0,180	0,176	0,106	0,133	0,000	0,596	0,000	0,042	0,034	0,033	0,000	0,022	0,000	0,107	0,103	0,341
4-5	0,179	0,172	0,102	0,098	0,000	0,551	0,000	0,042	0,033	0,032	0,000	0,022	0,000	0,106	0,102	0,338
5-6	0,170	0,158	0,099	0,034	0,000	0,461	0,000	0,040	0,031	0,031	0,000	0,021	0,000	0,102	0,098	0,325
6-7	0,194	0,176	0,120	0,057	0,000	0,547	0,000	0,041	0,032	0,031	0,000	0,022	0,000	0,104	0,100	0,330
7-8	0,369	0,206	0,320	0,220	0,000	1,115	0,000	0,147	0,033	0,032	0,000	0,022	0,000	0,105	0,101	0,440
8-9	0,442	0,248	0,284	0,187	0,000	1,160	0,000	0,148	0,033	0,033	0,000	0,022	0,000	0,106	0,102	0,444
9-10	0,390	0,235	0,198	0,222	0,000	1,045	0,000	0,145	0,034	0,034	0,000	0,022	0,000	0,108	0,104	0,447
10-11	0,345	0,238	0,190	0,114	0,000	0,887	0,000	0,097	0,036	0,035	0,000	0,023	0,000	0,112	0,108	0,412
11-12	0,441	0,247	0,226	0,271	0,000	1,185	0,000	0,050	0,034	0,033	0,000	0,023	0,000	0,108	0,104	0,351
12-13	0,450	0,244	0,233	0,189	0,000	1,116	0,000	0,042	0,033	0,033	0,000	0,022	0,000	0,107	0,103	0,340
13-14	0,474	0,225	0,217	0,216	0,000	1,133	0,000	0,042	0,034	0,033	0,000	0,023	0,000	0,108	0,104	0,345
14-15	0,394	0,230	0,219	0,158	0,000	1,002	0,000	0,043	0,035	0,034	0,000	0,023	0,000	0,111	0,107	0,353
15-16	0,225	0,192	0,183	0,093	0,000	0,694	0,000	0,044	0,037	0,036	0,000	0,024	0,000	0,114	0,110	0,364
16-17	0,172	0,169	0,159	0,084	0,000	0,584	0,000	0,122	0,036	0,035	0,000	0,023	0,000	0,112	0,108	0,437
17-18	0,177	0,168	0,148	0,085	0,000	0,579	0,000	0,144	0,035	0,034	0,000	0,023	0,000	0,110	0,106	0,451
18-19	0,178	0,172	0,140	0,086	0,000	0,576	0,000	0,045	0,036	0,035	0,000	0,024	0,000	0,114	0,110	0,364
19-20	0,162	0,168	0,118	0,084	0,000	0,532	0,000	0,045	0,036	0,035	0,000	0,023	0,000	0,114	0,110	0,363
20-21	0,166	0,169	0,107	0,085	0,000	0,527	0,000	0,045	0,037	0,035	0,000	0,024	0,000	0,114	0,110	0,364
21-22	0,171	0,173	0,102	0,086	0,000	0,532	0,000	0,045	0,037	0,036	0,000	0,024	0,000	0,114	0,111	0,366
22-23	0,168	0,170	0,103	0,086	0,000	0,527	0,000	0,045	0,036	0,035	0,000	0,023	0,000	0,113	0,109	0,362
23-24	0,168	0,165	0,102	0,085	0,000	0,520	0,000	0,045	0,036	0,035	0,000	0,024	0,000	0,114	0,110	0,364
Всего за сутки	6,154	4,616	3,896	3,071	0,000	17,738	0,000	1,585	0,829	0,807	0,000	0,544	0,000	2,621	2,529	8,916

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка потребител ей, МВар.	Всего ЦРП-3 2секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.									Всего ЦРП-4 1секция, МВар
	ф.322 ЦРП-3		Реакт. Мощность, МВар	ф.411 ЦРП-4	ф.412 ЦРП-4	ф.413 ЦРП-4	ф.414 ЦРП-4	ф.415 ЦРП-4	ф.416 ЦРП-4	ф.417 ЦРП-4	ф.418 ЦРП-4	
		1		2	1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	0,022	0,022	0,526	0,057	0,161	0,000	0,000	0,009	0,064	0,016	0,130	0,963
1-2	0,022	0,022	0,528	0,057	0,162	0,000	0,000	0,009	0,061	0,013	0,131	0,960
2-3	0,021	0,021	0,527	0,057	0,161	0,000	0,000	0,009	0,058	0,014	0,130	0,957
3-4	0,022	0,022	0,516	0,056	0,162	0,000	0,000	0,009	0,053	0,014	0,130	0,940
4-5	0,021	0,021	0,509	0,056	0,161	0,000	0,000	0,009	0,051	0,014	0,128	0,928
5-6	0,021	0,021	0,496	0,055	0,169	0,000	0,000	0,008	0,052	0,013	0,128	0,921
6-7	0,021	0,021	0,505	0,052	0,255	0,000	0,000	0,044	0,052	0,012	0,185	1,105
7-8	0,021	0,021	0,502	0,050	0,348	0,000	0,000	0,054	0,053	0,012	0,200	1,219
8-9	0,014	0,014	0,493	0,050	0,298	0,000	0,000	0,054	0,071	0,009	0,193	1,168
9-10	0,011	0,011	0,485	0,049	0,269	0,000	0,000	0,054	0,071	0,009	0,193	1,131
10-11	0,012	0,012	0,528	0,051	0,324	0,000	0,000	0,056	0,071	0,012	0,168	1,208
11-12	0,012	0,012	0,521	0,051	0,312	0,000	0,000	0,056	0,069	0,014	0,198	1,220
12-13	0,012	0,012	0,518	0,051	0,288	0,000	0,000	0,056	0,076	0,015	0,192	1,196
13-14	0,013	0,013	0,546	0,054	0,326	0,000	0,000	0,057	0,059	0,015	0,197	1,255
14-15	0,013	0,013	0,564	0,054	0,271	0,000	0,000	0,058	0,064	0,014	0,208	1,232
15-16	0,015	0,015	0,581	0,054	0,210	0,000	0,000	0,059	0,068	0,017	0,209	1,197
16-17	0,024	0,024	0,587	0,054	0,215	0,000	0,000	0,059	0,065	0,017	0,212	1,209
17-18	0,024	0,024	0,602	0,054	0,218	0,000	0,000	0,059	0,067	0,017	0,214	1,230
18-19	0,023	0,023	0,567	0,053	0,196	0,000	0,000	0,058	0,062	0,014	0,172	1,122
19-20	0,022	0,022	0,542	0,053	0,161	0,000	0,000	0,056	0,069	0,017	0,197	1,094
20-21	0,022	0,022	0,546	0,052	0,160	0,000	0,000	0,057	0,067	0,019	0,201	1,101
21-22	0,022	0,022	0,557	0,052	0,161	0,000	0,000	0,057	0,076	0,019	0,204	1,128
22-23	0,022	0,022	0,552	0,052	0,158	0,000	0,000	0,057	0,074	0,019	0,196	1,108
23-24	0,023	0,023	0,581	0,053	0,163	0,000	0,000	0,058	0,072	0,018	0,199	1,144
Всего за сутки	0,453	0,453	12,879	1,278	5,308	0,000	0,000	1,060	1,543	0,354	4,313	26,736

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-4 2секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-4 3секция, МВар
	ф.421 ЦРП-4	ф.422 ЦРП-4	ф.423 ЦРП-4	ф.424 ЦРП-4	ф.425 ЦРП-4	ф.426 ЦРП-4	ф.427 ЦРП-4	ф.428 ЦРП-4	Реакт. Мощность, МВар	ф.431 ЦРП-4	ф.432 ЦРП-4	ф.433 ЦРП-4	ф.434 ЦРП-4	ф.435 ЦРП-4	ф.436 ЦРП-4	ф.438 ЦРП-4	ф.439 ЦРП-4	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3	4	5	6	7	
0-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	0,007	0,033	0,000	0,000	0,228	0,000	0,000	0,092	0,195	0,229	0,744
1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,008	0,032	0,000	0,000	0,233	0,000	0,000	0,092	0,194	0,234	0,752
2-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,026	0,008	0,034	0,000	0,000	0,199	0,000	0,000	0,093	0,197	0,248	0,736
3-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	0,007	0,033	0,000	0,000	0,235	0,000	0,000	0,094	0,198	0,238	0,764
4-5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	0,008	0,030	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	0,093	0,196	0,235	0,733
5-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,007	0,018	0,000	0,000	0,149	0,000	0,000	0,087	0,185	0,227	0,647
6-7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,074	0,007	0,081	0,000	0,000	0,363	0,000	0,000	0,084	0,449	0,214	1,110
7-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,206	0,008	0,214	0,000	0,000	0,942	0,000	0,000	0,090	1,169	0,232	2,434
8-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,147	0,008	0,155	0,000	0,000	0,915	0,000	0,000	0,092	1,188	0,261	2,456
9-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,140	0,008	0,148	0,000	0,000	0,728	0,000	0,000	0,087	0,719	0,245	1,779
10-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,175	0,008	0,183	0,000	0,000	0,853	0,000	0,000	0,087	1,151	0,238	2,329
11-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,229	0,008	0,236	0,000	0,000	0,865	0,000	0,000	0,084	1,166	0,246	2,361
12-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,185	0,007	0,192	0,000	0,000	0,815	0,000	0,000	0,085	0,885	0,253	2,039
13-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,178	0,007	0,185	0,000	0,000	0,761	0,000	0,000	0,084	0,997	0,238	2,080
14-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,128	0,008	0,136	0,000	0,000	0,489	0,000	0,000	0,085	0,683	0,272	1,529
15-16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,141	0,008	0,149	0,000	0,000	0,318	0,000	0,000	0,087	0,492	0,321	1,219
16-17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,124	0,008	0,133	0,000	0,000	0,289	0,000	0,000	0,084	0,477	0,260	1,111
17-18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,136	0,008	0,144	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,087	0,445	0,276	1,102
18-19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,121	0,009	0,130	0,000	0,000	0,273	0,000	0,000	0,089	0,285	0,283	0,929
19-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,087	0,009	0,096	0,000	0,000	0,271	0,000	0,000	0,085	0,246	0,245	0,846
20-21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,008	0,091	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	0,087	0,239	0,273	0,869
21-22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,033	0,008	0,041	0,000	0,000	0,238	0,000	0,000	0,089	0,197	0,264	0,787
22-23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024	0,008	0,032	0,000	0,000	0,222	0,000	0,000	0,088	0,183	0,258	0,750
23-24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,008	0,018	0,000	0,000	0,217	0,000	0,000	0,087	0,181	0,270	0,756
Всего за сутки	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002	2,354	0,185	2,544	0,000	0,000	10,378	0,000	0,000	2,111	12,316	6,059	30,863

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-4 4секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-5 1секция, МВар
	ф.441 ЦРП-4	ф.442 ЦРП-4	ф.443 ЦРП-4	ф.444 ЦРП-4	ф.445 ЦРП-4	ф.446 ЦРП-4	ф.447 ЦРП-4	ф.448 ЦРП-4		Реакт. Мощность, МВар	ф.512 ЦРП-5	ф.513 ЦРП-5	ф.514 ЦРП-5	ф.515 ЦРП-5	ф.516 ЦРП-5	ф.518 ЦРП-5	ф.519 ЦРП-5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	0,438	0,000	0,000	0,106	0,000	0,230	0,102	0,000	0,876	0,006	0,000	0,074	0,044	0,275	0,165	0,067	0,050	0,681
1-2	0,468	0,000	0,000	0,106	0,000	0,218	0,102	0,000	0,893	0,007	0,000	0,074	0,047	0,274	0,151	0,062	0,049	0,664
2-3	0,441	0,000	0,000	0,106	0,000	0,213	0,102	0,000	0,861	0,006	0,000	0,075	0,043	0,275	0,137	0,062	0,050	0,648
3-4	0,447	0,000	0,000	0,106	0,000	0,216	0,102	0,000	0,870	0,006	0,000	0,076	0,047	0,275	0,129	0,062	0,050	0,645
4-5	0,426	0,000	0,000	0,110	0,000	0,248	0,102	0,000	0,886	0,006	0,000	0,075	0,048	0,273	0,153	0,086	0,050	0,690
5-6	0,500	0,000	0,000	0,109	0,000	0,456	0,100	0,000	1,165	0,007	0,000	0,072	0,048	0,279	0,144	0,213	0,049	0,812
6-7	0,733	0,000	0,000	0,120	0,000	0,572	0,101	0,000	1,526	0,006	0,000	0,075	0,048	0,347	0,173	0,298	0,039	0,985
7-8	0,768	0,000	0,000	0,143	0,000	0,633	0,101	0,000	1,645	0,006	0,000	0,077	0,049	0,458	0,261	0,334	0,037	1,222
8-9	0,774	0,000	0,000	0,127	0,000	0,672	0,102	0,000	1,674	0,006	0,000	0,075	0,057	0,483	0,200	0,326	0,050	1,198
9-10	0,757	0,000	0,000	0,122	0,000	0,657	0,102	0,000	1,638	0,006	0,000	0,077	0,057	0,479	0,241	0,330	0,037	1,226
10-11	0,711	0,000	0,000	0,108	0,000	0,600	0,103	0,000	1,522	0,007	0,000	0,077	0,057	0,475	0,179	0,332	0,037	1,164
11-12	0,797	0,000	0,000	0,090	0,000	0,650	0,102	0,000	1,639	0,002	0,000	0,075	0,054	0,407	0,244	0,341	0,037	1,161
12-13	0,826	0,000	0,000	0,086	0,000	0,702	0,101	0,000	1,715	0,001	0,000	0,077	0,057	0,478	0,236	0,343	0,036	1,228
13-14	0,853	0,000	0,000	0,084	0,000	0,629	0,102	0,000	1,668	0,006	0,000	0,075	0,056	0,456	0,250	0,344	0,037	1,224
14-15	0,822	0,000	0,000	0,095	0,000	0,664	0,102	0,000	1,684	0,006	0,000	0,077	0,055	0,464	0,262	0,319	0,036	1,219
15-16	0,887	0,000	0,000	0,097	0,000	0,669	0,104	0,000	1,756	0,000	0,000	0,083	0,052	0,437	0,196	0,196	0,038	1,001
16-17	0,868	0,000	0,000	0,107	0,000	0,660	0,103	0,000	1,739	0,000	0,000	0,085	0,048	0,413	0,161	0,154	0,037	0,898
17-18	0,839	0,000	0,000	0,117	0,000	0,617	0,102	0,000	1,675	0,000	0,000	0,084	0,039	0,323	0,144	0,088	0,037	0,716
18-19	0,761	0,000	0,000	0,114	0,000	0,609	0,104	0,000	1,588	0,001	0,000	0,086	0,034	0,304	0,134	0,071	0,037	0,667
19-20	0,789	0,000	0,000	0,124	0,000	0,667	0,103	0,000	1,684	0,009	0,000	0,087	0,034	0,296	0,147	0,071	0,037	0,681
20-21	0,803	0,000	0,000	0,123	0,000	0,700	0,103	0,000	1,729	0,010	0,000	0,088	0,038	0,295	0,152	0,072	0,037	0,691
21-22	0,792	0,000	0,000	0,123	0,000	0,752	0,104	0,000	1,772	0,010	0,000	0,090	0,042	0,289	0,166	0,071	0,037	0,706
22-23	0,722	0,000	0,000	0,140	0,000	0,767	0,103	0,000	1,732	0,009	0,000	0,089	0,044	0,284	0,178	0,070	0,037	0,711
23-24	0,723	0,000	0,000	0,135	0,000	0,760	0,103	0,000	1,721	0,010	0,000	0,090	0,044	0,284	0,193	0,069	0,037	0,726
Всего за сутки	16,946	0,000	0,000	2,698	0,000	13,560	2,453	0,000	35,658	0,131	0,000	1,913	1,144	8,623	4,396	4,382	0,975	21,564

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.				Всего ЦРП-5 2секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.					Всего ЦРП-5 3секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.							Всего ЦРП-5 4секция, МВар
	ф.522 ЦРП-5	ф.524 ЦРП-5	ф.525 ЦРП-5	ф.526 ЦРП-5		Реакт. Мощность, МВар	ф.530 ЦРП-5	ф.532 ЦРП-5	ф.533 ЦРП-5	ф.534 ЦРП-5		ф.536 ЦРП-5	Реакт. Мощность, МВар	ф.541 ЦРП-5	ф.542 ЦРП-5	ф.543 ЦРП-5	ф.544 ЦРП-5	ф.545 ЦРП-5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0-1	0,263	0,294	0,000	0,535	1,092	0,811	0,112	0,046	0,013	0,080	1,061	0,274	0,047	0,000	0,066	0,076	0,424	0,068	0,954
1-2	0,245	0,290	0,000	0,537	1,072	0,864	0,090	0,047	0,013	0,080	1,093	0,275	0,045	0,000	0,066	0,077	0,424	0,068	0,954
2-3	0,239	0,274	0,000	0,537	1,050	0,797	0,064	0,046	0,013	0,080	1,000	0,275	0,043	0,000	0,066	0,076	0,423	0,068	0,952
3-4	0,247	0,290	0,000	0,537	1,074	0,841	0,061	0,046	0,013	0,080	1,042	0,275	0,043	0,000	0,066	0,076	0,424	0,069	0,953
4-5	0,251	0,283	0,000	0,536	1,071	0,811	0,064	0,046	0,013	0,087	1,020	0,274	0,042	0,000	0,065	0,076	0,424	0,068	0,948
5-6	0,239	0,264	0,000	0,539	1,042	0,852	0,062	0,046	0,013	0,094	1,067	0,271	0,043	0,000	0,063	0,071	0,423	0,065	0,937
6-7	0,246	0,287	0,000	0,535	1,068	0,751	0,134	0,046	0,012	0,123	1,067	0,300	0,050	0,000	0,074	0,083	0,422	0,097	1,026
7-8	0,280	0,331	0,000	0,538	1,149	0,801	0,263	0,047	0,013	0,174	1,298	0,347	0,047	0,000	0,282	0,158	0,450	0,309	1,592
8-9	0,281	0,334	0,000	0,542	1,156	0,850	0,131	0,047	0,013	0,149	1,190	0,343	0,043	0,000	0,274	0,175	0,455	0,291	1,581
9-10	0,286	0,329	0,000	0,544	1,159	0,769	0,179	0,047	0,013	0,168	1,176	0,350	0,042	0,000	0,272	0,196	0,458	0,302	1,619
10-11	0,282	0,316	0,000	0,543	1,141	0,700	0,113	0,048	0,013	0,158	1,031	0,357	0,043	0,000	0,273	0,195	0,460	0,140	1,268
11-12	0,268	0,330	0,000	0,536	1,134	0,777	0,226	0,047	0,013	0,175	1,237	0,338	0,049	0,000	0,283	0,153	0,448	0,252	1,523
12-13	0,289	0,341	0,000	0,535	1,165	0,806	0,161	0,047	0,013	0,172	1,198	0,346	0,053	0,000	0,278	0,173	0,455	0,211	1,515
13-14	0,286	0,347	0,000	0,549	1,182	0,837	0,205	0,047	0,013	0,171	1,273	0,345	0,053	0,000	0,273	0,194	0,455	0,283	1,603
14-15	0,282	0,318	0,000	0,535	1,135	0,792	0,119	0,048	0,013	0,167	1,139	0,349	0,054	0,000	0,131	0,175	0,452	0,222	1,384
15-16	0,248	0,288	0,000	0,490	1,026	0,446	0,090	0,047	0,013	0,105	0,702	0,351	0,051	0,000	0,054	0,183	0,453	0,130	1,222
16-17	0,223	0,280	0,000	0,452	0,955	0,386	0,094	0,048	0,014	0,083	0,623	0,314	0,048	0,000	0,053	0,163	0,158	0,130	0,866
17-18	0,214	0,276	0,000	0,444	0,935	0,359	0,078	0,048	0,013	0,071	0,568	0,289	0,043	0,000	0,054	0,131	0,131	0,124	0,773
18-19	0,216	0,265	0,000	0,413	0,893	0,365	0,074	0,047	0,013	0,062	0,563	0,286	0,043	0,000	0,056	0,114	0,132	0,112	0,744
19-20	0,217	0,270	0,000	0,454	0,941	0,406	0,077	0,048	0,013	0,060	0,604	0,284	0,043	0,000	0,063	0,092	0,131	0,120	0,733
20-21	0,216	0,277	0,000	0,455	0,948	0,403	0,076	0,048	0,013	0,060	0,599	0,283	0,044	0,000	0,060	0,090	0,132	0,120	0,729
21-22	0,215	0,298	0,000	0,438	0,952	0,536	0,098	0,048	0,013	0,060	0,755	0,286	0,047	0,000	0,055	0,088	0,374	0,060	0,909
22-23	0,234	0,281	0,000	0,532	1,046	0,688	0,098	0,047	0,013	0,060	0,906	0,284	0,050	0,000	0,057	0,086	0,426	0,046	0,948
23-24	0,263	0,295	0,000	0,555	1,113	0,798	0,096	0,047	0,013	0,062	1,016	0,284	0,051	0,000	0,061	0,075	0,428	0,055	0,953
Всего за сутки	6,031	7,157	0,000	12,310	25,498	16,445	2,764	1,132	0,309	2,579	23,228	7,379	1,115	0,000	2,844	2,975	8,960	3,410	26,683

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.									Всего ЦРП-6 1секция, МВар
	ф.611 ЦРП-6	ф.612 ЦРП-6	ф.613 ЦРП-6	ф.614 ЦРП-6	ф.615 ЦРП-6	ф.616 ЦРП-6	ф.617 ЦРП-6	ф.618 ЦРП-6	ф.619 ЦРП-6	Реакт. Мощност ь, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-1	0,085	0,436	0,023	0,017	0,000	0,052	0,130	0,344	0,184	1,273
1-2	0,090	0,314	0,023	0,014	0,000	0,056	0,132	0,305	0,185	1,119
2-3	0,085	0,438	0,023	0,014	0,000	0,052	0,134	0,311	0,185	1,243
3-4	0,086	0,348	0,023	0,014	0,000	0,052	0,119	0,281	0,185	1,108
4-5	0,085	0,254	0,023	0,014	0,000	0,052	0,117	0,274	0,185	1,005
5-6	0,084	0,194	0,023	0,014	0,000	0,073	0,121	0,267	0,184	0,960
6-7	0,094	0,189	0,023	0,132	0,000	0,064	0,119	0,268	0,182	1,070
7-8	0,103	0,295	0,023	0,193	0,000	0,085	0,130	0,366	0,188	1,384
8-9	0,100	0,445	0,024	0,190	0,000	0,090	0,139	0,365	0,188	1,541
9-10	0,100	0,470	0,024	0,183	0,000	0,098	0,167	0,387	0,188	1,616
10-11	0,103	0,397	0,024	0,097	0,000	0,103	0,163	0,389	0,189	1,466
11-12	0,102	0,464	0,024	0,149	0,000	0,109	0,178	0,370	0,188	1,583
12-13	0,116	0,522	0,024	0,158	0,000	0,116	0,175	0,311	0,187	1,609
13-14	0,115	0,464	0,023	0,157	0,000	0,098	0,180	0,306	0,187	1,530
14-15	0,114	0,476	0,024	0,157	0,000	0,098	0,172	0,314	0,187	1,542
15-16	0,114	0,485	0,024	0,167	0,000	0,095	0,175	0,315	0,188	1,563
16-17	0,114	0,468	0,024	0,190	0,000	0,089	0,188	0,315	0,187	1,575
17-18	0,110	0,505	0,023	0,157	0,000	0,084	0,184	0,302	0,185	1,551
18-19	0,114	0,300	0,024	0,047	0,000	0,076	0,178	0,329	0,187	1,255
19-20	0,107	0,461	0,024	0,208	0,000	0,070	0,181	0,339	0,185	1,574
20-21	0,100	0,521	0,024	0,168	0,000	0,072	0,173	0,358	0,186	1,601
21-22	0,101	0,438	0,024	0,161	0,000	0,063	0,177	0,353	0,186	1,503
22-23	0,100	0,389	0,024	0,189	0,000	0,070	0,181	0,337	0,185	1,474
23-24	0,100	0,433	0,024	0,154	0,000	0,073	0,205	0,304	0,187	1,480
Всего за сутки	2,422	9,708	0,567	2,944	0,000	1,890	3,816	7,810	4,468	33,625

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.									Всего ЦРП-6 2секция, МВар
	ф.621 ЦРП-6	ф.622 ЦРП-6	ф.623 ЦРП-6	ф.624 ЦРП-6	ф.625 ЦРП-6	ф.626 ЦРП-6	ф.627 ЦРП-6	ф.628 ЦРП-6	ф.629 ЦРП-6	Реакт. Мощност ь, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-1	0,122	0,263	0,000	0,404	0,132	0,107	0,013	0,089	0,009	1,139
1-2	0,122	0,268	0,000	0,405	0,132	0,113	0,013	0,128	0,009	1,189
2-3	0,122	0,453	0,000	0,404	0,131	0,113	0,013	0,173	0,009	1,416
3-4	0,122	0,312	0,000	0,406	0,127	0,113	0,013	0,114	0,009	1,216
4-5	0,126	0,394	0,000	0,403	0,125	0,112	0,013	0,148	0,009	1,331
5-6	0,131	0,245	0,000	0,403	0,125	0,109	0,013	0,104	0,009	1,139
6-7	0,279	0,714	0,000	0,395	0,119	0,109	0,012	0,168	0,009	1,805
7-8	0,377	0,629	0,000	0,405	0,128	0,107	0,013	0,172	0,009	1,839
8-9	0,392	0,422	0,000	0,407	0,132	0,111	0,013	0,172	0,009	1,658
9-10	0,368	0,460	0,001	0,408	0,128	0,114	0,013	0,164	0,009	1,666
10-11	0,326	0,257	0,001	0,413	0,129	0,110	0,014	0,127	0,010	1,385
11-12	0,398	0,689	0,004	0,418	0,133	0,113	0,013	0,173	0,009	1,949
12-13	0,397	0,578	0,002	0,427	0,138	0,113	0,013	0,172	0,009	1,850
13-14	0,319	0,284	0,001	0,429	0,177	0,124	0,013	0,173	0,009	1,530
14-15	0,332	0,260	0,000	0,430	0,158	0,127	0,013	0,173	0,009	1,502
15-16	0,373	0,976	0,000	0,408	0,137	0,134	0,013	0,173	0,009	2,223
16-17	0,391	1,825	0,000	0,402	0,142	0,123	0,013	0,171	0,009	3,075
17-18	0,371	2,219	0,000	0,395	0,135	0,123	0,012	0,134	0,009	3,398
18-19	0,253	2,666	0,000	0,396	0,125	0,114	0,012	0,164	0,009	3,738
19-20	0,353	2,568	0,000	0,395	0,132	0,109	0,012	0,168	0,009	3,746
20-21	0,344	1,232	0,000	0,402	0,125	0,113	0,013	0,171	0,009	2,410
21-22	0,304	0,400	0,000	0,408	0,120	0,109	0,013	0,173	0,009	1,536
22-23	0,258	0,152	0,000	0,407	0,119	0,113	0,013	0,173	0,009	1,244
23-24	0,269	0,328	0,000	0,407	0,123	0,106	0,013	0,173	0,009	1,429
Всего за сутки	6,851	18,595	0,010	9,777	3,169	2,737	0,306	3,749	0,219	45,413

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-6 Зсекция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.							Всего ЦРП-6 4секция, МВар
	ф.631 ЦРП-6	ф.632 ЦРП-6	ф.633 ЦРП-6	ф.635 ЦРП-6	ф.636 ЦРП-6	ф.637 ЦРП-6	ф.639 ЦРП-6	ф.6310 ЦРП-6	Реакт. Мощность, МВар	ф.642 ЦРП-6	ф.643 ЦРП-6	ф.645 ЦРП-6	ф.646 ЦРП-6	ф.647 ЦРП-6	ф.648 ЦРП-6	ф.649 ЦРП-6	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	0,000	0,001	0,022	0,000	0,312	0,129	0,000	0,000	0,465	0,315	0,000	0,392	0,088	0,000	0,049	0,000	0,844
1-2	0,000	0,002	0,059	0,000	0,318	0,104	0,000	0,000	0,482	0,304	0,000	0,348	0,087	0,000	0,049	0,000	0,788
2-3	0,000	0,001	0,060	0,000	0,310	0,068	0,000	0,000	0,439	0,308	0,000	0,334	0,092	0,000	0,049	0,000	0,782
3-4	0,000	0,002	0,064	0,000	0,294	0,060	0,000	0,000	0,420	0,291	0,000	0,194	0,091	0,000	0,047	0,000	0,623
4-5	0,000	0,002	0,064	0,000	0,306	0,174	0,000	0,000	0,545	0,288	0,000	0,175	0,084	0,000	0,047	0,000	0,594
5-6	0,000	0,003	0,063	0,000	0,340	0,348	0,000	0,000	0,754	0,286	0,000	0,175	0,086	0,000	0,045	0,000	0,592
6-7	0,000	0,004	0,063	0,000	0,400	0,364	0,000	0,000	0,830	0,281	0,000	0,208	0,094	0,000	0,189	0,000	0,772
7-8	0,000	0,023	0,067	0,000	0,392	0,368	0,000	0,000	0,850	0,312	0,000	0,485	0,100	0,000	0,194	0,000	1,090
8-9	0,000	0,045	0,065	0,000	0,394	0,367	0,000	0,000	0,871	0,310	0,000	0,516	0,100	0,000	0,196	0,000	1,122
9-10	0,000	0,049	0,064	0,000	0,396	0,370	0,000	0,000	0,880	0,309	0,000	0,532	0,104	0,000	0,187	0,000	1,132
10-11	0,000	0,052	0,065	0,000	0,384	0,330	0,000	0,000	0,831	0,296	0,000	0,470	0,100	0,000	0,187	0,000	1,054
11-12	0,000	0,056	0,070	0,000	0,381	0,362	0,000	0,000	0,869	0,312	0,000	0,455	0,101	0,000	0,187	0,000	1,056
12-13	0,000	0,060	0,084	0,000	0,395	0,365	0,000	0,000	0,904	0,311	0,000	0,568	0,101	0,000	0,191	0,000	1,171
13-14	0,000	0,055	0,072	0,000	0,400	0,368	0,000	0,000	0,896	0,307	0,000	0,513	0,106	0,000	0,195	0,000	1,121
14-15	0,000	0,041	0,062	0,000	0,403	0,371	0,000	0,000	0,877	0,310	0,000	0,554	0,102	0,000	0,198	0,000	1,164
15-16	0,000	0,040	0,069	0,000	0,401	0,367	0,000	0,000	0,877	0,314	0,000	0,420	0,102	0,000	0,201	0,000	1,038
16-17	0,000	0,024	0,069	0,000	0,404	0,367	0,000	0,000	0,864	0,314	0,000	0,465	0,112	0,000	0,199	0,000	1,091
17-18	0,000	0,013	0,068	0,000	0,390	0,334	0,000	0,000	0,806	0,314	0,000	0,448	0,098	0,000	0,197	0,000	1,057
18-19	0,000	0,019	0,068	0,000	0,390	0,361	0,000	0,000	0,838	0,296	0,000	0,292	0,082	0,000	0,186	0,000	0,855
19-20	0,000	0,012	0,071	0,000	0,383	0,363	0,000	0,000	0,829	0,313	0,000	0,417	0,086	0,000	0,192	0,000	1,008
20-21	0,000	0,013	0,072	0,000	0,397	0,344	0,000	0,000	0,826	0,314	0,000	0,474	0,085	0,000	0,194	0,000	1,066
21-22	0,000	0,006	0,069	0,000	0,394	0,292	0,000	0,000	0,762	0,313	0,000	0,458	0,084	0,000	0,191	0,000	1,047
22-23	0,000	0,001	0,069	0,000	0,402	0,302	0,000	0,000	0,774	0,306	0,000	0,432	0,083	0,000	0,189	0,000	1,010
23-24	0,000	0,001	0,078	0,000	0,402	0,312	0,000	0,000	0,792	0,299	0,000	0,385	0,085	0,000	0,190	0,000	0,958
Всего за сутки	0,000	0,524	1,574	0,000	8,988	7,192	0,000	0,000	18,279	7,323	0,000	9,711	2,254	0,000	3,748	0,000	23,036

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-7 1секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.								Всего ЦРП-7 2секция, МВар	
	ф.710 ЦРП-7	ф.712 ЦРП-7	ф.714 ЦРП-7	ф.715 ЦРП-7	ф.716 ЦРП-7	ф.717 ЦРП-8	ф.718 ЦРП-7	ф.719 ЦРП-7	Реакт. Мощность, МВар	ф.721 ЦРП-7	ф.722 ЦРП-7	ф.723 ЦРП-7	ф.724 ЦРП-7	ф.725 ЦРП-7	ф.726 ЦРП-7	ф.727 ЦРП-7	ф.728 ЦРП-7	ф.729 ЦРП-7	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-1	0,133	0,008	0,000	0,035	0,000	0,000	0,014	0,024	0,215	0,066	0,002	0,166	0,041	0,007	0,000	0,010	0,024	0,330	
1-2	0,134	0,008	0,000	0,035	0,000	0,000	0,015	0,025	0,217	0,065	0,002	0,169	0,042	0,007	0,000	0,015	0,012	0,024	0,335
2-3	0,130	0,008	0,000	0,035	0,000	0,000	0,014	0,024	0,212	0,063	0,002	0,143	0,042	0,007	0,000	0,015	0,001	0,024	0,296
3-4	0,130	0,008	0,000	0,034	0,000	0,000	0,015	0,024	0,211	0,062	0,001	0,152	0,042	0,007	0,000	0,015	0,002	0,024	0,305
4-5	0,128	0,008	0,000	0,034	0,000	0,000	0,014	0,024	0,209	0,062	0,001	0,162	0,042	0,007	0,000	0,014	0,004	0,024	0,316
5-6	0,128	0,008	0,000	0,034	0,000	0,000	0,014	0,024	0,208	0,060	0,001	0,176	0,043	0,007	0,000	0,014	0,004	0,023	0,328
6-7	0,193	0,020	0,000	0,033	0,000	0,000	0,014	0,023	0,283	0,062	0,001	0,154	0,059	0,008	0,000	0,015	0,011	0,058	0,368
7-8	0,269	0,035	0,000	0,033	0,000	0,000	0,012	0,023	0,372	0,064	0,001	0,271	0,052	0,008	0,000	0,016	0,071	0,130	0,613
8-9	0,287	0,028	0,000	0,031	0,009	0,000	0,013	0,023	0,391	0,063	0,002	0,253	0,048	0,008	0,000	0,016	0,097	0,115	0,602
9-10	0,308	0,032	0,000	0,031	0,023	0,000	0,018	0,023	0,435	0,064	0,001	0,236	0,049	0,008	0,000	0,016	0,092	0,150	0,617
10-11	0,310	0,028	0,000	0,031	0,034	0,000	0,033	0,023	0,458	0,064	0,002	0,155	0,050	0,008	0,000	0,017	0,093	0,167	0,557
11-12	0,306	0,026	0,000	0,032	0,007	0,000	0,012	0,023	0,406	0,062	0,002	0,253	0,053	0,008	0,000	0,016	0,106	0,226	0,727
12-13	0,300	0,029	0,000	0,031	0,002	0,000	0,012	0,022	0,397	0,062	0,002	0,231	0,062	0,008	0,000	0,016	0,084	0,159	0,623
13-14	0,302	0,027	0,000	0,032	0,024	0,000	0,013	0,023	0,420	0,062	0,001	0,214	0,062	0,008	0,000	0,017	0,065	0,127	0,557
14-15	0,238	0,018	0,000	0,031	0,023	0,000	0,014	0,023	0,346	0,061	0,001	0,219	0,062	0,008	0,000	0,016	0,065	0,201	0,632
15-16	0,133	0,012	0,000	0,033	0,000	0,000	0,014	0,024	0,216	0,068	0,001	0,212	0,064	0,007	0,000	0,016	0,052	0,209	0,629
16-17	0,135	0,008	0,000	0,041	0,004	0,000	0,014	0,024	0,226	0,109	0,001	0,156	0,062	0,008	0,000	0,016	0,002	0,212	0,567
17-18	0,129	0,008	0,000	0,043	0,002	0,000	0,014	0,024	0,222	0,105	0,001	0,119	0,062	0,007	0,000	0,016	0,000	0,184	0,494
18-19	0,130	0,008	0,000	0,041	0,000	0,000	0,015	0,024	0,218	0,098	0,001	0,120	0,062	0,008	0,000	0,014	0,000	0,127	0,429
19-20	0,130	0,008	0,000	0,038	0,000	0,000	0,014	0,024	0,215	0,088	0,002	0,119	0,062	0,007	0,000	0,015	0,000	0,094	0,387
20-21	0,131	0,008	0,000	0,037	0,000	0,000	0,015	0,025	0,216	0,082	0,001	0,120	0,062	0,008	0,000	0,015	0,013	0,094	0,396
21-22	0,133	0,009	0,000	0,035	0,000	0,000	0,015	0,025	0,216	0,077	0,001	0,141	0,062	0,007	0,000	0,015	0,000	0,094	0,399
22-23	0,130	0,008	0,000	0,033	0,000	0,000	0,014	0,024	0,208	0,070	0,000	0,164	0,061	0,007	0,000	0,015	0,000	0,094	0,411
23-24	0,129	0,008	0,000	0,033	0,000	0,000	0,015	0,024	0,209	0,068	0,001	0,166	0,062	0,008	0,000	0,014	0,000	0,094	0,412
Всего за сутки	4,472	0,372	0,000	0,827	0,127	0,000	0,358	0,569	6,724	1,710	0,029	4,269	1,309	0,182	0,000	0,369	0,784	2,675	11,328

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.										Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.										Всего ЦРП-7 4секция, МВар
	ф.732 ЦРП-7	ф.733 ЦРП-7	ф.734 ЦРП-7	ф.735 ЦРП-7	ф.736 ЦРП-7	ф.737 ЦРП-8	ф.738 ЦРП-7	ф.739 ЦРП-7	ф.7310 ЦРП-7	Реакт. Мощность, МВар	ф.740 ЦРП-7	ф.741 ЦРП-7	ф.742 ЦРП-7	ф.743 ЦРП-7	ф.744 ЦРП-7	ф.745 ЦРП-7	ф.746 ЦРП-7	ф.747 ЦРП-7	ф.748 ЦРП-7	ф.749 ЦРП-7	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0-1	0,032	0,048	0,025	0,025	0,011	0,034	0,095	0,000	0,011	0,281	0,417	0,212	0,025	0,022	0,000	0,046	0,084	0,000	0,000	0,000	0,806
1-2	0,033	0,049	0,026	0,025	0,011	0,035	0,082	0,000	0,011	0,271	0,417	0,220	0,026	0,021	0,000	0,047	0,084	0,000	0,000	0,000	0,815
2-3	0,033	0,049	0,026	0,025	0,011	0,035	0,090	0,000	0,011	0,279	0,436	0,113	0,025	0,022	0,000	0,047	0,084	0,000	0,000	0,000	0,727
3-4	0,033	0,049	0,026	0,025	0,011	0,034	0,087	0,000	0,011	0,277	0,453	0,164	0,026	0,022	0,000	0,047	0,085	0,000	0,000	0,000	0,797
4-5	0,032	0,048	0,025	0,024	0,011	0,034	0,088	0,000	0,011	0,273	0,452	0,166	0,025	0,021	0,000	0,046	0,084	0,000	0,000	0,000	0,793
5-6	0,032	0,046	0,023	0,023	0,011	0,034	0,094	0,000	0,010	0,274	0,450	0,156	0,025	0,019	0,000	0,046	0,081	0,000	0,000	0,000	0,777
6-7	0,031	0,044	0,022	0,025	0,006	0,035	0,080	0,000	0,010	0,253	0,450	0,136	0,024	0,017	0,000	0,045	0,184	0,000	0,000	0,000	0,856
7-8	0,032	0,047	0,023	0,023	0,014	0,035	0,102	0,000	0,010	0,286	0,468	0,335	0,026	0,023	0,000	0,037	0,321	0,000	0,000	0,000	1,210
8-9	0,032	0,047	0,022	0,023	0,017	0,038	0,106	0,000	0,010	0,293	0,468	0,317	0,026	0,023	0,000	0,049	0,290	0,000	0,000	0,000	1,173
9-10	0,032	0,047	0,023	0,025	0,018	0,051	0,107	0,000	0,010	0,313	0,466	0,288	0,026	0,025	0,000	0,055	0,279	0,000	0,000	0,000	1,138
10-11	0,032	0,051	0,022	0,026	0,017	0,061	0,096	0,000	0,010	0,316	0,485	0,178	0,027	0,027	0,000	0,066	0,280	0,000	0,000	0,000	1,063
11-12	0,031	0,051	0,021	0,025	0,017	0,060	0,091	0,000	0,009	0,305	0,481	0,276	0,026	0,024	0,000	0,040	0,312	0,000	0,000	0,000	1,160
12-13	0,031	0,050	0,020	0,024	0,016	0,063	0,109	0,000	0,009	0,323	0,481	0,300	0,026	0,023	0,000	0,040	0,294	0,000	0,000	0,000	1,163
13-14	0,031	0,051	0,021	0,023	0,016	0,060	0,098	0,000	0,009	0,310	0,486	0,267	0,026	0,023	0,000	0,041	0,319	0,000	0,000	0,000	1,162
14-15	0,032	0,051	0,022	0,024	0,013	0,056	0,084	0,000	0,010	0,292	0,504	0,294	0,026	0,024	0,000	0,049	0,259	0,000	0,000	0,000	1,156
15-16	0,032	0,052	0,024	0,024	0,014	0,052	0,101	0,000	0,011	0,309	0,508	0,213	0,027	0,028	0,000	0,050	0,130	0,000	0,000	0,000	0,956
16-17	0,032	0,049	0,025	0,023	0,010	0,052	0,090	0,000	0,011	0,292	0,509	0,125	0,027	0,027	0,000	0,048	0,124	0,000	0,000	0,000	0,860
17-18	0,032	0,050	0,025	0,025	0,010	0,052	0,090	0,000	0,011	0,294	0,506	0,099	0,026	0,024	0,000	0,048	0,120	0,000	0,000	0,000	0,823
18-19	0,033	0,049	0,026	0,024	0,011	0,052	0,089	0,000	0,011	0,296	0,495	0,067	0,027	0,026	0,000	0,047	0,090	0,000	0,000	0,000	0,752
19-20	0,033	0,049	0,026	0,025	0,011	0,051	0,090	0,000	0,011	0,296	0,464	0,066	0,026	0,025	0,000	0,047	0,085	0,000	0,000	0,000	0,712
20-21	0,033	0,050	0,028	0,026	0,011	0,051	0,098	0,000	0,012	0,309	0,464	0,060	0,027	0,025	0,000	0,048	0,085	0,000	0,000	0,000	0,709
21-22	0,033	0,050	0,028	0,026	0,011	0,052	0,089	0,000	0,012	0,300	0,464	0,198	0,026	0,026	0,000	0,047	0,085	0,000	0,000	0,000	0,846
22-23	0,032	0,049	0,025	0,025	0,011	0,050	0,090	0,000	0,011	0,292	0,479	0,227	0,026	0,023	0,000	0,047	0,084	0,000	0,000	0,000	0,887
23-24	0,033	0,050	0,026	0,025	0,011	0,052	0,102	0,000	0,011	0,309	0,484	0,228	0,026	0,024	0,000	0,047	0,086	0,000	0,000	0,000	0,895
Всего за сутки	0,770	1,177	0,582	0,586	0,300	1,128	2,248	0,000	0,253	7,043	11,284	4,705	0,623	0,563	0,000	1,130	3,932	0,000	0,000	0,000	22,236

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.											Всего ЦРП-8 1секция, МВар
	ф.811 ЦРП-8	ф.812 ЦРП-8	ф.813 ЦРП-8	ф.814 ЦРП-8	ф.815 ЦРП-8	ф.816 ЦРП-8	ф.817 ЦРП-8	ф.818 ЦРП-8	ф.819 ЦРП-8	ф.8110 ЦРП-8	ф.8112 ЦРП-8	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0-1	0,000	0,005	0,000	0,000	0,202	0,101	0,000	0,027	0,014	0,000	0,033	0,382
1-2	0,000	0,005	0,000	0,000	0,208	0,100	0,000	0,028	0,015	0,000	0,034	0,390
2-3	0,000	0,005	0,000	0,000	0,208	0,094	0,000	0,028	0,014	0,000	0,033	0,382
3-4	0,000	0,005	0,000	0,000	0,208	0,102	0,000	0,028	0,015	0,000	0,034	0,391
4-5	0,000	0,005	0,000	0,000	0,204	0,098	0,000	0,027	0,014	0,000	0,033	0,382
5-6	0,000	0,005	0,000	0,000	0,200	0,133	0,000	0,027	0,013	0,000	0,033	0,412
6-7	0,000	0,004	0,000	0,000	0,292	0,660	0,000	0,101	0,011	0,000	0,031	1,099
7-8	0,000	0,005	0,000	0,000	0,375	1,532	0,000	0,235	0,010	0,000	0,030	2,186
8-9	0,000	0,004	0,000	0,000	0,364	1,647	0,000	0,212	0,010	0,000	0,030	2,267
9-10	0,000	0,004	0,000	0,000	0,298	1,590	0,000	0,104	0,010	0,000	0,031	2,037
10-11	0,000	0,005	0,000	0,000	0,380	1,646	0,000	0,222	0,010	0,000	0,030	2,293
11-12	0,000	0,004	0,000	0,000	0,419	1,531	0,000	0,435	0,009	0,000	0,030	2,428
12-13	0,000	0,004	0,000	0,000	0,405	1,704	0,000	0,404	0,008	0,000	0,029	2,554
13-14	0,000	0,004	0,000	0,000	0,357	1,703	0,000	0,396	0,008	0,000	0,030	2,498
14-15	0,000	0,005	0,000	0,000	0,363	1,680	0,000	0,284	0,009	0,000	0,030	2,371
15-16	0,000	0,004	0,000	0,000	0,349	1,108	0,000	0,268	0,011	0,000	0,032	1,772
16-17	0,000	0,005	0,000	0,000	0,356	0,746	0,000	0,222	0,011	0,000	0,032	1,372
17-18	0,000	0,005	0,000	0,000	0,316	0,542	0,000	0,171	0,013	0,000	0,032	1,079
18-19	0,000	0,005	0,000	0,000	0,265	0,422	0,000	0,037	0,014	0,000	0,033	0,777
19-20	0,000	0,005	0,000	0,000	0,269	0,142	0,000	0,030	0,014	0,000	0,033	0,495
20-21	0,000	0,005	0,000	0,000	0,269	0,147	0,000	0,119	0,014	0,000	0,034	0,588
21-22	0,000	0,005	0,000	0,000	0,269	0,149	0,000	0,256	0,014	0,000	0,033	0,727
22-23	0,000	0,005	0,000	0,000	0,241	0,143	0,000	0,074	0,014	0,000	0,033	0,511
23-24	0,000	0,005	0,000	0,000	0,209	0,204	0,000	0,023	0,014	0,000	0,033	0,490
Всего за сутки	0,000	0,118	0,000	0,000	7,025	17,925	0,000	3,754	0,291	0,000	0,766	29,880

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.											Всего ЦРП-8 2секция, МВар
	ф.821 ЦРП-8	ф.822 ЦРП-8	ф.826 ЦРП-8	ф.827 ЦРП-8	ф.828 ЦРП-8	ф.829 ЦРП-8	ф.8210 ЦРП-8	ф.8211 ЦРП-8	ф.8212 ЦРП-8	ф.8213 ЦРП-8	ф.8215 ЦРП-8	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-1	0,000	0,346	0,094	0,367	0,301	0,301	0,230	0,000	0,190	0,000	0,685	2,514
1-2	0,000	0,334	0,093	0,353	0,301	0,264	0,216	0,000	0,191	0,000	0,676	2,428
2-3	0,000	0,113	0,095	0,254	0,302	0,196	0,231	0,000	0,194	0,000	0,685	2,069
3-4	0,000	0,119	0,094	0,359	0,302	0,233	0,233	0,000	0,193	0,000	0,704	2,237
4-5	0,000	0,220	0,094	0,376	0,300	0,227	0,214	0,000	0,190	0,000	0,745	2,365
5-6	0,000	0,356	0,095	0,350	0,298	0,228	0,226	0,000	0,149	0,000	0,726	2,428
6-7	0,000	0,352	0,144	0,334	0,293	0,237	0,272	0,000	0,297	0,000	0,661	2,590
7-8	0,000	0,352	0,257	0,278	0,296	0,385	0,290	0,000	0,882	0,000	0,694	3,434
8-9	0,000	0,348	0,230	0,333	0,299	0,361	0,286	0,000	0,859	0,000	0,711	3,427
9-10	0,000	0,352	0,188	0,371	0,300	0,354	0,261	0,000	0,719	0,000	0,736	3,282
10-11	0,000	0,356	0,310	0,310	0,300	0,303	0,254	0,000	0,642	0,000	0,621	3,096
11-12	0,000	0,357	0,285	0,328	0,296	0,379	0,246	0,000	0,896	0,000	0,671	3,458
12-13	0,000	0,350	0,272	0,356	0,294	0,367	0,307	0,000	0,833	0,000	0,717	3,496
13-14	0,000	0,361	0,289	0,355	0,300	0,325	0,257	0,000	0,701	0,000	0,711	3,299
14-15	0,000	0,358	0,213	0,321	0,296	0,350	0,285	0,000	0,799	0,000	0,356	2,977
15-16	0,000	0,355	0,187	0,362	0,302	0,296	0,257	0,000	0,320	0,000	0,703	2,781
16-17	0,000	0,353	0,175	0,353	0,305	0,203	0,261	0,000	0,228	0,000	0,704	2,582
17-18	0,000	0,362	0,178	0,340	0,300	0,176	0,238	0,000	0,275	0,000	0,670	2,538
18-19	0,000	0,360	0,106	0,335	0,305	0,224	0,241	0,000	0,256	0,000	0,629	2,455
19-20	0,000	0,358	0,103	0,352	0,304	0,226	0,242	0,000	0,134	0,000	0,654	2,372
20-21	0,000	0,347	0,099	0,359	0,304	0,202	0,242	0,000	0,134	0,000	0,700	2,387
21-22	0,000	0,347	0,126	0,346	0,306	0,307	0,241	0,000	0,136	0,000	0,683	2,491
22-23	0,000	0,348	0,095	0,345	0,304	0,331	0,240	0,000	0,134	0,000	0,685	2,483
23-24	0,000	0,349	0,097	0,337	0,304	0,322	0,238	0,000	0,131	0,000	0,687	2,463
Всего за сутки	0,000	7,852	3,917	8,175	7,208	6,795	6,009	0,000	9,484	0,000	16,212	65,652

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.											Всего ЦРП-9 1секция, МВар
	ф.911 ЦРП-9	ф.912 ЦРП-9	ф.913 ЦРП-9	ф.914 ЦРП-9	ф.915 ЦРП-9	ф.916 ЦРП-9	ф.917 ЦРП-9	ф.918 ЦРП-9	ф.9110 ЦРП-9	ф.9111 ЦРП-9	ф.9112 ЦРП-9	Актив. Мощность, МВт
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-1	0,292	0,007	0,124	0,039	0,195	0,000	0,200	0,672	0,000	0,034	0,448	2,009
1-2	0,300	0,006	0,124	0,039	0,197	0,000	0,197	0,672	0,000	0,029	0,446	2,011
2-3	0,295	0,006	0,124	0,038	0,197	0,000	0,201	0,678	0,000	0,030	0,432	2,001
3-4	0,293	0,007	0,124	0,039	0,196	0,000	0,164	0,676	0,000	0,029	0,431	1,959
4-5	0,300	0,006	0,122	0,038	0,195	0,000	0,186	0,666	0,000	0,033	0,428	1,976
5-6	0,430	0,006	0,119	0,038	0,197	0,000	0,185	0,670	0,000	0,035	0,424	2,104
6-7	0,759	0,006	0,291	0,144	0,194	0,000	0,146	0,646	0,000	0,036	0,452	2,674
7-8	1,127	0,006	0,604	0,305	0,192	0,002	0,234	0,624	0,000	0,036	0,489	3,619
8-9	1,204	0,006	0,623	0,161	0,194	0,000	0,284	0,611	0,000	0,034	0,489	3,608
9-10	1,131	0,006	0,560	0,342	0,195	0,000	0,271	0,633	0,000	0,038	0,512	3,688
10-11	1,025	0,006	0,463	0,140	0,196	0,000	0,303	0,611	0,000	0,036	0,496	3,276
11-12	1,166	0,006	0,628	0,266	0,193	0,001	0,230	0,624	0,000	0,030	0,501	3,644
12-13	1,198	0,005	0,631	0,323	0,192	0,000	0,262	0,614	0,000	0,038	0,494	3,759
13-14	1,124	0,006	0,473	0,167	0,193	0,000	0,235	0,606	0,000	0,036	0,511	3,352
14-15	1,143	0,006	0,551	0,189	0,194	0,000	0,235	0,620	0,000	0,036	0,481	3,456
15-16	0,929	0,006	0,448	0,119	0,197	0,000	0,147	0,614	0,000	0,031	0,460	2,951
16-17	0,961	0,006	0,487	0,054	0,196	0,000	0,194	0,554	0,000	0,029	0,464	2,945
17-18	0,885	0,006	0,467	0,072	0,197	0,000	0,182	0,559	0,000	0,035	0,465	2,868
18-19	0,870	0,006	0,320	0,038	0,196	0,000	0,171	0,583	0,000	0,032	0,465	2,682
19-20	0,696	0,006	0,164	0,038	0,189	0,000	0,127	0,556	0,000	0,033	0,471	2,281
20-21	0,642	0,006	0,168	0,038	0,180	0,000	0,116	0,579	0,000	0,035	0,464	2,229
21-22	0,638	0,006	0,121	0,038	0,179	0,000	0,131	0,569	0,000	0,034	0,423	2,139
22-23	0,638	0,006	0,116	0,038	0,193	0,000	0,106	0,562	0,000	0,032	0,415	2,107
23-24	0,616	0,006	0,117	0,038	0,196	0,000	0,097	0,564	0,000	0,028	0,434	2,098
Всего за сутки	18,664	0,146	7,972	2,743	4,646	0,002	4,603	14,763	0,000	0,799	11,095	65,434

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.														Всего ЦРП-9 2секция, МВар
	ф.921 ЦРП-9	ф.922 ЦРП-9	ф.923 ЦРП-9	ф.924 ЦРП-9	ф.925 ЦРП-9	ф.927 ЦРП-9	ф.928 ЦРП-9	ф.929 ЦРП-9	ф.9210 ЦРП-9	ф.9211 ЦРП-9	ф.9212 ЦРП-9	ф.9213 ЦРП-9	ф.9214 ЦРП-9	ф.9215 ЦРП-9	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0-1	0,000	0,000	0,006	0,000	0,040	0,042	0,000	0,109	0,035	0,000	0,000	0,356	0,000	0,000	0,589
1-2	0,000	0,000	0,004	0,000	0,040	0,043	0,000	0,099	0,035	0,000	0,000	0,356	0,000	0,000	0,578
2-3	0,000	0,000	0,003	0,000	0,041	0,043	0,000	0,079	0,035	0,000	0,000	0,356	0,000	0,000	0,557
3-4	0,000	0,000	0,004	0,000	0,040	0,043	0,000	0,114	0,035	0,000	0,000	0,358	0,000	0,000	0,593
4-5	0,000	0,000	0,004	0,000	0,040	0,043	0,000	0,103	0,034	0,000	0,000	0,364	0,000	0,000	0,588
5-6	0,000	0,000	0,004	0,000	0,038	0,044	0,000	0,113	0,033	0,000	0,000	0,361	0,000	0,000	0,594
6-7	0,000	0,000	0,004	0,000	0,076	0,332	0,000	0,085	0,031	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000	0,905
7-8	0,000	0,000	0,008	0,000	0,203	0,664	0,000	0,218	0,031	0,000	0,000	0,384	0,000	0,000	1,509
8-9	0,000	0,000	0,014	0,000	0,209	0,595	0,000	0,250	0,031	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	1,484
9-10	0,000	0,000	0,018	0,000	0,212	0,568	0,000	0,246	0,033	0,000	0,000	0,402	0,000	0,000	1,480
10-11	0,000	0,000	0,015	0,000	0,095	0,510	0,000	0,174	0,035	0,000	0,000	0,389	0,000	0,000	1,218
11-12	0,000	0,000	0,013	0,000	0,204	0,572	0,000	0,198	0,033	0,000	0,000	0,404	0,000	0,000	1,425
12-13	0,000	0,000	0,010	0,000	0,160	0,538	0,000	0,244	0,032	0,000	0,000	0,393	0,000	0,000	1,378
13-14	0,000	0,000	0,016	0,000	0,115	0,593	0,000	0,235	0,037	0,000	0,000	0,385	0,000	0,000	1,381
14-15	0,000	0,000	0,011	0,000	0,090	0,587	0,000	0,194	0,034	0,000	0,000	0,377	0,000	0,000	1,294
15-16	0,000	0,000	0,012	0,000	0,049	0,414	0,000	0,132	0,036	0,000	0,000	0,346	0,000	0,000	0,988
16-17	0,000	0,000	0,012	0,000	0,048	0,366	0,000	0,130	0,036	0,000	0,000	0,346	0,000	0,000	0,937
17-18	0,000	0,000	0,014	0,000	0,046	0,368	0,000	0,122	0,035	0,000	0,000	0,339	0,000	0,000	0,924
18-19	0,000	0,000	0,012	0,000	0,040	0,295	0,000	0,116	0,034	0,000	0,000	0,340	0,000	0,000	0,837
19-20	0,000	0,000	0,009	0,000	0,038	0,047	0,000	0,094	0,035	0,000	0,000	0,343	0,000	0,000	0,566
20-21	0,000	0,000	0,009	0,000	0,038	0,043	0,000	0,121	0,035	0,000	0,000	0,353	0,000	0,000	0,598
21-22	0,000	0,000	0,008	0,000	0,037	0,045	0,000	0,123	0,035	0,000	0,000	0,358	0,000	0,000	0,606
22-23	0,000	0,000	0,008	0,000	0,037	0,043	0,000	0,089	0,034	0,000	0,000	0,353	0,000	0,000	0,565
23-24	0,000	0,000	0,009	0,000	0,037	0,045	0,000	0,094	0,034	0,000	0,000	0,370	0,000	0,000	0,590
Всего за сутки	0,000	0,000	0,227	0,000	1,974	6,885	0,000	3,483	0,819	0,000	0,000	8,796	0,000	0,000	22,183

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.												Всего ЦРП-10 1секция, МВар
	ф.1 ЦРП-10	ф.2 ЦРП-10	ф.3 ЦРП-10	ф.4 ЦРП-10	ф.5 ЦРП-10	ф.6 ЦРП-10	ф.7 ЦРП-10	ф.8 ЦРП-10	ф.11 ЦРП-10	ф.13 ЦРП-10	ф.14 ЦРП-10	ф.15 ЦРП-10	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0-1	0,032	0,048	0,000	0,000	0,527	0,101	0,000	0,003	0,000	0,041	0,428	0,091	1,271
1-2	0,032	0,047	0,000	0,000	0,545	0,099	0,000	0,003	0,000	0,041	0,366	0,090	1,223
2-3	0,032	0,047	0,000	0,000	0,475	0,100	0,000	0,003	0,000	0,042	0,424	0,097	1,221
3-4	0,032	0,048	0,000	0,000	0,457	0,098	0,000	0,003	0,000	0,042	0,318	0,071	1,068
4-5	0,032	0,048	0,000	0,000	0,474	0,092	0,000	0,003	0,000	0,041	0,502	0,089	1,282
5-6	0,031	0,046	0,000	0,000	0,446	0,094	0,000	0,003	0,000	0,041	0,414	0,088	1,163
6-7	0,033	0,045	0,000	0,000	0,490	0,130	0,000	0,028	0,000	0,052	0,328	0,085	1,190
7-8	0,046	0,046	0,000	0,000	0,630	0,302	0,000	0,044	0,000	0,059	0,564	0,183	1,874
8-9	0,060	0,047	0,000	0,000	0,471	0,365	0,047	0,042	0,000	0,062	0,664	0,182	1,940
9-10	0,063	0,048	0,000	0,000	0,599	0,228	0,076	0,013	0,000	0,064	0,498	0,168	1,756
10-11	0,058	0,049	0,000	0,000	0,410	0,316	0,060	0,036	0,000	0,062	0,360	0,132	1,484
11-12	0,055	0,046	0,000	0,000	0,544	0,298	0,078	0,048	0,000	0,060	0,766	0,274	2,169
12-13	0,048	0,046	0,000	0,000	0,558	0,298	0,023	0,093	0,000	0,060	0,620	0,290	2,037
13-14	0,054	0,048	0,000	0,000	0,594	0,285	0,056	0,067	0,000	0,056	0,512	0,196	1,868
14-15	0,052	0,049	0,000	0,000	0,488	0,144	0,064	0,032	0,000	0,052	0,284	0,100	1,266
15-16	0,044	0,049	0,000	0,000	0,490	0,166	0,061	0,003	0,000	0,048	0,316	0,133	1,311
16-17	0,045	0,050	0,000	0,000	0,492	0,166	0,075	0,003	0,000	0,048	0,700	0,240	1,818
17-18	0,038	0,050	0,000	0,000	0,454	0,142	0,000	0,003	0,000	0,047	0,520	0,180	1,434
18-19	0,041	0,050	0,000	0,000	0,441	0,108	0,003	0,003	0,000	0,048	0,290	0,070	1,054
19-20	0,031	0,050	0,000	0,000	0,445	0,088	0,000	0,003	0,000	0,045	0,566	0,161	1,389
20-21	0,029	0,050	0,000	0,000	0,466	0,083	0,000	0,003	0,000	0,042	0,674	0,204	1,551
21-22	0,030	0,050	0,000	0,000	0,446	0,084	0,000	0,003	0,000	0,043	0,620	0,189	1,464
22-23	0,028	0,049	0,000	0,000	0,425	0,091	0,000	0,003	0,000	0,042	0,412	0,111	1,161
23-24	0,028	0,049	0,000	0,000	0,456	0,100	0,000	0,003	0,000	0,043	0,302	0,080	1,061
Всего за сутки	0,975	1,153	0,000	0,000	11,822	3,978	0,545	0,446	0,000	1,180	11,448	3,505	35,052

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.													Всего ЦРП-10 2секция, МВар
	ф.19 ЦРП-10	ф.20 ЦРП-10	ф.21 ЦРП-10	ф.22 ЦРП-10	ф.23 ЦРП-10	ф.26 ЦРП-10	ф.27 ЦРП-10	ф.28 ЦРП-10	ф.29 ЦРП-10	ф.30 ЦРП-10	ф.31 ЦРП-10	ф.32 ЦРП-10	ф.33 ЦРП-10	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0-1	0,295	0,000	0,017	0,230	0,029	0,034	0,085	0,000	0,031	0,000	0,019	0,010	0,097	0,847
1-2	0,337	0,001	0,018	0,323	0,029	0,034	0,052	0,001	0,033	0,000	0,019	0,010	0,078	0,934
2-3	0,341	0,002	0,017	0,368	0,029	0,034	0,078	0,000	0,036	0,000	0,019	0,010	0,101	1,036
3-4	0,095	0,001	0,018	0,147	0,030	0,035	0,032	0,001	0,037	0,000	0,019	0,010	0,055	0,479
4-5	0,332	0,001	0,017	0,371	0,029	0,034	0,106	0,000	0,033	0,000	0,019	0,010	0,114	1,066
5-6	0,347	0,002	0,026	0,419	0,030	0,037	0,151	0,005	0,032	0,000	0,019	0,010	0,044	1,122
6-7	0,196	0,004	0,098	0,213	0,066	0,046	0,083	0,002	0,062	0,000	0,018	0,009	0,051	0,848
7-8	0,142	0,010	0,137	0,306	0,138	0,056	0,161	0,001	0,279	0,000	0,019	0,010	0,208	1,465
8-9	0,176	0,012	0,172	0,410	0,127	0,064	0,158	0,017	0,230	0,000	0,019	0,010	0,216	1,610
9-10	0,124	0,019	0,168	0,330	0,116	0,060	0,141	0,013	0,218	0,000	0,019	0,010	0,146	1,364
10-11	0,160	0,020	0,166	0,194	0,112	0,060	0,065	0,015	0,240	0,000	0,020	0,010	0,051	1,112
11-12	0,296	0,014	0,165	0,256	0,096	0,054	0,121	0,014	0,292	0,000	0,019	0,010	0,106	1,444
12-13	0,346	0,015	0,121	0,304	0,126	0,052	0,136	0,017	0,215	0,000	0,019	0,010	0,037	1,399
13-14	0,354	0,017	0,120	0,302	0,110	0,052	0,125	0,015	0,240	0,000	0,019	0,010	0,054	1,418
14-15	0,195	0,015	0,124	0,166	0,090	0,053	0,088	0,015	0,119	0,000	0,019	0,010	0,046	0,942
15-16	0,266	0,012	0,081	0,192	0,075	0,054	0,056	0,014	0,128	0,000	0,020	0,010	0,072	0,979
16-17	0,343	0,002	0,074	0,282	0,036	0,050	0,051	0,012	0,144	0,000	0,020	0,010	0,045	1,068
17-18	0,312	0,000	0,019	0,278	0,032	0,049	0,058	0,005	0,076	0,000	0,019	0,010	0,060	0,918
18-19	0,097	0,000	0,018	0,187	0,032	0,050	0,051	0,004	0,038	0,000	0,020	0,010	0,055	0,561
19-20	0,245	0,000	0,017	0,336	0,032	0,045	0,041	0,001	0,030	0,000	0,020	0,010	0,113	0,890
20-21	0,287	0,000	0,014	0,322	0,032	0,031	0,042	0,001	0,031	0,000	0,020	0,010	0,112	0,900
21-22	0,260	0,004	0,014	0,270	0,032	0,032	0,042	0,000	0,030	0,000	0,020	0,010	0,108	0,822
22-23	0,077	0,002	0,014	0,187	0,032	0,031	0,040	0,000	0,030	0,000	0,020	0,010	0,067	0,510
23-24	0,078	0,000	0,013	0,160	0,042	0,031	0,073	0,000	0,030	0,000	0,020	0,010	0,108	0,565
Всего за сутки	5,699	0,154	1,645	6,554	1,502	1,076	2,037	0,155	2,632	0,000	0,463	0,236	2,146	24,300

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.											Всего ЦРП-11 1секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.										Всего ЦРП-11 2секция, МВар
	ф.2 ЦРП-11	ф.3 ЦРП-11	ф.4 ЦРП-11	ф.5 ЦРП-11	ф.6 ЦРП-11	ф.7 ЦРП-11	ф.8 ЦРП-11	ф.9 ЦРП-11	ф.10 ЦРП-11	ф.11 ЦРП-11	ф.13 ЦРП-11	Реакт. Мощност ь, МВар	ф.20ЦРП-11	ф.21 ЦРП-11	ф.22 ЦРП-11	ф.23 ЦРП-11	ф.24 ЦРП-11	ф.25 ЦРП-11	ф.26 ЦРП-11	ф.28 ЦРП-11	ф.29 ЦРП-11	Реакт. Мощност ь, МВар	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0-1	0,000	0,000	0,065	0,026	0,015	0,084	0,038	0,049	0,185	0,039	0,018	0,519	0,001	0,011	0,000	0,000	0,021	0,015	0,017	0,038	0,000	0,102	
1-2	0,000	0,000	0,069	0,026	0,015	0,074	0,039	0,050	0,186	0,039	0,018	0,517	0,001	0,011	0,000	0,000	0,028	0,015	0,017	0,043	0,000	0,114	
2-3	0,000	0,000	0,070	0,026	0,015	0,084	0,040	0,050	0,186	0,040	0,019	0,528	0,000	0,011	0,000	0,000	0,032	0,016	0,017	0,038	0,000	0,114	
3-4	0,000	0,000	0,071	0,027	0,015	0,066	0,039	0,050	0,186	0,039	0,019	0,512	0,001	0,011	0,000	0,000	0,020	0,016	0,017	0,039	0,000	0,104	
4-5	0,000	0,000	0,090	0,028	0,014	0,098	0,038	0,050	0,185	0,038	0,018	0,561	0,000	0,011	0,000	0,000	0,038	0,015	0,020	0,038	0,000	0,122	
5-6	0,008	0,000	0,156	0,039	0,014	0,125	0,037	0,300	0,184	0,036	0,018	0,917	0,001	0,011	0,000	0,000	0,023	0,018	0,020	0,043	0,000	0,115	
6-7	0,017	0,000	0,336	0,092	0,014	0,067	0,037	0,044	0,182	0,034	0,017	0,841	0,001	0,010	0,000	0,000	0,022	0,020	0,019	0,074	0,000	0,146	
7-8	0,020	0,000	0,671	0,160	0,013	0,096	0,115	0,042	0,180	0,034	0,133	1,465	0,018	0,011	0,000	0,000	0,056	0,033	0,020	0,178	0,000	0,316	
8-9	0,030	0,000	0,604	0,146	0,014	0,158	0,072	0,433	0,180	0,032	0,067	1,737	0,031	0,011	0,000	0,000	0,038	0,046	0,020	0,190	0,000	0,337	
9-10	0,041	0,000	0,597	0,120	0,014	0,185	0,037	0,510	0,180	0,033	0,017	1,733	0,029	0,011	0,000	0,000	0,024	0,052	0,020	0,189	0,001	0,326	
10-11	0,039	0,000	0,357	0,113	0,014	0,152	0,037	0,406	0,180	0,034	0,017	1,349	0,031	0,011	0,000	0,000	0,023	0,051	0,031	0,204	0,001	0,352	
11-12	0,021	0,000	0,364	0,169	0,008	0,146	0,587	0,326	0,177	0,030	0,646	2,474	0,035	0,011	0,000	0,000	0,113	0,051	0,139	0,149	0,000	0,498	
12-13	0,010	0,000	0,390	0,231	0,006	0,150	0,809	0,374	0,176	0,028	0,900	3,074	0,032	0,011	0,000	0,000	0,139	0,041	0,217	0,185	0,001	0,626	
13-14	0,030	0,000	0,389	0,187	0,011	0,192	0,242	0,597	0,179	0,031	0,247	2,105	0,025	0,011	0,000	0,000	0,061	0,054	0,167	0,196	0,000	0,514	
14-15	0,030	0,000	0,387	0,195	0,014	0,132	0,037	0,357	0,181	0,034	0,017	1,383	0,024	0,011	0,000	0,000	0,022	0,057	0,164	0,189	0,000	0,467	
15-16	0,016	0,000	0,271	0,112	0,014	0,105	0,038	0,170	0,183	0,036	0,018	0,963	0,024	0,011	0,000	0,000	0,025	0,055	0,026	0,182	0,000	0,323	
16-17	0,010	0,000	0,248	0,111	0,014	0,190	0,106	0,631	0,183	0,035	0,095	1,622	0,028	0,011	0,000	0,000	0,043	0,047	0,018	0,138	0,000	0,285	
17-18	0,010	0,000	0,228	0,092	0,014	0,158	0,204	0,277	0,183	0,036	0,212	1,415	0,028	0,011	0,000	0,000	0,066	0,025	0,017	0,133	0,000	0,281	
18-19	0,003	0,000	0,168	0,061	0,010	0,106	0,937	0,085	0,181	0,033	0,955	2,539	0,013	0,011	0,000	0,000	0,158	0,021	0,017	0,060	0,000	0,281	
19-20	0,012	0,000	0,115	0,090	0,015	0,187	0,038	0,593	0,184	0,037	0,018	1,289	0,018	0,011	0,000	0,000	0,022	0,022	0,017	0,063	0,000	0,153	
20-21	0,016	0,000	0,096	0,099	0,015	0,189	0,038	0,640	0,184	0,037	0,018	1,332	0,024	0,011	0,000	0,000	0,021	0,021	0,017	0,065	0,000	0,160	
21-22	0,014	0,000	0,114	0,091	0,015	0,190	0,038	0,638	0,183	0,037	0,018	1,340	0,027	0,011	0,000	0,000	0,021	0,021	0,017	0,061	0,000	0,159	
22-23	0,012	0,000	0,130	0,033	0,014	0,142	0,038	0,365	0,183	0,037	0,018	0,971	0,025	0,011	0,000	0,000	0,021	0,020	0,017	0,050	0,000	0,145	
23-24	0,006	0,000	0,128	0,026	0,015	0,066	0,038	0,049	0,184	0,038	0,018	0,569	0,024	0,011	0,000	0,000	0,021	0,020	0,017	0,052	0,000	0,145	
Всего за сутки	0,347	0,000	6,114	2,302	0,321	3,142	3,679	7,086	4,375	0,848	3,542	31,754	0,441	0,265	0,000	0,000	1,058	0,750	1,068	2,597	0,004	6,183	

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.															Всего ЦРП-12 1секция, МВар
	ф.12102 ЦРП-12	ф.12103 ЦРП-12	ф.12104 ЦРП-12	ф.12105 ЦРП-12	ф.12106 ЦРП-12	ф.12108 ЦРП-12	ф.12109 ЦРП-12	ф.12110 ЦРП-12	ф.12111 ЦРП-12	ф.12112 ЦРП-12	ф.12113 ЦРП-12	ф.12114 ЦРП-12	ф.12115 ЦРП-12	ф.12116 ЦРП-12	ф.12117 ЦРП-12	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0-1	0,000	0,000	0,062	0,062	0,471	0,019	0,481	0,062	0,014	0,079	0,038	0,653	0,093	0,474	0,022	2,527
1-2	0,000	0,000	0,062	0,062	0,471	0,019	0,262	0,062	0,014	0,080	0,040	0,656	0,094	0,473	0,021	2,318
2-3	0,000	0,000	0,063	0,062	0,400	0,019	0,134	0,063	0,014	0,080	0,041	0,656	0,094	0,476	0,021	2,123
3-4	0,000	0,000	0,063	0,063	0,408	0,020	0,142	0,064	0,014	0,079	0,041	0,657	0,094	0,475	0,022	2,141
4-5	0,000	0,000	0,062	0,062	0,400	0,019	0,186	0,062	0,014	0,079	0,041	0,655	0,093	0,475	0,021	2,168
5-6	0,000	0,000	0,066	0,065	0,395	0,018	0,220	0,062	0,014	0,079	0,041	0,654	0,250	0,471	0,021	2,356
6-7	0,000	0,000	0,170	0,148	0,412	0,105	0,447	0,264	0,014	0,077	0,040	0,643	0,440	0,462	0,020	3,243
7-8	0,000	0,000	0,580	0,311	0,410	0,142	0,674	0,554	0,064	0,077	0,041	0,644	0,494	0,464	0,021	4,476
8-9	0,000	0,000	0,621	0,238	0,451	0,146	0,442	0,605	0,067	0,080	0,041	0,647	0,496	0,467	0,020	4,321
9-10	0,000	0,000	0,398	0,342	0,436	0,093	0,320	0,563	0,052	0,053	0,041	0,654	0,502	0,471	0,020	3,946
10-11	0,000	0,000	0,600	0,184	0,408	0,151	0,209	0,392	0,075	0,050	0,041	0,659	0,504	0,474	0,020	3,766
11-12	0,000	0,000	0,625	0,324	0,464	0,233	0,582	0,476	0,059	0,049	0,041	0,669	0,500	0,465	0,019	4,507
12-13	0,000	0,000	0,618	0,265	0,460	0,255	0,721	0,588	0,067	0,049	0,040	0,662	0,529	0,464	0,020	4,738
13-14	0,000	0,000	0,600	0,233	0,460	0,195	0,679	0,650	0,069	0,049	0,040	0,663	0,530	0,466	0,020	4,654
14-15	0,000	0,000	0,387	0,184	0,433	0,213	0,715	0,851	0,055	0,049	0,041	0,665	0,526	0,421	0,020	4,558
15-16	0,000	0,000	0,583	0,263	0,374	0,139	0,380	0,230	0,052	0,052	0,041	0,446	0,418	0,354	0,020	3,354
16-17	0,000	0,000	0,544	0,323	0,258	0,146	0,320	0,188	0,062	0,052	0,042	0,109	0,378	0,249	0,022	2,693
17-18	0,000	0,000	0,345	0,329	0,182	0,138	0,187	0,386	0,039	0,051	0,041	0,076	0,232	0,191	0,022	2,217
18-19	0,000	0,000	0,605	0,261	0,155	0,099	0,162	0,124	0,016	0,052	0,042	0,076	0,180	0,193	0,022	1,988
19-20	0,000	0,000	0,552	0,372	0,151	0,107	0,172	0,065	0,019	0,057	0,041	0,248	0,178	0,271	0,022	2,255
20-21	0,000	0,000	0,558	0,196	0,163	0,144	0,204	0,063	0,017	0,084	0,041	0,661	0,152	0,456	0,022	2,761
21-22	0,000	0,000	0,070	0,110	0,291	0,163	0,452	0,064	0,016	0,085	0,041	0,662	0,142	0,465	0,022	2,582
22-23	0,000	0,000	0,062	0,075	0,383	0,091	0,565	0,063	0,016	0,083	0,040	0,656	0,128	0,474	0,022	2,657
23-24	0,000	0,000	0,062	0,063	0,410	0,019	0,635	0,063	0,016	0,081	0,038	0,661	0,126	0,474	0,021	2,671
Всего за сутки	0,000	0,000	8,358	4,598	8,846	2,694	9,290	6,564	0,858	1,605	0,977	13,431	7,174	10,125	0,500	75,021

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.															Всего ЦРП-12 2секция, МВар
	ф.12201 ЦРП-12	ф.12202 ЦРП-12	ф.12203 ЦРП-12	ф.12204 ЦРП-12	ф.12205 ЦРП-12	ф.12206 ЦРП-12	ф.12207 ЦРП-12	ф.12208 ЦРП-12	ф.12209 ЦРП-12	ф.12210 ЦРП-12	ф.12212 ЦРП-12	ф.12213 ЦРП-12	ф.12214 ЦРП-12	ф.12215 ЦРП-12	ф.12216 ЦРП-12	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0-1	0,317	0,218	0,150	0,000	0,015	0,000	0,167	0,241	0,000	0,000	0,594	0,026	0,029	0,000	0,031	1,790
1-2	0,319	0,220	0,149	0,000	0,015	0,000	0,162	0,242	0,000	0,000	0,520	0,028	0,029	0,000	0,031	1,715
2-3	0,317	0,220	0,150	0,000	0,015	0,000	0,095	0,241	0,000	0,000	0,570	0,029	0,030	0,000	0,032	1,697
3-4	0,319	0,220	0,149	0,000	0,015	0,000	0,123	0,241	0,000	0,000	0,503	0,026	0,029	0,000	0,031	1,655
4-5	0,316	0,218	0,148	0,000	0,015	0,000	0,120	0,240	0,000	0,000	0,604	0,031	0,029	0,000	0,031	1,752
5-6	0,315	0,217	0,164	0,000	0,015	0,000	0,119	0,240	0,000	0,000	0,555	0,026	0,029	0,000	0,030	1,711
6-7	0,308	0,213	0,512	0,000	0,014	0,000	0,128	0,242	0,006	0,000	0,522	0,025	0,029	0,000	0,430	2,429
7-8	0,309	0,212	0,629	0,000	0,014	0,000	0,382	0,247	0,035	0,000	0,580	0,029	0,029	0,000	0,540	3,007
8-9	0,307	0,213	0,624	0,000	0,013	0,000	0,320	0,248	0,015	0,000	0,533	0,025	0,029	0,000	0,535	2,862
9-10	0,302	0,214	0,583	0,000	0,012	0,000	0,301	0,249	0,007	0,000	0,579	0,029	0,028	0,000	0,488	2,793
10-11	0,304	0,213	0,640	0,000	0,012	0,000	0,184	0,248	0,009	0,000	0,550	0,026	0,029	0,000	0,538	2,751
11-12	0,302	0,212	0,655	0,000	0,011	0,000	0,341	0,248	0,010	0,000	0,472	0,024	0,028	0,000	0,516	2,821
12-13	0,302	0,211	0,641	0,000	0,011	0,000	0,253	0,247	0,029	0,000	0,535	0,029	0,028	0,000	0,493	2,780
13-14	0,301	0,212	0,632	0,000	0,012	0,000	0,265	0,248	0,018	0,000	0,587	0,024	0,029	0,000	0,491	2,817
14-15	0,301	0,214	0,587	0,000	0,012	0,000	0,241	0,248	0,019	0,000	0,473	0,025	0,029	0,000	0,482	2,630
15-16	0,299	0,216	0,576	0,000	0,012	0,000	0,228	0,161	0,016	0,000	0,354	0,030	0,029	0,000	0,458	2,379
16-17	0,066	0,219	0,588	0,000	0,015	0,000	0,143	0,028	0,018	0,000	0,257	0,026	0,029	0,000	0,466	1,855
17-18	0,056	0,220	0,422	0,000	0,015	0,000	0,077	0,029	0,037	0,000	0,178	0,029	0,029	0,000	0,465	1,558
18-19	0,058	0,221	0,206	0,000	0,015	0,000	0,082	0,029	0,046	0,000	0,179	0,028	0,029	0,000	0,422	1,315
19-20	0,058	0,221	0,203	0,000	0,015	0,000	0,085	0,089	0,050	0,000	0,263	0,026	0,029	0,000	0,457	1,496
20-21	0,058	0,220	0,199	0,000	0,015	0,000	0,090	0,251	0,021	0,000	0,475	0,031	0,029	0,000	0,472	1,860
21-22	0,270	0,219	0,196	0,000	0,015	0,000	0,163	0,251	0,005	0,000	0,489	0,026	0,029	0,000	0,470	2,133
22-23	0,318	0,218	0,200	0,000	0,015	0,000	0,146	0,239	0,002	0,000	0,593	0,026	0,029	0,000	0,234	2,020
23-24	0,320	0,219	0,163	0,000	0,015	0,000	0,160	0,241	0,000	0,000	0,487	0,031	0,029	0,000	0,030	1,695
Всего за сутки	6,140	5,198	9,166	0,000	0,335	0,000	4,375	4,989	0,342	0,000	11,454	0,652	0,696	0,000	8,174	51,521

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего РП-ОУЦ, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.														Всего РП УКЭР, МВар				
	ф.1 РП ОУЦ	ф.2 РП ОУЦ	ф.3 РП ОУЦ	ф.7 РП ОУЦ	ф.8 РП ОУЦ	ф.9 РП ОУЦ		Реакт. Мощность, МВар	ф.3 РП УКЭР	ф.4 РП УКЭР	ф.5 РП УКЭР	ф.6 РП УКЭР	ф.7 РП УКЭР	ф.8 РП УКЭР	ф.9 РП УКЭР	ф.10 РП УКЭР	ф.15 РП УКЭР	ф.16 РП УКЭР	ф.17 РП УКЭР	ф.18 РП УКЭР	ф.19 РП УКЭР		ф.20 РП УКЭР	ф.21 РП УКЭР	ф.22 РП УКЭР	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6			7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	
0-1	0,029	0,035	0,022	0,007	0,000	0,059	0,152	0,034	0,151	0,104	0,088	0,142	0,029	0,007	0,256	0,172	0,023	0,005	0,051	0,021	0,026	0,033	0,007	1,141		
1-2	0,029	0,035	0,024	0,006	0,000	0,063	0,157	0,033	0,150	0,104	0,087	0,144	0,032	0,006	0,248	0,171	0,016	0,005	0,050	0,022	0,025	0,033	0,008	1,128		
2-3	0,029	0,036	0,021	0,007	0,000	0,064	0,156	0,034	0,152	0,106	0,088	0,151	0,033	0,007	0,248	0,168	0,024	0,005	0,049	0,022	0,025	0,033	0,008	1,146		
3-4	0,026	0,038	0,018	0,007	0,000	0,063	0,151	0,034	0,153	0,106	0,089	0,144	0,030	0,006	0,252	0,170	0,024	0,005	0,050	0,022	0,026	0,033	0,008	1,143		
4-5	0,025	0,036	0,021	0,008	0,000	0,065	0,155	0,034	0,150	0,105	0,088	0,145	0,024	0,007	0,249	0,169	0,023	0,005	0,050	0,021	0,025	0,033	0,008	1,129		
5-6	0,026	0,038	0,017	0,007	0,000	0,059	0,147	0,032	0,144	0,104	0,085	0,132	0,027	0,006	0,231	0,159	0,022	0,005	0,052	0,021	0,025	0,032	0,007	1,076		
6-7	0,037	0,049	0,020	0,008	0,000	0,058	0,172	0,033	0,156	0,113	0,088	0,155	0,027	0,005	0,227	0,164	0,033	0,005	0,050	0,022	0,033	0,035	0,007	1,144		
7-8	0,041	0,100	0,017	0,008	0,000	0,067	0,233	0,036	0,202	0,146	0,103	0,207	0,032	0,005	0,255	0,175	0,035	0,005	0,051	0,026	0,035	0,062	0,007	1,372		
8-9	0,085	0,155	0,017	0,003	0,000	0,060	0,319	0,032	0,267	0,167	0,240	0,222	0,039	0,002	0,272	0,185	0,029	0,004	0,074	0,032	0,040	0,075	0,007	1,677		
9-10	0,095	0,167	0,020	0,000	0,000	0,062	0,344	0,021	0,282	0,237	0,271	0,256	0,037	0,001	0,264	0,192	0,034	0,004	0,079	0,033	0,040	0,066	0,007	1,817		
10-11	0,093	0,185	0,021	0,000	0,000	0,074	0,373	0,020	0,206	0,266	0,289	0,247	0,038	0,001	0,253	0,213	0,039	0,005	0,090	0,035	0,041	0,060	0,008	1,803		
11-12	0,092	0,127	0,019	0,000	0,000	0,079	0,317	0,021	0,269	0,235	0,149	0,251	0,036	0,001	0,236	0,209	0,044	0,005	0,089	0,035	0,041	0,071	0,008	1,693		
12-13	0,087	0,133	0,020	0,000	0,000	0,078	0,317	0,021	0,266	0,172	0,101	0,251	0,033	0,001	0,228	0,197	0,037	0,005	0,090	0,036	0,040	0,056	0,008	1,532		
13-14	0,095	0,165	0,022	0,000	0,000	0,077	0,358	0,020	0,241	0,164	0,198	0,243	0,037	0,002	0,232	0,207	0,035	0,005	0,089	0,037	0,039	0,054	0,010	1,603		
14-15	0,096	0,164	0,021	0,000	0,000	0,067	0,348	0,021	0,273	0,167	0,285	0,240	0,038	0,002	0,244	0,217	0,036	0,006	0,087	0,037	0,038	0,058	0,010	1,749		
15-16	0,092	0,176	0,022	0,000	0,000	0,066	0,356	0,026	0,255	0,144	0,298	0,253	0,035	0,003	0,246	0,220	0,038	0,006	0,089	0,039	0,039	0,062	0,010	1,752		
16-17	0,057	0,109	0,022	0,000	0,000	0,066	0,254	0,038	0,195	0,123	0,153	0,258	0,030	0,002	0,240	0,218	0,037	0,006	0,090	0,035	0,038	0,041	0,010	1,504		
17-18	0,040	0,085	0,022	0,000	0,000	0,067	0,215	0,035	0,174	0,111	0,098	0,264	0,038	0,003	0,245	0,225	0,038	0,006	0,086	0,027	0,038	0,041	0,009	1,430		
18-19	0,027	0,048	0,026	0,000	0,000	0,067	0,167	0,034	0,178	0,111	0,096	0,258	0,035	0,003	0,246	0,216	0,039	0,005	0,072	0,022	0,037	0,037	0,008	1,390		
19-20	0,027	0,051	0,023	0,000	0,000	0,067	0,168	0,032	0,172	0,107	0,093	0,201	0,033	0,003	0,215	0,202	0,044	0,005	0,057	0,019	0,025	0,034	0,007	1,245		
20-21	0,026	0,051	0,023	0,000	0,000	0,069	0,170	0,033	0,175	0,109	0,095	0,185	0,031	0,004	0,238	0,195	0,036	0,005	0,053	0,020	0,025	0,035	0,008	1,239		
21-22	0,027	0,049	0,026	0,000	0,000	0,047	0,149	0,034	0,174	0,109	0,097	0,192	0,035	0,005	0,248	0,175	0,027	0,005	0,053	0,022	0,025	0,035	0,008	1,237		
22-23	0,026	0,041	0,022	0,000	0,000	0,022	0,111	0,033	0,169	0,109	0,093	0,193	0,029	0,005	0,244	0,172	0,030	0,005	0,049	0,021	0,025	0,035	0,008	1,213		
23-24	0,026	0,041	0,020	0,000	0,000	0,021	0,108	0,033	0,159	0,109	0,084	0,160	0,028	0,005	0,233	0,183	0,024	0,006	0,052	0,022	0,026	0,036	0,008	1,161		
Всего за сутки	1,230	2,113	0,504	0,062	0,000	1,486	5,395	0,725	4,713	3,328	3,356	4,895	0,784	0,093	5,850	4,575	0,768	0,122	1,600	0,649	0,777	1,088	0,194	33,324		

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.										Всего РП- Литейног о 6, МВар	
	ф.1 РП Литейного-6	ф.2 РП Литейного-6	ф.3 РП Литейного-6	ф.4 РП Литейного-6	ф.5 РП Литейного-6	ф.6 РП Литейного-6	ф.7 РП Литейного-6	ф.8 РП Литейного-6	ф.9 РП Литейного-6	ф.10 РП Литейного-6	ф.11 РП Литейного-6	Реакт. Мощност ь, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0-1	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026
1-2	0,000	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027
2-3	0,000	0,026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026
3-4	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
4-5	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
5-6	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
6-7	0,000	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,024
7-8	0,000	0,049	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049
8-9	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064
9-10	0,000	0,064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064
10-11	0,000	0,061	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,061
11-12	0,000	0,045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,045
12-13	0,000	0,071	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,071
13-14	0,000	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055
14-15	0,000	0,056	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056
15-16	0,000	0,046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046
16-17	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,039
17-18	0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040
18-19	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034
19-20	0,000	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034
20-21	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035
21-22	0,000	0,036	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,036
22-23	0,000	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032
23-24	0,000	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,032
Всего за сутки	0,000	0,967	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,967



И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.																	Всего ПС Чайка 1секция, МВар
	ф.1 ПС Чайка	ф.3 ПС Чайка	ф.5 ПС Чайка	ф.7 ПС Чайка	ф.9 ПС Чайка	ф.11 ПС Чайка	ф.13 ПС Чайка	ф.15 ПС Чайка	ф.17 ПС Чайка	ф.19 ПС Чайка	ф.21 ПС Чайка	ф.25 ПС Чайка	ф.31 ПС Чайка	ф.33 ПС Чайка	ф.35 ПС Чайка	ф.37 ПС Чайка	ф."А" ПС Чайка	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0-1	0,000	0,246	0,000	0,017	0,013	0,000	0,146	0,178	0,209	0,064	0,304	0,008	0,076	0,113	0,000	0,275	0,107	1,756
1-2	0,000	0,243	0,000	0,017	0,013	0,000	0,137	0,183	0,200	0,065	0,257	0,008	0,076	0,116	0,000	0,277	0,110	1,704
2-3	0,000	0,222	0,000	0,017	0,012	0,000	0,116	0,184	0,219	0,065	0,234	0,008	0,076	0,101	0,000	0,252	0,113	1,620
3-4	0,000	0,306	0,000	0,017	0,013	0,000	0,143	0,176	0,216	0,066	0,208	0,008	0,075	0,085	0,000	0,250	0,110	1,672
4-5	0,000	0,237	0,000	0,017	0,012	0,000	0,142	0,167	0,208	0,060	0,235	0,008	0,074	0,088	0,000	0,263	0,110	1,620
5-6	0,000	0,129	0,000	0,017	0,012	0,000	0,137	0,169	0,197	0,100	0,240	0,008	0,074	0,085	0,000	0,239	0,108	1,515
6-7	0,000	0,231	0,000	0,023	0,012	0,000	0,259	0,260	0,257	0,362	0,602	0,007	0,079	0,083	0,000	0,281	0,088	2,545
7-8	0,000	0,798	0,000	0,034	0,010	0,000	0,357	0,385	0,430	0,547	0,983	0,007	0,091	0,085	0,002	0,757	0,116	4,602
8-9	0,000	0,624	0,000	0,030	0,013	0,000	0,349	0,473	0,513	0,705	1,079	0,007	0,106	0,118	0,078	0,878	0,114	5,088
9-10	0,000	0,588	0,000	0,027	0,016	0,000	0,308	0,424	0,465	0,523	1,056	0,007	0,085	0,128	0,015	0,688	0,125	4,454
10-11	0,000	0,588	0,000	0,024	0,016	0,000	0,291	0,404	0,341	0,504	0,715	0,007	0,095	0,110	0,050	0,439	0,112	3,696
11-12	0,000	0,504	0,000	0,028	0,016	0,000	0,291	0,373	0,379	0,510	1,027	0,007	0,115	0,120	0,040	0,566	0,122	4,096
12-13	0,000	0,540	0,000	0,036	0,015	0,000	0,301	0,495	0,531	0,622	1,085	0,007	0,112	0,128	0,076	0,596	0,113	4,657
13-14	0,000	0,723	0,000	0,041	0,016	0,000	0,307	0,407	0,503	0,498	1,039	0,007	0,112	0,128	0,050	0,618	0,118	4,568
14-15	0,000	0,546	0,000	0,041	0,016	0,000	0,267	0,381	0,408	0,436	0,913	0,007	0,113	0,128	0,044	0,424	0,130	3,855
15-16	0,000	0,261	0,000	0,040	0,015	0,000	0,154	0,287	0,222	0,422	0,630	0,008	0,089	0,115	0,072	0,264	0,120	2,699
16-17	0,000	0,348	0,000	0,041	0,012	0,000	0,161	0,292	0,235	0,255	0,589	0,008	0,091	0,115	0,055	0,287	0,102	2,590
17-18	0,000	0,096	0,000	0,039	0,013	0,000	0,157	0,320	0,230	0,139	0,529	0,008	0,089	0,109	0,000	0,296	0,101	2,124
18-19	0,000	0,021	0,000	0,040	0,013	0,000	0,166	0,257	0,190	0,082	0,337	0,008	0,086	0,088	0,000	0,271	0,113	1,670
19-20	0,000	0,207	0,000	0,038	0,013	0,000	0,151	0,164	0,179	0,047	0,238	0,008	0,083	0,090	0,000	0,280	0,109	1,609
20-21	0,000	0,174	0,000	0,040	0,013	0,000	0,146	0,179	0,196	0,058	0,350	0,008	0,076	0,110	0,000	0,351	0,104	1,806
21-22	0,000	0,183	0,000	0,035	0,013	0,000	0,139	0,182	0,221	0,053	0,343	0,008	0,076	0,114	0,000	0,346	0,098	1,811
22-23	0,000	0,090	0,000	0,037	0,013	0,000	0,147	0,179	0,223	0,066	0,287	0,008	0,076	0,114	0,000	0,268	0,115	1,624
23-24	0,000	0,309	0,000	0,040	0,013	0,000	0,141	0,182	0,212	0,062	0,303	0,008	0,077	0,115	0,000	0,272	0,108	1,843
Всего за сутки	0,000	8,214	0,000	0,736	0,320	0,000	4,914	6,700	6,985	6,310	13,583	0,184	2,102	2,585	0,483	9,439	2,666	65,222

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.														Всего ПС Чайка 2секция, МВар
	ф.4 ПС Чайка	ф.8 ПС Чайка	ф.10 ПС Чайка	ф.12 ПС Чайка	ф.14 ПС Чайка	ф.16 ПС Чайка	ф.18 ПС Чайка	ф.20 ПС Чайка	ф.22 ПС Чайка	ф.24 ПС Чайка	ф.26 ПС Чайка	ф.28 ПС Чайка	ф.36 ПС Чайка	ф.36 ПС Чайка	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0-1	0,001	0,226	0,000	0,466	0,122	0,000	0,047	0,103	0,061	0,143	0,085	0,098	0,014	0,187	1,553
1-2	0,001	0,197	0,000	0,451	0,110	0,000	0,052	0,099	0,060	0,141	0,058	0,083	0,014	0,183	1,448
2-3	0,001	0,100	0,000	0,457	0,100	0,000	0,050	0,085	0,054	0,139	0,064	0,079	0,014	0,182	1,324
3-4	0,000	0,201	0,000	0,449	0,110	0,000	0,048	0,079	0,053	0,138	0,153	0,100	0,013	0,182	1,527
4-5	0,000	0,214	0,000	0,454	0,097	0,000	0,047	0,076	0,049	0,132	0,131	0,083	0,013	0,184	1,481
5-6	0,001	0,170	0,070	0,437	0,041	0,000	0,049	0,089	0,051	0,134	0,083	0,047	0,013	0,184	1,369
6-7	0,000	0,206	0,122	0,506	0,175	0,000	0,058	0,112	0,124	0,119	0,139	0,271	0,011	0,266	2,111
7-8	0,000	0,328	0,207	0,814	0,429	0,000	0,139	0,160	0,215	0,368	0,274	0,410	0,010	0,401	3,755
8-9	0,000	0,365	0,193	1,051	0,722	0,000	0,232	0,154	0,220	0,656	0,335	0,484	0,010	0,398	4,820
9-10	0,000	0,181	0,202	1,102	0,575	0,000	0,128	0,154	0,223	0,692	0,280	0,398	0,010	0,300	4,245
10-11	0,000	0,228	0,188	1,181	0,293	0,000	0,065	0,096	0,224	0,173	0,223	0,221	0,010	0,297	3,199
11-12	0,000	0,331	0,160	1,048	0,731	0,000	0,115	0,167	0,235	0,414	0,286	0,472	0,010	0,502	4,472
12-13	0,000	0,338	0,154	0,987	0,556	0,000	0,177	0,158	0,229	0,669	0,315	0,498	0,009	0,500	4,589
13-14	0,000	0,296	0,148	1,041	0,646	0,000	0,108	0,148	0,220	0,658	0,289	0,393	0,010	0,574	4,531
14-15	0,000	0,235	0,146	1,058	0,384	0,000	0,178	0,112	0,161	0,310	0,152	0,169	0,010	0,559	3,473
15-16	0,000	0,181	0,158	1,088	0,127	0,000	0,088	0,081	0,056	0,120	0,076	0,152	0,011	0,274	2,413
16-17	0,000	0,190	0,122	0,834	0,148	0,000	0,096	0,084	0,051	0,124	0,086	0,132	0,011	0,389	2,268
17-18	0,000	0,158	0,119	0,709	0,124	0,000	0,097	0,083	0,052	0,124	0,053	0,056	0,013	0,367	1,957
18-19	0,001	0,161	0,002	0,644	0,089	0,000	0,052	0,074	0,052	0,134	0,055	0,074	0,013	0,289	1,639
19-20	0,001	0,113	0,000	0,634	0,067	0,000	0,045	0,085	0,052	0,140	0,048	0,081	0,014	0,202	1,482
20-21	0,000	0,135	0,000	0,624	0,063	0,000	0,045	0,086	0,056	0,141	0,073	0,094	0,014	0,190	1,520
21-22	0,001	0,199	0,000	0,556	0,068	0,000	0,052	0,077	0,055	0,142	0,082	0,044	0,014	0,190	1,478
22-23	0,001	0,214	0,000	0,556	0,073	0,000	0,045	0,077	0,057	0,142	0,068	0,035	0,014	0,192	1,476
23-24	0,001	0,204	0,000	0,572	0,071	0,000	0,047	0,080	0,053	0,145	0,083	0,062	0,014	0,187	1,518
Всего за сутки	0,009	5,171	1,992	17,719	5,924	0,000	2,060	2,518	2,662	6,096	3,491	4,538	0,287	7,180	59,647

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.														Всего ПС Чайка Зсекция, МВар
	ф.43 ПС Чайка	ф.53 ПС Чайка	ф.55 ПС Чайка	ф.57 ПС Чайка	ф.59 ПС Чайка	ф.61 ПС Чайка	ф.63 ПС Чайка	ф.65 ПС Чайка	ф.67 ПС Чайка	ф.69 ПС Чайка	ф.71 ПС Чайка	ф.73 ПС Чайка	ф.75 ПС Чайка	ф.81 ПС Чайка	Реакт. Мощност ь, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0-1	0,057	0,184	0,027	0,075	0,069	0,064	0,061	0,000	0,233	0,000	1,092	0,223	0,005	0,000	2,091
1-2	0,056	0,184	0,028	0,072	0,092	0,064	0,061	0,000	0,233	0,000	1,077	0,212	0,005	0,000	2,084
2-3	0,056	0,182	0,028	0,071	0,089	0,063	0,061	0,000	0,227	0,000	1,110	0,154	0,004	0,000	2,046
3-4	0,056	0,179	0,038	0,070	0,115	0,062	0,060	0,000	0,232	0,000	1,095	0,216	0,004	0,000	2,126
4-5	0,055	0,178	0,038	0,066	0,061	0,061	0,060	0,000	0,222	0,000	0,993	0,218	0,003	0,000	1,956
5-6	0,057	0,179	0,032	0,066	0,022	0,062	0,059	0,000	0,186	0,000	0,948	0,188	0,003	0,000	1,803
6-7	0,232	0,232	0,040	0,143	0,224	0,251	0,059	0,000	0,355	0,000	0,900	0,227	0,003	0,000	2,666
7-8	0,488	0,370	0,124	0,315	0,511	0,416	0,139	0,000	0,842	0,000	0,945	0,310	0,002	0,008	4,470
8-9	0,560	0,423	0,160	0,312	0,596	0,442	0,139	0,000	0,775	0,000	1,068	0,297	0,002	0,053	4,826
9-10	0,172	0,329	0,116	0,247	0,473	0,383	0,142	0,000	0,509	0,000	1,098	0,221	0,003	0,090	3,784
10-11	0,230	0,304	0,089	0,174	0,299	0,203	0,139	0,000	0,417	0,000	1,080	0,255	0,002	0,114	3,306
11-12	0,436	0,449	0,113	0,319	0,478	0,415	0,140	0,000	0,849	0,000	1,062	0,292	0,002	0,097	4,652
12-13	0,471	0,404	0,130	0,310	0,559	0,359	0,137	0,000	0,698	0,000	1,035	0,319	0,002	0,034	4,458
13-14	0,325	0,365	0,125	0,284	0,431	0,288	0,136	0,000	0,610	0,000	1,092	0,317	0,003	0,082	4,059
14-15	0,323	0,335	0,101	0,118	0,304	0,168	0,139	0,000	0,410	0,000	1,128	0,328	0,002	0,103	3,461
15-16	0,158	0,189	0,038	0,058	0,155	0,099	0,141	0,000	0,261	0,000	1,146	0,247	0,041	0,075	2,609
16-17	0,211	0,191	0,056	0,058	0,164	0,098	0,103	0,000	0,356	0,000	1,101	0,241	0,049	0,030	2,657
17-18	0,225	0,206	0,055	0,062	0,121	0,079	0,061	0,000	0,328	0,000	1,050	0,280	0,052	0,010	2,529
18-19	0,204	0,196	0,025	0,066	0,039	0,079	0,061	0,000	0,236	0,000	1,035	0,197	0,067	0,004	2,209
19-20	0,059	0,181	0,025	0,070	0,073	0,080	0,062	0,000	0,233	0,000	1,038	0,172	0,060	0,002	2,055
20-21	0,060	0,181	0,026	0,072	0,096	0,081	0,062	0,000	0,202	0,000	1,020	0,193	0,058	0,000	2,051
21-22	0,060	0,182	0,026	0,072	0,105	0,090	0,062	0,000	0,181	0,000	1,011	0,212	0,061	0,000	2,062
22-23	0,060	0,182	0,028	0,073	0,096	0,072	0,063	0,000	0,175	0,000	1,044	0,214	0,056	0,000	2,064
23-24	0,061	0,182	0,026	0,075	0,092	0,065	0,065	0,000	0,278	0,000	1,008	0,212	0,060	0,000	2,124
Всего за сутки	4,673	5,987	1,494	3,250	5,266	4,043	2,213	0,000	9,049	0,000	25,176	5,744	0,551	0,702	68,149

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.																				Всего ПС Чайка 4секция, МВар
	ф.44 ПС Чайка	ф.46 ПС Чайка	ф.48 ПС Чайка	ф.56 ПС Чайка	ф.58 ПС Чайка	ф.60 ПС Чайка	ф.62 ПС Чайка	ф.64 ПС Чайка	ф.66 ПС Чайка	ф.68 ПС Чайка	ф.70 ПС Чайка	ф.72 ПС Чайка	ф.74 ПС Чайка	ф.76 ПС Чайка	ф.80 ПС Чайка	ф.82 ПС Чайка	ф.84 ПС Чайка	ф.86 ПС Чайка	ф.88 ПС Чайка	Реакт. Мощность, МВар	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0-1	0,000	0,068	0,071	0,046	0,157	0,073	0,142	0,243	0,071	0,000	0,073	0,298	0,525	0,119	0,021	0,052	0,000	0,354	0	0	2,314
1-2	0,000	0,066	0,071	0,045	0,157	0,071	0,148	0,240	0,069	0,000	0,073	0,311	0,501	0,118	0,023	0,050	0,000	0,354	0	0	2,295
2-3	0,000	0,066	0,063	0,044	0,157	0,079	0,148	0,219	0,066	0,000	0,069	0,297	0,471	0,104	0,022	0,050	0,000	0,362	0	0	2,217
3-4	0,000	0,063	0,062	0,044	0,155	0,080	0,148	0,217	0,067	0,000	0,067	0,310	0,441	0,100	0,023	0,048	0,000	0,360	0	0	2,185
4-5	0,000	0,060	0,059	0,042	0,154	0,082	0,146	0,219	0,068	0,000	0,058	0,307	0,405	0,098	0,021	0,045	0,000	0,361	0	0	2,127
5-6	0,000	0,062	0,061	0,043	0,166	0,103	0,071	0,238	0,068	0,000	0,043	0,285	0,480	0,088	0,021	0,049	0,000	0,359	0	0	2,136
6-7	0,000	0,070	0,137	0,040	0,224	0,220	0,298	0,295	0,059	0,111	0,043	0,308	0,495	0,096	0,050	0,086	0,000	0,337	0	0	2,870
7-8	0,000	0,094	0,268	0,040	0,253	0,381	0,359	0,404	0,062	0,000	0,046	0,425	0,483	0,149	0,068	0,179	0,018	0,344	0	0	3,574
8-9	0,000	0,093	0,310	0,038	0,377	0,404	0,356	0,393	0,062	0,045	0,057	0,448	0,489	0,151	0,086	0,224	0,012	0,342	0	0	3,886
9-10	0,000	0,083	0,184	0,038	0,265	0,428	0,347	0,383	0,063	0,012	0,050	0,458	0,519	0,151	0,069	0,220	0,038	0,341	0	0	3,649
10-11	0,000	0,089	0,181	0,038	0,263	0,318	0,347	0,386	0,066	0,033	0,046	0,363	0,522	0,161	0,072	0,239	0,020	0,347	0	0	3,490
11-12	0,000	0,182	0,287	0,038	0,341	0,301	0,349	0,328	0,062	0,039	0,041	0,417	0,510	0,166	0,074	0,207	0,000	0,328	0	0	3,670
12-13	0,000	0,188	0,271	0,038	0,305	0,364	0,355	0,401	0,062	0,120	0,047	0,412	0,495	0,164	0,085	0,223	0,028	0,337	0	0	3,895
13-14	0,000	0,135	0,300	0,038	0,334	0,320	0,353	0,404	0,064	0,051	0,050	0,376	0,507	0,149	0,088	0,226	0,044	0,336	0	0	3,775
14-15	0,000	0,223	0,209	0,038	0,424	0,286	0,356	0,388	0,062	0,000	0,050	0,295	0,528	0,112	0,054	0,234	0,040	0,341	0	0	3,640
15-16	0,000	0,066	0,106	0,039	0,322	0,273	0,255	0,369	0,065	0,000	0,051	0,228	0,567	0,097	0,039	0,233	0,034	0,347	0	0	3,090
16-17	0,000	0,054	0,119	0,039	0,413	0,145	0,131	0,355	0,064	0,090	0,055	0,236	0,591	0,083	0,020	0,211	0,014	0,332	0	0	2,953
17-18	0,000	0,060	0,117	0,041	0,298	0,063	0,132	0,227	0,067	0,066	0,055	0,229	0,633	0,079	0,017	0,216	0,000	0,349	0	0	2,649
18-19	0,000	0,060	0,077	0,042	0,269	0,055	0,133	0,204	0,064	0,012	0,054	0,224	0,657	0,077	0,020	0,142	0,000	0,358	0	0,0006	2,449
19-20	0,000	0,062	0,076	0,042	0,149	0,052	0,134	0,215	0,069	0,129	0,050	0,262	0,465	0,076	0,016	0,067	0,000	0,360	0	0	2,225
20-21	0,000	0,065	0,075	0,043	0,149	0,053	0,135	0,229	0,070	0,039	0,058	0,287	0,351	0,077	0,011	0,057	0,000	0,359	0	0	2,058
21-22	0,000	0,066	0,062	0,044	0,150	0,057	0,136	0,232	0,069	0,000	0,055	0,282	0,333	0,077	0,009	0,055	0,000	0,346	0	0	1,973
22-23	0,000	0,066	0,070	0,045	0,150	0,062	0,136	0,225	0,067	0,000	0,058	0,270	0,315	0,077	0,007	0,055	0,000	0,365	0	0	1,968
23-24	0,000	0,068	0,078	0,045	0,151	0,057	0,137	0,218	0,068	0,021	0,063	0,282	0,306	0,109	0,008	0,056	0,000	0,358	0	0	2,023
Всего за сутки	0,000	2,110	3,313	0,991	5,783	4,328	5,255	7,030	1,575	0,768	1,312	7,612	11,589	2,677	0,924	3,222	0,246	8,376	0,000	0,001	67,110

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.							Всего ПС Дизель 1секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ПС Дизель 2секция, МВар
	ф.3 ПС Дизель	ф.11 ПС Дизель	ф.16 ПС Дизель	ф.18 ПС Дизель	ф.20 ПС Дизель	ф.24 ПС Дизель	ф.26 ПС Дизель	Реакт. Мощность, МВар	ф.119 ПС Дизель	ф.126 ПС Дизель	ф.127 ПС Дизель	ф.130 ПС Дизель	ф.132 ПС Дизель	ф.134 ПС Дизель	Реакт. Мощность, МВар
	1	2	3	4	5	6	7		8	1	2	3	4	5	
0-1	0,006	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,026	0,000	0,000	0,556	0,000	0,002	0,034	0,591
1-2	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,010	0,000	0,020	0,000	0,000	0,556	0,000	0,002	0,031	0,589
2-3	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,020	0,000	0,000	0,560	0,000	0,002	0,025	0,586
3-4	0,090	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,110	0,000	0,000	0,624	0,000	0,002	0,028	0,654
4-5	0,210	0,000	0,000	0,011	0,000	0,010	0,000	0,230	0,000	0,000	0,560	0,000	0,002	0,028	0,589
5-6	0,126	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,146	0,000	0,000	0,452	0,000	0,002	0,029	0,483
6-7	0,306	0,000	0,000	0,011	0,000	0,012	0,001	0,330	0,000	0,000	0,540	0,000	0,002	0,031	0,572
7-8	0,000	0,000	0,056	0,010	0,000	0,071	0,000	0,138	0,000	0,000	0,988	0,012	0,001	0,136	1,137
8-9	0,114	0,000	0,140	0,010	0,000	0,095	0,000	0,359	0,000	0,000	0,780	0,012	0,002	0,169	0,962
9-10	0,078	0,000	0,095	0,010	0,000	0,080	0,001	0,264	0,000	0,000	0,720	0,014	0,002	0,193	0,929
10-11	0,066	0,000	0,119	0,011	0,000	0,104	0,000	0,299	0,000	0,000	0,736	0,006	0,002	0,187	0,931
11-12	0,150	0,000	0,060	0,010	0,000	0,078	0,000	0,298	0,000	0,000	0,652	0,006	0,002	0,182	0,843
12-13	0,402	0,000	0,032	0,010	0,000	0,038	0,001	0,482	0,000	0,000	0,652	0,004	0,002	0,222	0,880
13-14	0,120	0,000	0,092	0,011	0,000	0,088	0,000	0,311	0,000	0,000	0,872	0,006	0,002	0,185	1,065
14-15	0,000	0,000	0,098	0,010	0,000	0,062	0,000	0,170	0,000	0,000	0,668	0,003	0,002	0,217	0,890
15-16	0,030	0,000	0,046	0,010	0,000	0,010	0,000	0,095	0,000	0,000	0,496	0,004	0,002	0,089	0,591
16-17	0,420	0,000	0,004	0,011	0,000	0,008	0,000	0,443	0,000	0,000	0,636	0,001	0,002	0,051	0,689
17-18	0,234	0,000	0,003	0,011	0,000	0,009	0,000	0,257	0,000	0,000	0,292	0,000	0,002	0,031	0,325
18-19	0,246	0,000	0,001	0,011	0,000	0,009	0,000	0,266	0,000	0,000	0,180	0,000	0,002	0,035	0,217
19-20	0,510	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,530	0,000	0,000	0,516	0,000	0,002	0,033	0,550
20-21	0,168	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,188	0,000	0,000	0,456	0,000	0,002	0,038	0,496
21-22	0,000	0,000	0,000	0,011	0,000	0,010	0,000	0,021	0,000	0,000	0,484	0,000	0,002	0,041	0,526
22-23	0,024	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,044	0,000	0,000	0,388	0,000	0,002	0,033	0,423
23-24	0,372	0,000	0,000	0,011	0,000	0,009	0,000	0,392	0,000	0,000	0,640	0,000	0,002	0,033	0,675
Всего за сутки	3,672	0,000	0,746	0,251	0,001	0,765	0,004	5,439	0,000	0,000	14,004	0,069	0,044	2,078	16,195

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.									Всего ПС Дизель 3секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ПС Дизель 4секция, МВар
	ф.29 ПС Дизель	ф.35 ПС Дизель	ф.37 ПС Дизель	ф.41 ПС Дизель	ф.51 ПС Дизель	ф.53 ПС Дизель	ф.55 ПС Дизель	ф.57 ПС Дизель	ф.59 ПС Дизель	Реакт. Мощнос ть, МВар	ф.67 ПС Дизель	ф.69 ПС Дизель	ф.77 ПС Дизель	ф.79 ПС Дизель	ф.81 ПС Дизель	ф.83 ПС Дизель	Реакт. Мощнос ть, МВар
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7
0-1	0,004	0,000	0,000	0,000	0,012	0,001	0,000	0,004	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,008
1-2	0,004	0,000	0,000	0,000	0,011	0,001	0,000	0,004	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	0,008
2-3	0,004	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,004	0,000	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003
3-4	0,004	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,005	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,007
4-5	0,003	0,000	0,000	0,000	0,007	0,001	0,000	0,004	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
5-6	0,004	0,000	0,000	0,000	0,007	0,001	0,000	0,002	0,000	0,015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005
6-7	0,003	0,000	0,000	0,000	0,004	0,001	0,000	0,002	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
7-8	0,004	0,000	0,000	0,000	0,002	0,001	0,000	0,001	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8-9	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
9-10	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,002	0,000	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
10-11	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,004	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
11-12	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,005	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
12-13	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
13-14	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,004	0,000	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
14-15	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,005	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
15-16	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
16-17	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,002
17-18	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,002	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004
18-19	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,004	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003
19-20	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,005	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003
20-21	0,004	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000	0,004	0,000	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21-22	0,004	0,000	0,000	0,000	0,008	0,002	0,000	0,005	0,000	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22-23	0,004	0,000	0,000	0,000	0,012	0,001	0,000	0,005	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23-24	0,004	0,000	0,000	0,000	0,012	0,001	0,000	0,005	0,000	0,021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего за сутки	0,086	0,000	0,002	0,000	0,094	0,031	0,000	0,084	0,000	0,297	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,062	0,062

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонту ООО "НЭСК"

А.Г. Набатов

Ведомость учета замеров нагрузки по точкам отдачи электрической энергии (мощности)

Дата: 20.12.2023г.

ООО "НЭСК"

Часы	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ПС Дизель 5секция, МВар	Нагрузка по расчётным приборам учёта, МВар.						Всего ПС Дизель бсекция, МВар	
	ф.44 ПС Дизель	ф.46 ПС Дизель	ф.48 ПС Дизель	ф.50 ПС Дизель	ф.54 ПС Дизель	ф.62 ПС Дизель	Реакт. Мощность, МВар	ф.70 ПС Дизель	ф.72 ПС Дизель	ф.76 ПС Дизель	ф.80 ПС Дизель	ф.82 ПС Дизель	ф.84 ПС Дизель	Реакт. Мощност ь, МВар	
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
0-1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1-2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2-3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3-4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4-5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5-6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6-7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7-8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8-9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10-11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11-12	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12-13	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13-14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14-15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15-16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16-17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17-18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
18-19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20-21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21-22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22-23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23-24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего за сутки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

И.о. заместителя главного инженера по эксплуатации и ремонтам ООО "НЭСК"



А.Г. Набатов