

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «Нижнегородская Электросетевая
компания» _____
услуг за 2020 год
(наименование сетевой организации)

1. Общая информация о сетевой организации

1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства ООО "НЭСК"

Уровень напряжения (кВ)	Объект	Количество (шт, км)	
		на конец 2019г	на конец 2020г
220	ПС	1	1
	ПС	1	1
	ПС	1	1
110	РП	24	24
	ТП	245	245
	ВЛЭЦ	0	0
6-10	ВЛЭЦ	0	0
	КЛЭЦ	672,45	685,137
	ВЛЭЦ	0	0,08
0,4	КЛЭЦ	0	0
	КЛЭЦ	0	0

1.4. Уровень физического износа объектов ООО «НЭСК»

Уровень напряжения (кВ)	Объект	Количество (шт, км)		Уровень износа (%)
		на конец 2019г	на конец 2020г	
110	ПС	1	1	59%
		1	1	
		1	1	
220	ПС	1	1	89%
		24	24	
		245	245	
		245	245	
6-10	ВЛЭП	0	0	78%
		672,45	672,8	
		672,45	672,8	
0,4	ВЛЭП	0	0,08	3,3%
		0	0	
		0	0	

2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2019	2020	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии ($\Pi_{\text{сabd}}$)	0,2019	0	0,2019
1.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
1.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
1.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
1.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
2	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии ($\Pi_{\text{сabd}}$)	0,04752	0	0,04752
2.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
2.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
2.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
2.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
3	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных	-	-	-

	владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П _{САПД} , млнч)			
3.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
3.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
3.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
3.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
4	Показатель средней частоты прерываний передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П _{САПД} , млнч)	0	0	0
4.1	ВН (110 кВ и выше)	-	-	-
4.2	СН1 (35 - 60 кВ)	-	-	-
4.3	СН2 (1 - 20 кВ)	-	-	-
4.4	НН (до 1 кВ)	-	-	-
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штрафы	-	-	-
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирурующих организаций и (или) решениями суда, штрафы	-	-	-

